

Yaounde, 10 Aout 2023

Réf: 00.309/DG/CGPS/DRDE/IE/RCGPS

V/Réf: ITG/BDP/KIAMA/2023/155

00309

MARCHE : N°000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/ 2022
DU 10 OCTOBRE 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL
 OUVERT N°00009/AONO/MPT/CIPM/CCCM-SPI/2022 DU 03 AOUT 2022
 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN
 BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA
 MISE A NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE DATA CENTER DU PROJET E-
 POST DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

A MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DE ITG STORE SA
 BP 812 Douala.

OBJET : Avis sur la proposition de remplacement du gaz
 FM200 par le gaz AG-55.

Monsieur le Directeur Général,

Accusant réception de votre demande de remplacement du gaz utilisé pour le système d'installation extinction automatique à gaz dans le cadre du projet d'intérêt, nous marquons notre avis favorable pour ledit changement.

En effet, le gaz AG-55 proposé présente le principal avantage d'être naturel et donc n'a aucun impact sur l'environnement contrairement FM200 qui est un composé carbo-fluoré dont l'impact sur l'environnement n'est plus à démontrer.

Le présent avis ne constitue pas une validation du projet d'exécution du système d'extinction automatique à gaz à produire par vos soins et dont la consistance conformément au règlement APSAD R13 est rappelée ci-dessous :

- ✓ Le nom et situation du risque ;
- ✓ La nature du risque protégée ;
- ✓ Description du fonctionnement du système (installation, asservissement) ;
- ✓ Schéma avec précision à l'échelle ou dimension ;
- ✓ Conseils à l'utilisateur (étanchéité, évolution du risque, etc.) ;
- ✓ Type et implantation des dispositifs de détection, commandes manuelles et commandes manuelles de secours, coffrets de relaying ;
- ✓ Type, implantation, orientation, surface de couverture et caractéristiques de diffuseurs ;
- ✓ Calcul de la quantité de stockage de gaz requise ;
- ✓ Calculs hydrauliques incluant les schémas isométriques appropriés ;
- ✓ Implantation et caractéristiques du stockage de gaz ;
- ✓ Calcul de l'évent de surpression (si présent).


Sachant compter sur votre diligence habituelle dans le traitement des recommandations, j vous prie de croire en l'assurance de ma parfaite collaboration.

Le Directeur Général

Pièce jointe :

Copie :

- DAG/MINPOSTEL, Chef Service du Marché ;
- CELINFO/MINPOSTEL, Ingénieur du Marché ;
- DSI/CAMPOST, Ingénieur du Marché Assistant ;
- Archives.



Fidel MOLE HAN
 Ingénieur de Conception