广州市建筑材料工业研究所有限公司

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0057

检验报告

GML-V001

委托单位：东莞骏科空调制造有限公司　　检验单位：（检验检测专用章）

工程名称：/

工程部位：----　　报告编号：V03-20000309-M2

检评依据：BS EN 13501-1：2018　　样品编号：1V0320000302

监 督 员：----　　检验类别：委托检验

监督单位：----　　监督登记号：/

送检日期：2020-07-30　　检验日期：2020-08-14　　报告日期：2020-09-08

样品信息					
样品名称	橡塑棉 Rubber plastic insulation cotton	型号规格	JB2018(T=3,6,9,19mm)	样品数量	2 平方米
生产单位	常州三和塑胶有限公司 ChangZhou SanHe Plastic Rubber COL.,Ltd(品牌：SANHE)			生产日期	----

试验信息

检验项目	单位	方法标准	技术要求		检验结果	单项评定
20s 内最大焰尖高度（Fs）	mm	EN ISO 11925-2:2010	E	≤150	72	合格
20s 内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象	----	EN ISO 11925-2:2010		无	无	合格
EN ISO 11925-2:2010 试验前后试样照片见下页						
（以下空白）						

结论	所检项目符合标准 BS EN 13501-1:2018 对 E 级的技术要求。
备注	---- SP20200727004 本报告取代原编号为 V03-20000309-M1 的检验报告（原报告日期为 2020 年 08 月 28 日）

检验检测地址：广州市科学城科研路 2 号　　A000　　1WT0320000707

批准：　　审核：高世杰　　主检：朱征宇

注　意　事　项

1、检验检测报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；

2、检验检测报告无主检、无审核、无批准人签名无效；

3、检验检测报告涂改无效；

4、未经本机构书面批准，不得部分复制检验检测报告（完整复制除外），复印检验检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

5、对检验检测报告若有异议应于收到检验检测报告之日起十五日内向本机构提出；

6、除见证检验外，委托检验仅对来样负责。

办公时间：周一至周五　8:30～12:00　12:50～16:50

联系方式（地址 / 样品受理咨询电话 / 邮编）

1、总部：广州市科学城科研路 2 号 / 020-32057477、020-32057466 / 510663

2、清远基地：清远市清城区源潭镇东坑工业园 / 511500

传真：020-32057502　　申诉电话：020-32057476

电子邮箱：gmlqa@gzjcs.ac.cn　　网址：http：//www.gzjcs.ac.cn

广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验报告（续页）

报告编号： V03-20000309-M2

EN ISO 11925-2:2010 试验前后试样照片如下所示：

注　意　事　项

1、检验检测报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；

2、检验检测报告无主检、无审核、无批准人签名无效；

3、检验检测报告涂改无效；

4、未经本机构书面批准，不得部分复制检验检测报告（完整复制除外），复印检验检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

5、对检验检测报告若有异议应于收到检验检测报告之日起十五日内向本机构提出；

6、除见证检验外，委托检验仅对来样负责。

办公时间：周一至周五　8:30～12:00　12:50～16:50

联系方式（地址 / 样品受理咨询电话 / 邮编）

1、总部：广州市科学城科研路 2 号 / 020-32057477、020-32057466 / 510663

2、清远基地：清远市清城区源潭镇东坑工业园 / 511500

传真：020-32057502　　申诉电话：020-32057476

电子邮箱：gmlqa@gzjcs.ac.cn　　网址：http：//www.gzjcs.ac.cn

Guangzhou Building Materials Institute Limited Company Test Report

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0057

GML-V001

Client:	DONGGUAN TECH FREE AIR CONDITIONING MFY.LTD.	Laboratory: (Stamp)	
Project Name:	----		
Position of Construction:	----	Report No:	V03-20000309-M2
Test Standard:	BS EN 13501-1:2018	Sample Number:	1V0320000302
Supervision:	----	Type of Test:	Sample delivered by client
Date Received: 2020-07-30	Date Tested: 2020-08-14	Date of Issue:	2020-09-08

Sample Information					
Sample Name	Rubber plastic insulation cotton	Sample Type	JB2018(T=3,6,9,19mm)	Sample Number	$2m^2$
Productor	ChangZhou SanHe Plastic Rubber COL.,Ltd			Date Product	----

Test Information

Test Items	Measure Unit	Test Standard	Technical Requirement		Test Results	Individual Judgment
Fs	mm	EN ISO 11925-2:2010	E	≤150	72	Compliant
Ignition of the filter paper in 20s	----	EN ISO 11925-2:2010		No	No	Compliant

Conclusion	The inspected items are satisfied the technical requirements of BS EN 13501-1:2018 about class E.
Remark	SP20200727004 This report replaces the original inspection report No. V03-20000309-M1 (The original report date was August 28,2020)

Laboratory address: No.2, Keyan Road, Guangzhou, Guangdong, China A000

1WT0320000707

Certified by: Checked by: 邵玉杰 Checked by: 朱征宇

注　意　事　项

1、检验检测报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；

2、检验检测报告无主检、无审核、无批准人签名无效；

3、检验检测报告涂改无效；

4、未经本机构书面批准，不得部分复制检验检测报告（完整复制除外），复印检验检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

5、对检验检测报告若有异议应于收到检验检测报告之日起十五日内向本机构提出；

6、除见证检验外，委托检验仅对来样负责。

办公时间：周一至周五　8:30～12:00　12:50～16:50

联系方式（地址 / 样品受理咨询电话 / 邮编）

1、总部：广州市科学城科研路 2 号 / 020-32057477、020-32057466 / 510663

2、清远基地：清远市清城区源潭镇东坑工业园 / 511500

传真：020-32057502　　申诉电话：020-32057476

电子邮箱：gmlqa@gzjcs.ac.cn　　网址：http：//www.gzjcs.ac.cn

Guangzhou Building Materials Institute Limited Company

Test Report (Continue)

Report No.: V03-20000309-M2

Specimen photos before and after the test:

Before the test

After the test

注　意　事　项

1、检验检测报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；

2、检验检测报告无主检、无审核、无批准人签名无效；

3、检验检测报告涂改无效；

4、未经本机构书面批准，不得部分复制检验检测报告（完整复制除外），复印检验检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

5、对检验检测报告若有异议应于收到检验检测报告之日起十五日内向本机构提出；

6、除见证检验外，委托检验仅对来样负责。

办公时间：周一至周五　8:30～12:00　12:50～16:50

联系方式（地址 / 样品受理咨询电话 / 邮编）

1、总部：广州市科学城科研路 2 号 / 020-32057477、020-32057466 / 510663

2、清远基地：清远市清城区源潭镇东坑工业园 / 511500

传真：020-32057502　　申诉电话：020-32057476

电子邮箱：gmlqa@gzjcs.ac.cn　　网址：http：//www.gzjcs.ac.cn