中 国 制 冷 空 调 行 业

试验装置评定合格证书

证书编号：GMPIOB20210159

企 业 名 称： 东莞骏科空调制造有限公司

试验装置名称： 骏科空调焓差实验室

试验装置地址： 东莞市石排大基工业区 11 号

经评定，该试验装置符合所依据标准性能测试的要求。

评 定 类 别： B 类

依 据 标 准： JB/T 9066-1999《柜式风机盘管机组》

GB/T 14294-2008《组合式空调机组》

GB/T 17758-2010《单元式空气调节机》

GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》

测 量 范 围： 风　量：2000m³/h～28000m³/h（柜式风机盘管机组）

风　量：2000m³/h～28000m³/h（组合式空调机组）

制冷量：25kW～120kW（风冷单元式空气调节机组）

制冷量：25kW～140kW（水冷单元式空气调节机组）

制冷量：25kW～120kW（计算机和数据处理机房用单元式空气调节机）

发证日期： 2021 年 10 月 25 日　　**有效期：** 2024 年 10 月 24 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家压缩机制冷设备质量检验检测中心