## La Dichiarazione dell'Impianto alla Regola dell'Arte

**VERIFICHE** (DECRETO 22 Gennaio 2008, n. 37) DEL DICHIARAZIONE N°

<b>VERIFICA IMPIANTI DI</b>	ADDUZIONE ACQUA (	CALDA E FREDDA	<b>NEGLI EDIFICI</b>

Comi	Commissionato da		in qualità di committente delle opere realizzate.		
Oper	azioni preliminari alla messa in esercizio				
□ Prelavaggio prima della posa dei rubinetti □ Disinfezione		☐ Lavaggio prolungato ad impianto ultimato☐ Risciacquo finale			
Verif	ica impianto idrico				
Collow Co	pianto conforme a progetto mponenti e materiali idonei all'uso e ai luoghi di installazio vole di intercettazione funzionanti spositivi antiriflusso presenti ed idonei lamento termico idoneo tema drenaggio dell'impianto funzionale senza di rami morti con volumo superiore a 3 litri ro acqua installato secondo le istruzioni del fabbricante e e saggio prodotti chimici installati secondo le istruzioni del fi tema di addolcimento installato secondo le istruzioni del fi ficienza sa degli apparecchi sanitari corretta	pulito fabbricante	n regolari condizioni di ma	nutenzione, p	ulizia
Prov	ve				
				Valore	Esito
☐ Pressioni di esercizio agli utilizzatori (almeno 1 bar in regime dinamico)					
	Idraulica di tenuta (richiesto almeno 1,1 volte pressione c	li esercizio)			
		ii escreizio)			
_	Temperatura dell'acqua calda dopo 30 secondi dall'inizio		one (richiesto ≥ 60 °C)		
	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi	dell'erogazio o dell'erogaz	ione (richiesto ≤ 20 °C)		
		dell'erogazio o dell'erogaz	ione (richiesto ≤ 20 °C)		
	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies	ione (richiesto $\leq 20 ^{\circ}$ C) to $\leq 2 ^{\circ}$ C)		
<u> </u>	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete rici Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies ata massima o	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel		
_ _	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete rici Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta tratto più sfavorito) Prova erogazione acqua calda (richiesto 90% della portat	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies ata massima o a massima co	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel contemporanea nel tratto		
0	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete ricio Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta tratto più sfavorito) Prova erogazione acqua calda (richiesto 90% della portat più sfavorito) Verifica erogazione acqua calda (richieste rispetto portat temperatura di erogazione per un periodo di 2 ore)	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies ata massima o a massima co	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel contemporanea nel tratto		
	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete ricio Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta tratto più sfavorito) Prova erogazione acqua calda (richiesto 90% della portat più sfavorito) Verifica erogazione acqua calda (richieste rispetto portat temperatura di erogazione per un periodo di 2 ore)	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies ata massima o a massima co	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel contemporanea nel tratto		Esito
	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete ricie Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta tratto più sfavorito) Prova erogazione acqua calda (richiesto 90% della portat più sfavorito) Verifica erogazione acqua calda (richieste rispetto portat temperatura di erogazione per un periodo di 2 ore)	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies: ata massima o a massima co a massima co	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel contemporanea nel tratto contemporanea e		Esito
Ana	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete ricio Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta tratto più sfavorito) Prova erogazione acqua calda (richiesto 90% della portat più sfavorito) Verifica erogazione acqua calda (richieste rispetto portat temperatura di erogazione per un periodo di 2 ore)	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies: ata massima o a massima co a massima co	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel contemporanea nel tratto contemporanea e		Esito
Ana	Temperatura dell'acqua fredda dopo 30 secondi dall'inizi Differenza di temperatura tra origine e estremità rete rici Prove erogazione acqua fredda (richiesto 90% della porta tratto più sfavorito) Prova erogazione acqua calda (richiesto 90% della portat più sfavorito) Verifica erogazione acqua calda (richieste rispetto portat temperatura di erogazione per un periodo di 2 ore)  lisi  Prelievo ed analisi acqua microbiologico per potabilità	dell'erogazio o dell'erogaz rcolo (richies: ata massima o a massima co a massima co	ione (richiesto ≤ 20 °C) to ≤ 2 °C) contemporanea nel contemporanea nel tratto contemporanea e		Esito