

AYLIK BAKIM RAPORU — Mekanik Zeka

Dönem: Haziran 2026 | Oluşturma: 16.07.2026 01:11

⚠ Haziran 2026 ayında santral bakımları YAPILMAMIŞTIR (aylık bakım işareti girilmedi).

Özet: 5 santral | 4 santralde kayıt | 4 ARIZALI bileşen | 1 BAKIMDA bileşen

Denetim izi: bu ay 0 elle susturma

ARIZALI / BAKIMDA OLAN SANTRALLER

MAS-1 Ahu-12

BAKIMDA

Bakımda: Isıtma Vanası Gövde

Açıklama: Isıtma vanası aktuatoru revizyonda - yedek takildi, orijinal serviste

MAS-1 Ahu-6

ARIZALI BİLEŞEN VAR

Arızalı: Üfleme Sensörü

Açıklama: Uleme sensörü 0.2C okuyor - kablo kopugu suphesi, degisim planlandi

MAS-2 Ahu-3

ARIZALI BİLEŞEN VAR

Arızalı: Soğutma Vanası Gövde, Emiş Sensörü

Açıklama: Sogutma vana govdesi sizdiriyor + emis sensörü arızalı - iki arıza birlikte

MAS-2 Ahu-9

ARIZALI BİLEŞEN VAR

Arızalı: Basınç Sensörü

Açıklama: Kanal basınc sensörü hortumu cikmis - saha ekibi bilgilendirildi

SORUN KAYDI OLMAYAN SANTRALLER

MAS-1 Ahu-1

SORUN KAYDI YOK

Açıklama: —