

AHU Alarm Tekrar Raporu

Acibadem HVAC Optimizasyon - Haziran 2026

Bu rapor, Haziran 2026 ayında AHU santrallerinde tekrarlayan alarm/uyarilarin ozetidir. Bir (Mahal, Ekipman, Kural) kombinasyonu ayni ay icinde 5 veya daha fazla gun tetiklendiyse 'MUHTEMEL ARIZA - SAHA KONTROLU ONERILIR' olarak isaretlenir.

Mahal: MAS-1

Ekipman	Kural	Gun Sayisi	Ilk Gorulme	Son Gorulme	Durum
Ahu-6	NOT_HEATING	14	2026-06-02	2026-06-17	MUHTEMEL ARIZA - SAHA KONTROLU ONERILIR
Ahu-12	LOW_DT_SYNDROME	9	2026-06-02	2026-06-12	MUHTEMEL ARIZA - SAHA KONTROLU ONERILIR
Ahu-15	SAT_WARNING	3	2026-06-02	2026-06-06	Takip ediliyor
Ahu-20	COMFORT_OVERRIDE	2	2026-06-02	2026-06-05	Takip ediliyor

Mahal: MAS-2

Ekipman	Kural	Gun Sayisi	Ilk Gorulme	Son Gorulme	Durum
Ahu-3	COOL_EFF_LOW	11	2026-06-02	2026-06-14	MUHTEMEL ARIZA - SAHA KONTROLU ONERILIR
Ahu-9	FAN_BASMIYOR	7	2026-06-02	2026-06-10	MUHTEMEL ARIZA - SAHA KONTROLU ONERILIR
Ahu-24	TERS_DT	5	2026-06-02	2026-06-08	MUHTEMEL ARIZA - SAHA KONTROLU ONERILIR