

AYLIK BIRLESIK TASARRUF RAPORU

Haziran 2026

Olusturma: 16.07.2026 01:14 | Acibadem Hastanesi

OZET GOSTERGELER

Sebeke Tuketimi

1.624.944 kWh

Sogutma Tuketimi

286.586 kWh

Oran: %14.5

Hastane Toplam

1.982.230 kWh

Toplam Dogalgaz

150.983 m3

Ort. Chiller Set

7.0 C

Ort. Dis Hava

25.1 C

Su Tuketimi

13.365 m3

Verimlilik Indeksi

996.095 kWh/C

MALİYET OZETİ (TL)

Elektrik

10.354.631 TL

6.37 TL/kWh

Dogalgaz

2.226.108 TL

14.74 TL/m3

Su

2.612.991 TL

195.51 TL/m3

TOPLAM

15.193.730 TL

GEÇEN YIL KARSILASTIRMASI (YoY)

Gosterge	Bu Yıl	Gecen Yıl	Degisim
Toplam Hastane	1.982.230.0 kWh	1.985.278.0 kWh	%-0.2 (OLUMLU)
Şebeke Tüketimi	1.624.944.0 kWh	1.628.150.0 kWh	%-0.2 (OLUMLU)
Sogutma Tüketimi	286.586.0 kWh	290.492.0 kWh	%-1.3 (OLUMLU)
Toplam Doğalgaz	150.983.0 m ³	150.524.0 m ³	%+0.3 (OLUMSUZ)
Ortalama Chiller Set	7.0 °C	7.0 °C	%+0.0

TASARRUF ONERILERI

1. [UYARI] Enerji Verimlilik İndeksi Düşmüş (5-10%)

[!] Verimlilik Kaybı Tespit Edildi!

[GRAFİK] Karşılaştırma: Aynı dış hava koşullarında enerji tüketimi geçen yıla göre %60 daha fazla!

(Bu yıl: 996,095 kWh/°C | Geçen yıl: 623,648 kWh/°C)

[ANALİZ] OLASI SEBEPLER VE ÖNERİLER:

[BAKIM] Sistemde genel verimlilik kaybı var.

⚙️ Pompa basınç farkı set değerlerini ve sürücü frekanslarını kontrol edin.

[SICAKLIK] Sistem gidiş suyu set değerlerini optimize edin.

HVAC SANTRAL ÖZETİ

Analiz Edilen Santral

0 adet

Sogutma Modunda

%0.0

Isıtma Modunda

%0.0

Kritik Sorun

0 adet

Bu rapor HVAC Enerji Yonetim Sistemi tarafından 16.07.2026 01:14 tarihinde otomatik olusturulmustur.