誘導灯（避難口誘導灯）設置届 必要書類まとめ

提出先：東京消防庁 小石川消防署 ／ 作成日：2026年10月22日

注意：根拠欄の内容は、Web検索で取得した東京消防庁サイトの抜粋に基づきます（作業環境の制限で原文ページを直接開けなかったため）。提出前に各URLの原文と、小石川消防署予防課への確認を行ってください。

1. 届出の全体像

届出	時期	内容・根拠
消防用設備等（特殊消防用設備等）**設置計画届出書**	工事前（要否は署に確認）	東京都火災予防条例に基づく届出。対象外とされるのは消火器具・動力消防ポンプ設備・非常警報器具・**誘導標識**等であり、**誘導灯は対象外に含まれていない**ため、必要となる場合がある。
消防用設備等（特殊消防用設備等）**設置届出書**	**設置後4日以内**	東京都火災予防条例**第58条の3**。「設置計画届を要しない場合であっても、設置届は必要」。既存設備の改修（改装工事後・テナント入替え後など）も対象。
（建物の内装工事を伴う場合）防火対象物工事等計画届出書	工事着手の7日前まで	建築確認を要しない改装・テナント工事などで必要になる場合がある。
消防検査	設置届の受付後	形式審査（記載漏れ・添付書類）→内容調査→検査。日程は受付時に調整することが多い。

2. 設置届の添付書類チェックリスト

✓	書類	記載内容・注意点
☐	設置届出書（東京消防庁様式）	令和5年10月13日改正後の様式を使用。押印不要、電子申請にも対応。部数は署に確認（正副2部が一般的）。
☐	**消防用設備等試験結果報告書**（誘導灯及び誘導標識）	「消防用設備等ごとに消防用設備等試験結果報告書を添付すること」（東京消防庁審査基準）。試験実施日・試験実施者・用途・階数・器具の設置個数等を記載。
☐	**誘導灯・誘導標識概要表**	東京消防庁が様式を用意。
☐	**平面図**（設備配置図）	誘導灯の設置位置・種類（A級／B級／C級）、避難口、間仕切り、室名・用途。
☐	有効範囲の検討（平面図に記入可）	歩行距離による有効範囲が確保されていること（審査の調査表に「有効範囲」の項目あり）。
☐	**仕様書**	器具の型番・級別・認定品であること。配線の方法・種類・太さ・電線数・使用電源等を明記。
☐	**非常電源**に関する図書	内蔵蓄電池の容量（原則20分以上、大規模等は60分以上）。
☐	配線系統図	誘導灯で必須かは未確認。署に確認。
☐	案内図（付近見取図）	建物の位置がわかるもの。
☐	委任状	代理人（工事業者等）が提出する場合のみ。

3. 小石川消防署

所在地	〒112-0001 東京都文京区大塚四丁目45番14号（東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分）
電話（本署）	03-3945-0119
確認事項	1. 今回の工事で設置計画届が必要か（増設のみ・移設のみの場合を含む） 2. 誘導灯の添付図書の範囲（配線系統図を含むか） 3. 提出部数・図面の縮尺 4. 消防検査の日程

4. 根拠（東京消防庁ウェブサイト）

資料	確認できた内容
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（条例第58条の3） https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_04/008.html	設置後4日以内に管轄消防署へ届出。改修でも届出が必要。添付書類（平面図、配管系統図・配線系統図、計算書、設備の概要表、試験結果報告書）。誘導灯・誘導標識概要表。令和5年10月13日の様式改正。
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_04/007.html	設置計画届の対象から除かれる設備（消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識）。
予防事務審査・検査基準 第4章第1節「着工届、設置計画届、設置届等の添付図書等」 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000060053.pdf	誘導灯の添付図書（平面図・仕様書・非常電源）。試験結果報告書の添付。設置計画届を要しない場合でも設置届は必要。
誘導灯 調査表（別記様式第28号） https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000001263.pdf	審査時の調査項目（有効範囲など）と添付図書。
事務処理フロー https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000008477.pdf	受付後の形式審査（記載漏れ・添付書類）→調査→検査。
予防事務審査・検査基準に係る資料 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jimukensa.html	審査基準の最新版の掲載ページ。
小石川消防署 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/fs/koisikawa/koisikawa.html	所在地・電話番号。
（参考）総務省消防庁 消防予第473号（平成21年11月6日） https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/211106_yo473.pdf	誘導灯及び誘導標識試験結果報告書の様式（別記様式第17）。

付録：Claude 作業環境のネットワーク設定の変え方

Claude が東京消防庁などのWebページを直接開いて根拠を確認できるようにするための手順

なぜ必要か

- 作業環境のネットワークアクセスが「Limited（許可リスト方式）」になっており、リストにないサイト（www.tfd.metro.tokyo.lg.jp など）への接続はプロキシが拒否する。
- 東京消防庁側が拒否しているわけではない。
- Web検索は今のままでも使える。止まっているのは、検索で見つけたページを直接開く操作だけ。

手順

1. セッション画面上部（タイトルバー）の**クラウド環境メニュー**を開き、**Edit** を押す。
2. **Network access** で次のどちらかにする。
   - **A. アクセスレベルを広げる**：どのサイトでも開けるようになる。
   - **B. 必要なサイトだけ許可**：「Limited」のまま **Allowed domains** に `www.tfd.metro.tokyo.lg.jp` と `www.fdma.go.jp` を追加（古いアプリでは **Custom** の中）。
3. **「Allow package managers」のチェックは付けたまま**にして保存。
4. 新しいセッションを開始し、「東京消防庁のページを開けるか確認して」と依頼する。

どちらを選ぶか

方法	便利さ	安全性	おすすめ
A. レベルを広げる	どのサイトも開ける	外部への通信範囲が広がる	いろいろ調べてほしい場合
B. ドメインを追加	追加したサイトだけ	範囲が限定され安全	消防関係の調べものが中心なら十分

公式手順：https://code.claude.com/docs/en/cloud-environments#network-access