




16	EMIS FOUR CONSTRUCTION - ESTIMATION FINALE	PSTG	2026/08/26
15	EMIS FOUR CONSTRUCTION	PSTG	2026/08/06/06
14	EMIS COORD./CONSTRUCTION 95% Rev1	PSTG	2026/04/30
13	EMIS PERMITS/CONSTRUCTION 95% Rev1	PSTG	2026/04/21
12	EMIS PERMITS/CONSTRUCTION 95%	PSTG	2026/04/13
11	EMIS FOUR CONSTRUCTION 90%	PSTG	2026/03/30
10	EMIS FOUR PERMITS/SUBMISSION REVIEW	PSTG	2026/03/13
09	EMIS FOUR PERMITS/SUBMISSION	PSTG	2026/01/21
08	EMIS FOUR PERMITS/SUBMISSION	PSTG	2025/12/11
07	EMIS FOUR COMMENTAIRES	PSTG	2025/11/06
06	EMIS FOUR COMMENTAIRES	PSTG	2025/10/02
05	EMIS FOUR CCU/PI/A	PSTG	2024/10/30
04	EMIS FOUR CCU/PI/A	PSTG	2024/10/18
03	EMIS FOUR CCU/PI/A	PSTG	2024/01/30
02	EMIS FOUR APPROBATION	PSTG	2023/12/14
01	EMIS FOUR APPROBATION	PSTG	2023/06/14
No	REVISION	PAR	DATE

LE NIVEAU 1000.00 CORRESPOND AU NIVEAU 16,74m DU PLAN D'ARPENTEUR (GEOTERRA) DU 23 MARS 2026.

LE NIVEAU 100%0 CORRESPOND AU NIVEAU 16,74m DU PLAN
D'ARPEUTEUR (GEOTERRA) DU 23 MARS 2026.

PROJET: AGRANDISSEMENT
MULTILOGEMENT-ROY

POUR PERMIS

Sorel, QC

CONSULTANTS:

STRUCTURE:

	A: No. DU DESSIN B: No. DE FEUILLE OU LE DESSIN EST DETAILLE
DESSINE PAR: P. DTG. VERIFIE PAR: P. DTG.	

NOUVELLE CONDITION

DATE: 2024/01

[illegible]

NOTE:
L'ENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE ET VERIFIER SUR
PLACE LES DIMENSIONS AVANT DE COMMENCER
TOUT TRAVAIL.



LE MOBILIER INTÉGRÉ ET LE PLAN ÉLECTRIQUE SCHÉMATIQUE SONT PRÉSENTÉS AUX PRÉSENTES À TITRE DE COORDINATION ET D'INFORMATION SEULEMENT. ILS ONT ÉTÉ INCLUS AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS D'ARCHITECTURE ET DE FACILITER LA LECTURE DES DOCUMENTS. EN CAS DE DISCORDANCE ENTRE LES PRÉSENTS PLANS ET CEUX DU DESIGNER D'INTÉRIEUR, LES PLANS DU DESIGNER D'INTÉRIEUR PRÉVALENT QUANT À LA CONFIGURATION DU MOBILIER INTÉGRÉ, À L'EMPLACEMENT DES PRISES ÉLECTRIQUES ET AUX ÉQUIPEMENTS QUI Y SONT ASSOCIÉS.

LÉGENDE ÉLECTRIQUE

	PRISE ÉLECTRIQUE HAUTEUR STANDARD
	PRISE ÉLECTRIQUE HAUTEUR COMPTOIR
	PRISE ÉLECTRIQUE SUR CABINET
	PRISE ÉLECTRIQUE CONTRÔLÉ PAR INTERRUPTEUR
	THERMOSTAT
	INTERRUPTEUR HAUTEUR STANDARD
	INTERRUPTEUR 3 VOIES HAUTEUR STANDARD
	VENTILATEUR MODÈLE A VALIDER AVEC ÉLECTRICIEN, POSITIONNEMENT A VALIDER SUITE A LA COORDINATION MÉCANIQUES
	PANNEAU ÉLECTRIQUE MODÈLE A VALIDER AVEC ÉLECTRICIEN, VALIDER SON POSITIONNEMENT SUITE A LA COORDINATION AVEC DES PLANS MÉCANIQUES COMPLET
	PLUMBING ÉLECTRIQUE WATT A VALIDER PAR ÉLECTRICIEN, SECON LES NORMES EN VIGUEURS

Quantites source et renvois; voir bordereau detaillé

BORDEREAU MATERIEL - A801

66 reperes sur cette feuille - prescriptions recopiees du devis et du releve verifie.

Les modeles non renseignes restent a preciser. Les circuits divergents exigent une clarification.

ID	Qte	Famille	Modele / type	Prescription du devis	Source / reserve
AF	5	DETECTEUR DE FUMEE D.F.E. (HORS LEGENDE - R-001)	MODELE NON PRECISE	Detecteur de fumee D.F.E. (hors legende - R-001)	A-801 symbole triangle D.F.E. au plan; absent des legendes RESERVES: 5 reperes - modele a confirmer x5 Motifs: RDC Hall escalier ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole hors legende electrique - R-001; SS Chambre 002A ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole hors legende electrique - R-001; SS Chambre 001A ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole hors legende electrique - R-001; SS Corridor ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole hors legende electrique - R-001; SS Chambre 003A ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole hors legende electrique - R-001
C3	1	INTERRUPTEUR 3 VOIES HAUTEUR STANDARD	MODELE NON PRECISE	Interrupteur 3 voies hauteur standard	A-801 legende electrique ligne 7 RESERVES: 1 reperes - modele a confirmer x1 Motifs: SS Corridor ; verifie au zoom 200 dpi
CI	7	PRISE ELECTRIQUE CONTROLE PAR INTERRUPTEUR	MODELE NON PRECISE	Prise electrique controle par interrupteur C	A-801 legende electrique ligne 4 RESERVES: 7 reperes - modele a confirmer x7 Motifs: SS Chambre 002A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 001A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Salle a manger / sejour ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: controlee ou standard a confirmer (*); SS Chambre 003A ; verifie au zoom 200 dpi
CT	5	PRISE ELECTRIQUE HAUTEUR COMPTOIR	MODELE NON PRECISE	Prise electrique hauteur comptoir PC	A-801 legende electrique ligne 2 RESERVES: 5 reperes - modele a confirmer x5 Motifs: RDC Cuisine 104A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC W.C. 103A lavabo ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole partiellement masque par le lavabo - a revalider (*); RDC Cuisine 104A ilot ; verifie au zoom 200 dpi; SS S. de bain 004A lavabo ; verifie au zoom 200 dpi
CU	12	INTERRUPTEUR HAUTEUR STANDARD	MODELE NON PRECISE	Interrupteur hauteur standard	A-801 legende electrique ligne 6 RESERVES: 12 reperes - modele a confirmer x12 Motifs: RDC Salle a manger 102A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 001A porte ext. ; verifie au zoom 200 dpi; RDC W.C. 103A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 002A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 001A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Cuisine 104A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 003A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Entree sejour ; verifie au zoom 200 dpi; SS S. de bain 004A ; verifie au zoom 200 dpi
EV	1	VENTILATEUR	MODELE NON PRECISE	MODELE A VALIDER AVEC ELECTRICIEN; POSITIONNEMENT A VALIDER SUITE A LA COORDINATION MECANIQUE	A-801 legende electrique ligne 8 RESERVES: 1 reperes - modele a confirmer x1 Motifs: SS S. de bain 004A ; verifie au zoom 200 dpi
LD	4	PLAFONNIER DETECTEUR DE MOUVEMENT	MODELE NON PRECISE	FINIS: BLANC	A-801 legende d'eclairage ligne 3 RESERVES: 4 reperes - modele a confirmer x4 Motifs: SS Hall escalier ; verifie au zoom 200 dpi; SS Rangement D.P. ; verifie au zoom 200 dpi; SS Lav./sech. ; verifie au zoom 200 dpi; SS Rangement ; verifie au zoom 200 dpi
LE	11	ENCASTRE SLIM	MODELE: XX CODE: XX	FINI: BLANC	A-801 legende d'eclairage ligne 1 RESERVES: 11 reperes Motifs: RDC Cuisine 104A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Escalier ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Cuisine 104A ilot ; verifie au zoom 200 dpi; RDC W.C. 103A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Corridor ; verifie au zoom 200 dpi; SS S. de bain 004A ; verifie au zoom 200 dpi; SS S. de bain 004A lavabo ; verifie au zoom 200 dpi
LM	3	APPLIQUE MURALE - SALLE D'ATTENTE	UNION LIGHTING JASPER WALL SCONCE CODE: 4192584	FINI: EBONY DIM: 4 X 24	A-801 legende d'eclairage ligne 4 RESERVES: 3 reperes Motifs: RDC Exterieur arriere ; verifie au zoom 200 dpi; SS Exterieur sortie sous-sol ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Exterieur entree ; verifie au zoom 200 dpi
LS	1	LUMINAIRE SUSPENDU	MODELE NON PRECISE	Luminaire suspendu (legende d'eclairage)	A-801 legende d'eclairage ligne 2 RESERVES: 1 reperes - modele a confirmer x1 Motifs: RDC Salle a manger 102A ; verifie au zoom 200 dpi
PC	1	PRISE ELECTRIQUE HAUTEUR STANDARD	MODELE NON PRECISE	Prise electrique hauteur standard	A-801 legende electrique ligne 1 RESERVES: 1 reperes - modele a confirmer x1 Motifs: RDC Sejour 101A ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: type standard a confirmer (*)
PL	10	PLINTHE ELECTRIQUE	MODELE NON PRECISE	WATT A VALIDER PAR ELECTRICIEN SELON LES NORMES EN VIGUEURES	A-801 legende electrique ligne 10 RESERVES: 10 reperes - modele a confirmer x10 Motifs: RDC Cuisine 104A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Salle a manger 102A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 002A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 001A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC W.C. 103A ; verifie au zoom 200 dpi; SS S. de bain 004A ; verifie au zoom 200 dpi; RDC Sejour 101A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 003A ; verifie au zoom 200 dpi
RA	1	RACCORD DIRECT VRC (HORS LEGENDE - R-001)	MODELE NON PRECISE	Raccord direct VRC (hors legende - R-001)	A-801 symbole VRC sous-sol; absent des legendes RESERVES: 1 reperes - modele a confirmer x1 Motifs: SS Rangement D.P. ; verifie au zoom 200 dpi ; RESERVE: symbole hors legende electrique - R-001
TH	4	THERMOSTAT	MODELE NON PRECISE	Thermostat T	A-801 legende electrique ligne 5 RESERVES: 4 reperes - modele a confirmer x4 Motifs: SS Chambre 002A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 001A ; verifie au zoom 200 dpi; SS Chambre 003A ; verifie au zoom 200 dpi; SS S. de bain 004A ; verifie au zoom 200 dpi

Notes de reserve source

R-001 - A-801 : symboles D.F.E. (triangle, 5) et VRC (1) présents au plan, absents des légendes électrique et d'éclairage - relevés sous libellé "hors légende", portée A PRECISER ; avertisseur autonome ou détecteur relié au réseau : non tranché par le plan.
R-002 - A-801 RDC W.C. 103A : prise comptoir au lavabo partiellement masquée par le dessin du lavabo - identification à revalider (*).
R-003 - A-801 RDC séjour 101A : prise classée hauteur standard - type à confirmer (*).
R-004 - A-801 RDC sous la poutre (salle à manger / séjour) : prise contrôlée par interrupteur ou standard - glyphe "C" ambigu (*).
R-005 - A-801 : PANNEAU ÉLECTRIQUE (P.E.) et PRISE ÉLECTRIQUE SUR CABINET (M) figurent dans la légende électrique mais aucun symbole n'est dessiné sur les deux plans (RDC, sous-sol) - vérifié tuile par tuile ; non relevés.
R-006 - A-801 : plan électrique "schématique, à titre de coordination et d'information seulement" (note *) : case MÉC./ÉLEC. vide (pas d'ingénieur électrique) ; tampon "PLAN PAS POUR CONSTRUCTION".
R-007 - A-801 : quantités = une unité type A ; l'unité type B est en miroir (titre de la feuille) - aucune multiplication par le nombre d'unités sur cette feuille (renvoi au nombre d'unités du projet, 59 logements selon AN25004E, à confirmer).
R-008 - A-801 : aucun circuit ni puissance (W) indiqué au plan ; plinthes "WATT A VALIDER PAR ÉLECTRICIEN" (légende).
R-009 - Sources : aucun devis électrique dans 01_SOURCES ; la directive dc03 porte sur l'entrée électrique (3030/3020), hors A-801 - aucune prescription ajoutée.