

Rapport de métré (par plans) — S-1797

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
EL101	4	3
EL102	6	5
EL104	17	6
EL201_2	3	2
EL202_2	9	3
EL301	8	6
EL302	83	16
EL303	330	58
EL304	2	2
EL305	275	46
EL401	0	0
EL402	23	4
EL403_3	123	25
EL404_2	69	16
EL405_2	88	15
EL406_2	52	13
EL407	8	3
EL501	2	2
EL502_2	72	14
EL503_2	41	7
EL504_2	3	1
Total	1218	175

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Armoire distribution CDP-1	distribution	1
Barre MALT cuivre 6x50x508	distribution	3
Batterie urgence UA	secours	2
Bloc relais DP1	commande	43
Bloc relais DP3	commande	1
Bollard protection	distribution	6
Borne recharge VE double	distribution	3
Bouton contrôle d'accès	autre	8
Boîte PS1 — à confirmer	commande	4
Boîte contact ascenseur	alarme	5
Boîte contrôle de porte	autre	4
Boîte de jonction murale	distribution	15

Boîte de tirage 30x20x10	distribution	2
Boîte mesure HQ	distribution	1
Bride MALT	distribution	4
Cabinet mesure HQ	distribution	1
Cellule photoélectrique	commande	1
Chauffage AC1 2kW	chauffage	2
Chauffage AC1 3kW	chauffage	1
Chauffage AC1 5kW	chauffage	1
Chauffage AC2 2kW	chauffage	1
Chauffage AC2 3kW	chauffage	1
Chauffage AC2 4kW	chauffage	1
Chauffage AC2 5kW	chauffage	1
Chauffage P3 1.5kW	chauffage	2
Chauffage P3 1kW	chauffage	3
Cloche alarme extérieure	alarme	1
Communicateur GSM fourni par autres	autre	1
Contacteur éclairage extérieur	commande	1
Disjoncteur ajouté panneau existant	distribution	3
Démolition enseigne sortie	démolition	1
Démolition poteau client existant	démolition	1
Détecteur fumée	alarme	22
Détecteur fumée conduit	alarme	6
Détecteur plafond OS2	commande	30
Détecteur plafond OS3	commande	20
Détecteur thermique — à confirmer	alarme	1
Enseigne existante relocalisée	secours	1
Enseigne sortie applique	secours	7
Enseigne sortie plafond	secours	13
Enseigne sortie temporaire	secours	1
Interrupteur 3 voies temporaire	commande	2
Interrupteur débit gicleurs	alarme	3
Interrupteur pression gicleurs	alarme	2
Interrupteur valve surveillée	alarme	4
Isolateur de ligne	alarme	3
Kit partition OS8	commande	1
Klaxon alarme	alarme	37
Klaxon-stroboscope	alarme	2
Luminaire A1	luminaire	10
Luminaire A1 urgence	secours	2
Luminaire A2	luminaire	10
Luminaire A3	luminaire	1
Luminaire A4	luminaire	1
Luminaire A4 urgence	secours	1
Luminaire B1	luminaire	5
Luminaire B2	luminaire	34
Luminaire B3	luminaire	8

Luminaire C	luminaire	2
Luminaire C urgence	secours	1
Luminaire D12	luminaire	4
Luminaire D18	luminaire	4
Luminaire D18 urgence	secours	5
Luminaire D24	luminaire	4
Luminaire D24 urgence	secours	5
Luminaire D36	luminaire	6
Luminaire E	luminaire	7
Luminaire F	luminaire	10
Luminaire F urgence	secours	4
Luminaire G	luminaire	38
Luminaire G urgence	secours	12
Luminaire H	luminaire	2
Luminaire H urgence	secours	2
Luminaire J urgence	secours	2
Luminaire K	luminaire	10
Luminaire L1	luminaire	5
Luminaire L1 urgence	secours	2
Luminaire L1S	luminaire	31
Luminaire L2	luminaire	15
Luminaire L2S	luminaire	9
Luminaire L3	luminaire	68
Luminaire L3 urgence	secours	7
Luminaire L3S	luminaire	20
Luminaire L3S urgence	secours	3
Luminaire L4	luminaire	14
Luminaire L4 urgence	secours	15
Luminaire L5	luminaire	3
Luminaire L5 urgence	secours	1
Luminaire L6	luminaire	2
Luminaire L6 urgence	secours	1
Luminaire L7	luminaire	3
Luminaire L8	luminaire	18
Luminaire L8 urgence	secours	3
Luminaire M	luminaire	3
Luminaire N	luminaire	23
Luminaire N urgence	secours	2
Luminaire P1	luminaire	2
Luminaire P2	luminaire	2
Luminaire S1	luminaire	14
Luminaire S1 urgence	secours	3
Luminaire S2	luminaire	1
Luminaire S3	luminaire	1
Luminaire T temporaire	luminaire	2
Luminaire T urgence	secours	3

Luminaire V	luminaire	10
Luminaire W	luminaire	1
Luminaire mural puits	luminaire	2
Mini-onduleur 1440W	secours	2
Minuterie éclairage extérieur	commande	1
Minuterie éclairage puits	commande	2
Module adressable MA	alarme	9
Module gradation DE2	commande	24
Module nLight NI1	commande	1
Module nLight SC2	commande	1
Mât branchement provisoire	distribution	1
Opérateur de porte	autre	4
Panneau annonceur	alarme	1
Panneau distribution	distribution	5
Panneau principal alarme	alarme	1
Passerelle communication bornes	distribution	1
Phare double temporaire	secours	1
Pont nLight BG1	commande	8
Poste manuel	alarme	7
Poste mural SO1	commande	11
Poste mural SO2	commande	18
Poste mural SO3	commande	10
Poste mural SW1	commande	6
Poste mural SW2	commande	5
Poste mural SW3	commande	6
Poste mural SW5	commande	4
Poteau branchement provisoire	distribution	2
Poteau client télécom	distribution	1
Poteau liaison aérosouterraine	distribution	1
Prise adoucisseur	prise	1
Prise congélateur	prise	1
Prise double	prise	97
Prise double 20A	prise	2
Prise double 20A RA	prise	22
Prise double DDFT	prise	4
Prise double DDFT 20A étanche	prise	2
Prise double comptoir	prise	25
Prise double comptoir 20A	prise	6
Prise lave-vaisselle	prise	1
Prise micro-onde	prise	7
Prise réfrigérateur	prise	4
Prise toiture DDFT 20A	prise	2
Raccordement ascenseur	mecanique	1
Raccordement barre multiprise télécom	mecanique	1
Raccordement boîtier contrôle valves	mecanique	2
Raccordement chaudière électrique	mecanique	1

Raccordement chauffe-eau	mecanique	1
Raccordement cuisinière	mecanique	1
Raccordement câble chauffant	chauffage	1
Raccordement entrée existante	mecanique	1
Raccordement fontaine d'eau	mecanique	6
Raccordement moteur	mecanique	6
Raccordement panneau régulation	mecanique	1
Raccordement pompe	mecanique	8
Raccordement rideau motorisé	mecanique	1
Raccordement thermopompe	mecanique	24
Raccordement unité toiture	mecanique	3
Raccordement ventilateur	mecanique	16
Raccordement éclairage UR-01	mecanique	1
Rail éclairage R	luminaire	2
Relais adressable RA	alarme	8
Retenue magnétique	autre	10
Sectionneur 30A	mecanique	36
Sectionneur 30A fusible	mecanique	2
Symbole M carré — à classer	distribution	1
Sèche-mains	prise	4
Tige MALT	distribution	2
Transformateur sec	distribution	2
Transformateur sur socle	distribution	1
Témoin visuel	alarme	5
Électro-aimant	autre	4

EL101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Démolition poteau client existant	1	1
Mât branchement provisoire	1	1
Poteau branchement provisoire	2	2

EL102

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de tirage 30x20x10	2	2
Poteau client télécom	1	1
Poteau liaison aérosouterraine	1	1
Raccordement entrée existante	1	1
Transformateur sur socle	1	1

EL104

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Bollard protection	6	6
Borne recharge VE double	3	3

Luminaire M	3	3
Luminaire P1	2	2
Luminaire P2	2	2
Passerelle communication bornes	1	1

EL201_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Cabinet mesurage HQ	1	1
Disjoncteur ajouté panneau existant	2	3

EL202_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Barre MALT cuivre 6x50x508	3	3
Bride MALT	4	4
Tige MALT	2	2

EL301

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Disjoncteur ajouté panneau existant	1	3
Enseigne existante relocalisée	1	1
Enseigne sortie temporaire	1	1
Interrupteur 3 voies temporaire	2	2
Luminaire T temporaire	2	2
Phare double temporaire	1	1

EL302

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Bloc relais DP1	12	43
Détecteur plafond OS2	6	30
Détecteur plafond OS3	4	20
Enseigne sortie applique	2	7
Enseigne sortie plafond	1	13
Kit partition OS8	1	1
Luminaire A1	2	10
Luminaire A2	6	10
Luminaire B2	30	34
Luminaire F	6	10
Luminaire G	1	38
Pont nLight BG1	1	8
Poste mural SO1	1	11
Poste mural SO2	5	18
Poste mural SW2	4	5
Poste mural SW5	1	4

EL303

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Batterie urgence UA	2	2
Bloc relais DP1	17	43
Bloc relais DP3	1	1
Boîte PS1 — à confirmer	4	4
Cellule photoélectrique	1	1
Contacteur éclairage extérieur	1	1
Détecteur plafond OS2	12	30
Détecteur plafond OS3	8	20
Enseigne sortie applique	4	7
Enseigne sortie plafond	8	13
Luminaire A1	6	10
Luminaire A1 urgence	2	2
Luminaire A2	3	10
Luminaire B1	2	5
Luminaire B2	4	34
Luminaire B3	8	8
Luminaire C	2	2
Luminaire C urgence	1	1
Luminaire D12	4	4
Luminaire D18	3	4
Luminaire D18 urgence	3	5
Luminaire D24	2	4
Luminaire D24 urgence	4	5
Luminaire D36	3	6
Luminaire E	7	7
Luminaire F	2	10
Luminaire F urgence	4	4
Luminaire G	7	38
Luminaire G urgence	6	12
Luminaire H urgence	1	2
Luminaire K	10	10
Luminaire L1S	31	31
Luminaire L2	15	15
Luminaire L2S	9	9
Luminaire L4	10	14
Luminaire L4 urgence	10	15
Luminaire L5	3	3
Luminaire L5 urgence	1	1
Luminaire L8	18	18
Luminaire L8 urgence	3	3
Luminaire N	16	23
Luminaire N urgence	1	2
Luminaire S1	14	14

Luminaire S1 urgence	3	3
Luminaire T urgence	1	3
Luminaire W	1	1
Minuterie éclairage extérieur	1	1
Module gradation DE2	13	24
Module nLight NI1	1	1
Module nLight SC2	1	1
Pont nLight BG1	4	8
Poste mural SO1	4	11
Poste mural SO2	10	18
Poste mural SO3	6	10
Poste mural SW1	6	6
Poste mural SW5	3	4
Rail éclairage R	2	2
Symbole M carré — à classer	1	1

EL304

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Démolition enseigne sortie	1	1
Enseigne sortie plafond	1	13

EL305

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Bloc relais DP1	14	43
Détecteur plafond OS2	12	30
Détecteur plafond OS3	8	20
Enseigne sortie applique	1	7
Enseigne sortie plafond	3	13
Luminaire A1	2	10
Luminaire A2	1	10
Luminaire A3	1	1
Luminaire A4	1	1
Luminaire A4 urgence	1	1
Luminaire B1	3	5
Luminaire D18	1	4
Luminaire D18 urgence	2	5
Luminaire D24	2	4
Luminaire D24 urgence	1	5
Luminaire D36	3	6
Luminaire F	2	10
Luminaire G	30	38
Luminaire G urgence	6	12
Luminaire H	2	2
Luminaire H urgence	1	2
Luminaire J urgence	2	2

Luminaire L1	5	5
Luminaire L1 urgence	2	2
Luminaire L3	68	68
Luminaire L3 urgence	7	7
Luminaire L3S	20	20
Luminaire L3S urgence	3	3
Luminaire L4	4	14
Luminaire L4 urgence	5	15
Luminaire L6	2	2
Luminaire L6 urgence	1	1
Luminaire L7	3	3
Luminaire N	7	23
Luminaire N urgence	1	2
Luminaire S2	1	1
Luminaire S3	1	1
Luminaire T urgence	2	3
Luminaire V	10	10
Module gradation DE2	11	24
Pont nLight BG1	3	8
Poste mural SO1	6	11
Poste mural SO2	3	18
Poste mural SO3	4	10
Poste mural SW2	1	5
Poste mural SW3	6	6

EL402

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Chauffage AC1 3kW	1	1
Prise double	14	97
Prise double comptoir	7	25
Raccordement rideau motorisé	1	1

EL403_3

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Armoire distribution CDP-1	1	1
Bouton contrôle d'accès	8	8
Boîte contrôle de porte	4	4
Boîte de jonction murale	7	15
Boîte mesurage HQ	1	1
Mini-onduleur 1440W	1	2
Opérateur de porte	4	4
Panneau distribution	3	5
Prise adoucisseur	1	1
Prise congélateur	1	1
Prise double	35	97

Prise double 20A RA	14	22
Prise double DDFT	2	4
Prise double comptoir	7	25
Prise double comptoir 20A	4	6
Prise lave-vaisselle	1	1
Prise micro-onde	5	7
Prise réfrigérateur	3	4
Raccordement cuisinière	1	1
Raccordement câble chauffant	1	1
Raccordement fontaine d'eau	4	6
Retenue magnétique	6	10
Sèche-mains	3	4
Transformateur sec	2	2
Électro-aimant	4	4

EL404_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Chauffage AC1 5kW	1	1
Chauffage AC2 2kW	1	1
Chauffage AC2 3kW	1	1
Chauffage AC2 4kW	1	1
Chauffage AC2 5kW	1	1
Chauffage P3 1kW	3	3
Raccordement boîtier contrôle valves	2	2
Raccordement chaudière électrique	1	1
Raccordement chauffe-eau	1	1
Raccordement moteur	6	6
Raccordement panneau régulation	1	1
Raccordement pompe	8	8
Raccordement thermopompe	14	24
Raccordement ventilateur	6	16
Raccordement éclairage UR-01	1	1
Sectionneur 30A	21	36

EL405_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de jonction murale	1	15
Mini-onduleur 1440W	1	2
Panneau distribution	2	5
Prise double	48	97
Prise double 20A	2	2
Prise double 20A RA	8	22
Prise double DDFT	2	4
Prise double comptoir	11	25
Prise double comptoir 20A	2	6

Prise micro-onde	2	7
Prise réfrigérateur	1	4
Raccordement barre multiprise télécom	1	1
Raccordement fontaine d'eau	2	6
Retenue magnétique	4	10
Sèche-mains	1	4

EL406_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte contact ascenseur	5	5
Boîte de jonction murale	1	15
Chauffage AC1 2kW	2	2
Chauffage P3 1.5kW	2	2
Détecteur thermique — à confirmer	1	1
Luminaire mural puits	2	2
Minuterie éclairage puits	2	2
Prise double DDFT 20A étanche	2	2
Raccordement ascenseur	1	1
Raccordement thermopompe	10	24
Raccordement ventilateur	10	16
Sectionneur 30A	12	36
Sectionneur 30A fusible	2	2

EL407

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Prise toiture DDFT 20A	2	2
Raccordement unité toiture	3	3
Sectionneur 30A	3	36

EL501

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Communicateur GSM fourni par autres	1	1
Panneau principal alarme	1	1

EL502_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de jonction murale	3	15
Cloche alarme extérieure	1	1
Détecteur fumée	12	22
Détecteur fumée conduit	3	6
Interrupteur débit gicleurs	3	3
Interrupteur pression gicleurs	2	2
Interrupteur valve surveillée	4	4
Klaxon alarme	20	37

Klaxon-stroboscope	2	2
Module adressable MA	9	9
Panneau annonciateur	1	1
Poste manuel	5	7
Relais adressable RA	5	8
Témoin visuel	2	5

EL503_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte de jonction murale	3	15
Détecteur fumée	10	22
Détecteur fumée conduit	3	6
Klaxon alarme	17	37
Poste manuel	2	7
Relais adressable RA	3	8
Témoin visuel	3	5

EL504_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Isolateur de ligne	3	3

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Armoire distribution CDP-1	distribution	Armoire distribution CDP-1	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Barre MALT cuivre 6x50x508	distribution	Barre MALT cuivre 6x50x508	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Batterie urgence UA	secours	Batterie urgence UA	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Bloc relais DP1	commande	Bloc relais DP1	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Bloc relais DP3	commande	Bloc relais DP3	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Bollard protection	distribution	Bollard protection	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Borne recharge VE double	distribution	Borne recharge VE double	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Bouton contrôle d'accès	autre	Bouton contrôle d'accès	EL001 légende contrôle d'accès / EL403-EL405
Boîte PS1 — à confirmer	commande	Boîte PS1 — à confirmer	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage — hors légende
Boîte contact ascenseur	alarme	Boîte contact ascenseur	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Boîte contrôle de porte	autre	Boîte contrôle de porte	EL001 légende contrôle d'accès / EL403-EL405
Boîte de jonction murale	distribution	Boîte de jonction murale	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Boîte de tirage 30x20x10	distribution	Boîte de tirage 30x20x10	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Boîte mesurage HQ	distribution	Boîte mesurage HQ	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Bride MALT	distribution	Bride MALT	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Cabinet mesurage HQ	distribution	Cabinet mesurage HQ	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Cellule photoélectrique	commande	Cellule photoélectrique	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Chauffage AC1 2kW	chauffage	Chauffage AC1 2kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage AC1 3kW	chauffage	Chauffage AC1 3kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)

Chauffage AC1 5kW	chauffage	Chauffage AC1 5kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage AC2 2kW	chauffage	Chauffage AC2 2kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage AC2 3kW	chauffage	Chauffage AC2 3kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage AC2 4kW	chauffage	Chauffage AC2 4kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage AC2 5kW	chauffage	Chauffage AC2 5kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage P3 1.5kW	chauffage	Chauffage P3 1.5kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Chauffage P3 1kW	chauffage	Chauffage P3 1kW	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Cloche alarme extérieure	alarme	Cloche alarme extérieure	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Communicateur GSM fourni par autres	autre	Communicateur GSM fourni par autres	EL001 légende contrôle d'accès / EL403-EL405
Contacteur éclairage extérieur	commande	Contacteur éclairage extérieur	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Disjoncteur ajouté panneau existant	distribution	Disjoncteur ajouté panneau existant	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Démolition enseigne sortie	demolition	Démolition enseigne sortie	plans (mention à démolir / à enlever)
Démolition poteau client existant	demolition	Démolition poteau client existant	plans (mention à démolir / à enlever)
Détecteur fumée	alarme	Détecteur fumée	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Détecteur fumée conduit	alarme	Détecteur fumée conduit	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Détecteur plafond OS2	commande	Détecteur plafond OS2	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Détecteur plafond OS3	commande	Détecteur plafond OS3	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Détecteur thermique — à confirmer	alarme	Détecteur thermique — à confirmer	EL001 (add. 4) légende alarme incendie — hors légende
Enseigne existante relocalisée	secours	Enseigne existante relocalisée	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Enseigne sortie applique	secours	Enseigne sortie applique	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Enseigne sortie plafond	secours	Enseigne sortie plafond	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Enseigne sortie temporaire	secours	Enseigne sortie temporaire	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Interrupteur 3 voies temporaire	commande	Interrupteur 3 voies temporaire	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Interrupteur débit gicleurs	alarme	Interrupteur débit gicleurs	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Interrupteur pression gicleurs	alarme	Interrupteur pression gicleurs	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Interrupteur valve surveillée	alarme	Interrupteur valve surveillée	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Isolateur de ligne	alarme	Isolateur de ligne	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Kit partition OS8	commande	Kit partition OS8	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Klaxon alarme	alarme	Klaxon alarme	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Klaxon-stroboscope	alarme	Klaxon-stroboscope	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Luminaire A1	luminaire	Luminaire A1	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire A1 urgence	secours	Luminaire A1 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire A2	luminaire	Luminaire A2	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire A3	luminaire	Luminaire A3	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire A4	luminaire	Luminaire A4	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire A4 urgence	secours	Luminaire A4 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire B1	luminaire	Luminaire B1	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage

Luminaire B2	luminaire	Luminaire B2	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire B3	luminaire	Luminaire B3	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire C	luminaire	Luminaire C	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire C urgence	secours	Luminaire C urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire D12	luminaire	Luminaire D12	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D18	luminaire	Luminaire D18	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D18 urgence	secours	Luminaire D18 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire D24	luminaire	Luminaire D24	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D24 urgence	secours	Luminaire D24 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire D36	luminaire	Luminaire D36	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire E	luminaire	Luminaire E	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire F	luminaire	Luminaire F	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire F urgence	secours	Luminaire F urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire G	luminaire	Luminaire G	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire G urgence	secours	Luminaire G urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire H	luminaire	Luminaire H	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire H urgence	secours	Luminaire H urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire J urgence	secours	Luminaire J urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire K	luminaire	Luminaire K	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L1	luminaire	Luminaire L1	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L1 urgence	secours	Luminaire L1 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire L1S	luminaire	Luminaire L1S	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L2	luminaire	Luminaire L2	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L2S	luminaire	Luminaire L2S	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L3	luminaire	Luminaire L3	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L3 urgence	secours	Luminaire L3 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire L3S	luminaire	Luminaire L3S	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L3S urgence	secours	Luminaire L3S urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire L4	luminaire	Luminaire L4	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L4 urgence	secours	Luminaire L4 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire L5	luminaire	Luminaire L5	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L5 urgence	secours	Luminaire L5 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire L6	luminaire	Luminaire L6	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L6 urgence	secours	Luminaire L6 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire L7	luminaire	Luminaire L7	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L8	luminaire	Luminaire L8	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire L8 urgence	secours	Luminaire L8 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire M	luminaire	Luminaire M	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire N	luminaire	Luminaire N	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire N urgence	secours	Luminaire N urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire P1	luminaire	Luminaire P1	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire P2	luminaire	Luminaire P2	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire S1	luminaire	Luminaire S1	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire S1 urgence	secours	Luminaire S1 urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire S2	luminaire	Luminaire S2	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire S3	luminaire	Luminaire S3	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage

Luminaire T temporaire	luminaire	Luminaire T temporaire	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire T urgence	secours	Luminaire T urgence	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Luminaire V	luminaire	Luminaire V	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire W	luminaire	Luminaire W	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Luminaire mural puits	luminaire	Luminaire mural puits	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Mini-onduleur 1440W	secours	Mini-onduleur 1440W	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Minuterie éclairage extérieur	commande	Minuterie éclairage extérieur	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Minuterie éclairage puits	commande	Minuterie éclairage puits	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Module adressable MA	alarme	Module adressable MA	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Module gradation DE2	commande	Module gradation DE2	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Module nLight NI1	commande	Module nLight NI1	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Module nLight SC2	commande	Module nLight SC2	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Mât branchement provisoire	distribution	Mât branchement provisoire	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Opérateur de porte	autre	Opérateur de porte	EL001 légende contrôle d'accès / EL403-EL405
Panneau annonciateur	alarme	Panneau annonciateur	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Panneau distribution	distribution	Panneau distribution	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Panneau principal alarme	alarme	Panneau principal alarme	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Passerelle communication bornes	distribution	Passerelle communication bornes	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Phare double temporaire	secours	Phare double temporaire	EL001 (add. 4) légende éclairage d'urgence
Pont nLight BG1	commande	Pont nLight BG1	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste manuel	alarme	Poste manuel	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Poste mural SO1	commande	Poste mural SO1	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste mural SO2	commande	Poste mural SO2	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste mural SO3	commande	Poste mural SO3	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste mural SW1	commande	Poste mural SW1	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste mural SW2	commande	Poste mural SW2	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste mural SW3	commande	Poste mural SW3	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poste mural SW5	commande	Poste mural SW5	EL001 (add. 4) tableau des contrôles d'éclairage
Poteau branchement provisoire	distribution	Poteau branchement provisoire	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Poteau client télécom	distribution	Poteau client télécom	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Poteau liaison aérosouterraine	distribution	Poteau liaison aérosouterraine	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Prise adoucisseur	prise	Prise adoucisseur	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise congélateur	prise	Prise congélateur	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double	prise	Prise double	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double 20A	prise	Prise double 20A	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double 20A RA	prise	Prise double 20A RA	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double DDFT	prise	Prise double DDFT	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double DDFT 20A étanche	prise	Prise double DDFT 20A étanche	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double comptoir	prise	Prise double comptoir	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise double comptoir 20A	prise	Prise double comptoir 20A	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise lave-vaisselle	prise	Prise lave-vaisselle	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise micro-onde	prise	Prise micro-onde	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Prise réfrigérateur	prise	Prise réfrigérateur	EL001 (add. 4) légende prises de courant

Prise toiture DDFT 20A	prise	Prise toiture DDFT 20A	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Raccordement ascenseur	mecanique	Raccordement ascenseur	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement barre multiprise télécom	mecanique	Raccordement barre multiprise télécom	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement boîtier contrôle valves	mecanique	Raccordement boîtier contrôle valves	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement chaudière électrique	mecanique	Raccordement chaudière électrique	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement chauffe-eau	mecanique	Raccordement chauffe-eau	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement cuisinière	mecanique	Raccordement cuisinière	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement câble chauffant	chauffage	Raccordement câble chauffant	EL001 tableau des appareils de chauffage / EL404-EL406 (add. 2)
Raccordement entrée existante	mecanique	Raccordement entrée existante	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement fontaine d'eau	mecanique	Raccordement fontaine d'eau	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement moteur	mecanique	Raccordement moteur	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement panneau régulation	mecanique	Raccordement panneau régulation	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement pompe	mecanique	Raccordement pompe	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement rideau motorisé	mecanique	Raccordement rideau motorisé	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement thermopompe	mecanique	Raccordement thermopompe	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement unité toiture	mecanique	Raccordement unité toiture	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement ventilateur	mecanique	Raccordement ventilateur	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Raccordement éclairage UR-01	mecanique	Raccordement éclairage UR-01	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Rail éclairage R	luminaire	Rail éclairage R	EL001 (add. 4) tableau des appareils d'éclairage
Relais adressable RA	alarme	Relais adressable RA	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Retenue magnétique	autre	Retenue magnétique	EL001 légende contrôle d'accès / EL403-EL405
Sectionneur 30A	mecanique	Sectionneur 30A	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Sectionneur 30A fusible	mecanique	Sectionneur 30A fusible	EL408 tableau des raccordements mécaniques (add. 2) / EL404-EL406
Symbole M carré — à classer	distribution	Symbole M carré — à classer	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2) — hors légende
Sèche-mains	prise	Sèche-mains	EL001 (add. 4) légende prises de courant
Tige MALT	distribution	Tige MALT	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Transformateur sec	distribution	Transformateur sec	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Transformateur sur socle	distribution	Transformateur sur socle	EL201/EL202 unifilaire et distribution (add. 2)
Témoin visuel	alarme	Témoin visuel	EL001 (add. 4) légende alarme incendie
Électro-aimant	autre	Électro-aimant	EL001 légende contrôle d'accès / EL403-EL405

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1797

Projet : CSR, École William-Latter, agrandissement et réaménagement, 1300 rue Barré à Chambly. Plans d'électricité de Stantec (n° 157103764). **Entrées :** les plans pour AO (32 pages) et les addendas 1 (20 p.), 2 (11 p.) et 4 (5 p.), soit 68 pages. Pas d'addenda 3 ni d'export de l'estimateur. **Date :** 2026-09-22.

Méthode suivie

- 1. **Classement :** les 68 pages sont classées dans `feuilles-classement.csv`. Pour chaque feuille, on retient la version la plus récente (addenda). Les 35 versions antérieures sont classées `remplacee`. Les feuilles retenues se répartissent ainsi : 16 plans, 1 légende, 2 tableaux, 7 schémas, 2 détails et 3 pages couverture.
- 2. **Nomenclature :** elle vient de la légende EL001 (révision 2, addenda 4), qui comprend le tableau des luminaires A1...W, le tableau des contrôles nLight, les tableaux du chauffage et des appareils divers, ainsi que les légendes de l'urgence, des prises, de l'alarme et du contrôle d'accès. S'y ajoutent l'unifilaire EL201 et le tableau des raccordements mécaniques EL408. On obtient 175 libellés. Aucun `jeton_regex`, parce que les plans ne portent pas d'étiquettes texte d'appareils.
- 3. **Occurrences texte :** `extract_occurrences.py` a été lancé et renvoie 0 occurrence. Voir la réserve R-033.
- 4. **Occurrences visuelles :** chaque plan a été parcouru par zooms de 400 à 700 pt avec `zoom.py`. Les coordonnées sont lues sur les règles, avec une précision d'environ 5 pt. Le neuf (trait noir) est séparé de l'existant (gris) : seul le neuf est relevé. Les éléments temporaires et démolis ont leurs propres libellés.
- 5. **Addendas appliqués :**
 - 6. Addenda 1 : EL102, les éclairages EL301/303/305, le toit EL407 et les schémas EL603 à EL606.
 - 7. Addenda 2 : l'unifilaire EL201/202, les raccordements EL404/406/408, l'alarme EL502/503/504 et les nuages UR-01, VCFF, EV-01/02 et détecteurs du niveau 2.
 - 8. Addenda 4 : EL001, EL403 (nouvelle note 5 sur l'adoucisueur), EL405 et EL501 (nouveau PAI et GSM).
- 9. **Sans symbole au plan :**
 - 10. Raccordements mécaniques recoupés avec EL408.
 - 11. Notes « fournir et installer » comptées : mini-onduleurs, sèche-mains, câble chauffant de gargouille, disjoncteurs ajoutés dans des panneaux existants, cellule photoélectrique, minuterie et contacteur de l'éclairage extérieur.
 - 12. Détails du monte-personne : prises DDFT, minuteries, luminaires du puits et contacts vers l'ascenseur.
 - 13. MALT de EL202 : barres, brides et tiges.

Totaux par feuille (marques visuelles)

feuille	alarme	autre	chauffage	commande	démolition	distribution	luminaire	mécanique	prise	sec
EL101	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
EL102_ADD	0	0	0	0	0	5	0	1	0	
EL104	0	0	0	0	0	10	7	0	0	
EL201_ADD_2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
EL202_ADD_2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	
EL301_ADD	0	0	0	2	0	1	2	0	0	
EL302	0	0	0	35	0	0	45	0	0	
EL303_ADD	0	0	0	93	0	1	182	0	0	
EL304	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
EL305_ADD	0	0	0	68	0	0	169	0	0	
EL402	0	0	1	0	0	0	0	1	21	
EL403_ADD_3	0	26	1	0	0	14	0	5	76	
EL404_ADD_2	0	0	8	0	0	0	0	61	0	
EL405_ADD_2	0	4	0	0	0	3	0	3	77	
EL406_ADD_2	6	0	4	2	0	1	2	35	2	
EL407_ADD	0	0	0	0	0	0	0	6	2	
EL501_ADD	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

EL502_ADD_2	69	0	0	0	0	3	0	0	0
EL503_ADD_2	38	0	0	0	0	3	0	0	0
EL504_ADD_2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	117	31	14	200	2	56	407	112	178

Occurrences texte : 0. Réserves : 34 (R-001 à R-034).

Ce qui n'a pas pu être relevé

- EL102 de l'addenda 4, qui n'a pas été reçue.
- Le contenu éventuel d'un addenda 3.
- Les équipements propres aux schémas nLight EL601 à EL606 (NECY, NIO...), non recomptés.
- Les mètres linéaires : profilés, lignes aériennes provisoires, massifs.
- Le nombre de projecteurs sur les rails de la scène.
- La vérification neuf/existant par `traits.py`.
- Aucune comparaison avec l'estimateur, faute d'export.

Limites

- Le relevé est entièrement visuel. Les zones denses (hall 156, classes du niveau 2, corridors) sont à recompter au contrôle qualité.
- Les profilés sont comptés par segment d'environ 1,2 m.
- Les luminaires en urgence ont été identifiés à la teinte grise sur le rendu.
- Trois commandes auxiliaires ont été refusées par la politique d'outils (R-032).

Vérification des libellés

Chaque `label` d'`occurrences-visuel.csv` existe dans `nomenclature.csv`, vérifié par script : 0 libellé absent.
`occurrences-texte.csv` est vide.

Réserves

Réserves — S-1797 (École William-Latter, agrandissement et réaménagement)

Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet et la question ou la décision prise sans réponse.

Addendas et périmètre

- **R-001** · tous · Addenda n° 3 : aucun fichier « MEP-03 » reçu. Si l'addenda 3 touchait l'électricité, il n'est pas reporté.
- **R-002** · EL102 · La page couverture de l'addenda 4 (EL701_ADD_3) annonce une révision d'EL102, mais le PDF MEP-04 ne contient pas EL102. Le relevé est fait sur EL102 de l'addenda 1. La feuille non reçue n'est pas relevée.
- **R-003** · doublons · Quand une feuille existe en plusieurs versions, on relève la plus récente : EL001_ADD_2, EL201/202_ADD_2, EL403_ADD_3, EL404/406/408_ADD_2, EL405_ADD_2, EL502/503/504_ADD_2, EL501_ADD, EL301/303/305/407_ADD. Les versions antérieures sont classées `remplacee`. Le contenu des nuages de révision a été lu (UR-01, VCFF, EV-01/02, CD-01/02/TR-01 au toit, détecteurs ajoutés au niveau 2). En revanche, les versions n'ont pas été comparées tuile par tuile hors des nuages.
- **R-004** · EL601-EL606 (schémas nLight) · Les relais, ponts, blocs et modules sont relevés sur les plans d'éclairage. Ils ne sont pas recomptés sur les schémas, pour éviter un double compte. Le NECY Eclipse (contrôleur), le NIO-1S et les éventuels équipements propres aux schémas **n'ont pas été relevés**. Il faut vérifier les schémas.
- **R-005** · EL103, EL701_ADD_2 (détails) · Pas de relevé : massifs HQ et détail 25 des évaporateurs. Les raccordements EV-01/EV-02 sont comptés sur EL406.

Distribution / branchement

- **R-006** · EL101 · Les lignes aériennes provisoires (P5 → PP1 → PP2 → bâtiment) et le câble sur supports au toit (note 2) sont à métrer. L'échelle 1:300 est à confirmer.
- **R-007** · EL102_ADD · Les massifs MT 4×75 mm, télécom 3×78 mm et BT 4×100 mm sont linéaires, donc à métrer. Tronçons cotés lus : 13 300 mm et 19 750 mm.
- **R-008** · EL102_ADD / EL201 · Le poteau P6, le transformateur sur socle et le cabinet de mesurage HQ sont relevés. Qui les fournit (HQ ou entrepreneur) est à confirmer.
- **R-009** · EL102_ADD vs EL403_ADD_3 · L'armoire CDP-1 est comptée une seule fois, sur EL403 (salle électrique 162-1). La marque sur EL102 est écartée.
- **R-010** · EL201_ADD_2 · Aucune ligne de départ n'est posée sur l'unifilaire : tous les départs (PD1, PS1-PS4, TX1/TX2) sont relevés en plan (EL403). Le vérificateur doit contrôler les calibres et artères sur l'unifilaire.
- **R-011** · EL202_ADD_2 · Les cédules PS1 à PS4 n'ont été lues que partiellement (PS1). Les circuits de réserve ne sont pas comptés.

Éclairage

- **R-012** · EL303/EL305 · Les profilés linéaires L1S, L2, L2S, L3, L3S, L4, L5 et L8 sont comptés **par segment dessiné** (≈ 1,2 m). La longueur totale est à métrer au 1:100.
- **R-013** · EL303/EL305 · Les luminaires grisés sont relevés sous « ... urgence » (alimentés par PS1U/PS4U). La lecture du gris sur tuile est à confirmer, car `traits.py` n'a pas été utilisé.
- **R-014** · EL303_ADD · Une boîte carrée « PS1 » se trouve dans 162, le vestibule, 164 et ESC.01. Elle est hors légende et relevée sous « Boîte PS1 — à confirmer ». Il s'agit probablement d'un bloc d'alimentation nLight NPS-80.
- **R-015** · EL303_ADD · Un « M » carré se trouve près de la fosse d'ascenseur. Il est hors légende et relevé sous « Symbole M carré — à classer ».
- **R-016** · EL303_ADD · La scène de 171 comporte 2 rails R avec 4 projecteurs chacun (note 1). Chaque rail compte pour 1 : il faut ajouter 8 projecteurs.
- **R-017** · EL303_ADD · Les suspendus D12/D18/D24/D36 et les N du hall 156 ont été lus par zoom dans une zone dense. Il faut recompter.
- **R-018** · EL302 · Le réaménagement dans l'existant (E-105, E-110, E-114, E-118, E-124, E-103-1) est relevé comme neuf. Le reste de la feuille est existant et n'est pas relevé.
- **R-019** · EL301_ADD · L'issue temporaire (luminaires T, interrupteurs, phare, enseigne) est relevée. Elle est à retirer en fin de travaux (note 5).
- **R-020** · EL304 · Il y a 1 enseigne à enlever (démolition) et 1 nouvelle enseigne double face.

Prises / mécanique

- **R-021** · EL403_ADD_3 · Il faut confirmer le nombre de raccordements directs de fontaines d'eau (détails 11/12). Nous en comptons 4 au RDC.
- **R-022** · EL404_ADD_2 · Le circuit de P-03 n'est pas indiqué en plan (le tableau EL408 le donne sur PS1). La pompe PGL-01 est branchée sur une prise PS1(9), qui est déjà comptée comme prise.
- **R-023** · EL404/EL406 · Les sectionneurs « SF » sont relevés sous « Sectionneur 30A ». Il n'a pas été vérifié s'ils sont fusibles ou non fusibles.
- **R-024** · EL406_ADD_2 · Les deux sectionneurs cadencassables 30A F:15 et F:20 du monte-personne (notes 1/2) sont relevés sous « Sectionneur 30A fusible ».
- **R-025** · EL406_ADD_2 · Un « détecteur thermique dans le puits » figure au détail 16. On ne sait pas s'il est fourni par l'alarme ou par l'ascensoriste : il est relevé « à confirmer ».
- **R-026** · EL408_ADD_2 · Recoupement du tableau avec les plans : les thermopompes TP-01 à TP-22 et TP-101/102, les SE-1-1 à 1-6 et SE-2-1 à 2-8, les ventilateurs VA-01/02, VH-01, H-01, UR-01, HU-01, CH-01, CE-01, les pompes P-01/02/03, PP-01/02, PER-01, PGL-01, EV-01/02, CD-01/02 et TR-01 se retrouvent en plan. Aucun raccordement n'est posé sur EL408. TP-22 (EL404) se trouve sur une ligne « RDC » : à confirmer.
- **R-027** · EL104 · Les bornes VE sont fournies par DR (note 1). Il y a 3 socles doubles, soit 6 bornes : la quantité par socle est à confirmer.

Alarme incendie

- **R-028** · EL502/EL503 · Les klaxons (symbole F + triangle) et les klaxons-stroboscopes « 30cd » sont relevés

séparément. On ne peut pas distinguer les klaxons simples des combinés sans lire la légende au zoom : à confirmer.

- **R-029** · EL504_ADD_2 · Seuls les 3 isolateurs de ligne neufs (trait plein) sont relevés. Les isolateurs en pointillé sont existants et ne sont pas relevés. Les résistances de fin de ligne et les modules MA/RA des schémas ne sont pas recomptés : ils sont déjà en plan.
- **R-030** · EL501_ADD · Le nouveau PAI Mircom FX-4003-12N et ses cartes (note 1) sont comptés comme 1 panneau. Le raccordement des circuits existants et l'inspection sont à chiffrer au forfait.
- **R-031** · EL501_ADD · Le communicateur GSM est **fourni par d'autres** (note 2). Seul le raccordement est à la charge de DR.

Outils et méthode

- **R-032** · outils · Trois commandes ont été refusées par la politique d'outils : un script maison de carte des tracés noirs (`noir.py`, pour détecter le neuf et l'existant), une commande `sed` d'édition et un script Python en ligne. Elles ont été remplacées par des scripts Python autorisés et par la lecture de zooms. `zoom.py` et `extract_occurrences.py` ont fonctionné. `traits.py` n'a pas été utilisé.
- **R-033** · occurrences-texte · Les plans de Stantec n'ont pas d'étiquettes texte d'appareils : les symboles sont vectoriels et sans jeton. `extract_occurrences.py` renvoie donc 0 occurrence. Tout le relevé est visuel, avec une précision d'environ 5 pt, et doit être contrôlé par l'estimateur.
- **R-034** · estimateur · Aucun export de l'estimateur n'a été fourni (le dossier `estimateur/` est vide). Il n'y a donc pas de `comparaison-estimateur.md`.