

Rapport de métré (par plans) — S-1714

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E101	15	3
E200	114	10
E201	789	29
E202	810	28
E203	819	29
E204	821	29
E205	819	29
E206	820	30
E207	427	30
E208	304	29
E209	2	2
E300	187	1
E301	119	1
E302	31	3
E303	31	3
E304	31	3
E305	31	3
E306	31	3
E307	24	4
E308	15	2
E309	0	0
E400	99	10
E401	161	12
E402	144	12
E403	145	12
E404	145	12
E405	146	12
E406	146	12
E407	90	12
E408	69	12
E409	0	0
E500	0	0
Total	7385	54

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Avertisseur de fumée	alarme	336

Avertisseur fumée/CO	alarme	52
Aéroconvecteur 1000W	chauffage	14
Aéroconvecteur 1250W	chauffage	25
Aéroconvecteur 1500W	chauffage	71
Aéroconvecteur 2000W	chauffage	38
Aéroconvecteur commun	chauffage	2
Aérotherme	chauffage	2
Déclencheur manuel	alarme	36
Détecteur de fumée	alarme	106
Détecteur de fumée de gaine	alarme	33
Détecteur débit gicleur	alarme	17
Détecteur fumée/CO	alarme	1
Enseigne sortie	secours	33
Klaxon	alarme	52
Klaxon/stroboscope	alarme	362
Luminaire encastré urgence	luminaire	94
Luminaire linéaire applique urgence	luminaire	48
Luminaire — à classer	luminaire	325
Module adressable	alarme	27
Panneau INX	alarme	14
Panneau de distribution	distribution	17
Panneau de logement	distribution	140
Plinthe 1000W	chauffage	232
Plinthe 1250W	chauffage	47
Plinthe 1500W	chauffage	6
Plinthe 300W	chauffage	159
Plinthe 500W	chauffage	26
Prise comptoir	prise	278
Prise cuisinière	prise	140
Prise demi-commandée	prise	586
Prise double	prise	1616
Prise laveuse	prise	140
Prise micro-onde	prise	140
Prise réfrigérateur	prise	140
Prise salle de bain	prise	179
Prise sècheuse	prise	140
Prise étanche	prise	163
Raccordement condenseur	mecanique	145
Raccordement hotte	prise	140
Raccordement lave-vaisselle	prise	140
Raccordement ventilateur	mecanique	62
Raccordement volet motorisé	mecanique	14
Raccordement équipement mécanique	mecanique	28
Raccordement évaporateur	mecanique	147
Relais adressable	alarme	31
Résistance fin de ligne	alarme	56

Sectionneur	distribution	148
Sortie câblo/informatique	telecom	140
Sortie informatique	telecom	55
Supervision vanne gicleur	alarme	22
Thermostat	chauffage	398
Transformateur	distribution	11
Équipement salle électrique — à classer	distribution	11

E101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement équipement mécanique	11	28
Transformateur	2	11
Équipement salle électrique — à classer	2	11

E200

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aérotherme	2	2
Panneau de distribution	13	17
Plinthe 1000W	3	232
Prise double	35	1616
Raccordement condenseur	3	145
Raccordement ventilateur	22	62
Raccordement équipement mécanique	12	28
Sectionneur	6	148
Transformateur	9	11
Équipement salle électrique — à classer	9	11

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1250W	1	25
Aéroconvecteur 1500W	11	71
Aéroconvecteur 2000W	6	38
Aéroconvecteur commun	2	2
Panneau de logement	18	140
Plinthe 1000W	43	232
Plinthe 1250W	9	47
Plinthe 300W	25	159
Prise comptoir	39	278
Prise cuisinière	18	140
Prise demi-commandée	76	586
Prise double	232	1616
Prise laveuse	18	140
Prise micro-onde	18	140
Prise réfrigérateur	18	140

Prise salle de bain	23	179
Prise sècheuse	18	140
Prise étanche	25	163
Raccordement condenseur	18	145
Raccordement hotte	18	140
Raccordement lave-vaisselle	18	140
Raccordement ventilateur	8	62
Raccordement volet motorisé	2	14
Raccordement équipement mécanique	3	28
Raccordement évaporateur	25	147
Sectionneur	18	148
Sortie câblo/informatique	18	140
Sortie informatique	11	55
Thermostat	50	398

E202

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1000W	3	14
Aéroconvecteur 1250W	4	25
Aéroconvecteur 1500W	11	71
Aéroconvecteur 2000W	4	38
Panneau de logement	21	140
Plinthe 1000W	34	232
Plinthe 1250W	4	47
Plinthe 300W	26	159
Prise comptoir	41	278
Prise cuisinière	21	140
Prise demi-commandée	85	586
Prise double	225	1616
Prise laveuse	21	140
Prise micro-onde	21	140
Prise réfrigérateur	21	140
Prise salle de bain	26	179
Prise sècheuse	21	140
Prise étanche	23	163
Raccordement condenseur	23	145
Raccordement hotte	21	140
Raccordement lave-vaisselle	21	140
Raccordement ventilateur	4	62
Raccordement volet motorisé	2	14
Raccordement évaporateur	21	147
Sectionneur	23	148
Sortie câblo/informatique	21	140
Sortie informatique	6	55
Thermostat	56	398

E203

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1000W	3	14
Aéroconvecteur 1250W	4	25
Aéroconvecteur 1500W	10	71
Aéroconvecteur 2000W	5	38
Panneau de logement	21	140
Plinthe 1000W	29	232
Plinthe 1250W	7	47
Plinthe 1500W	1	6
Plinthe 300W	27	159
Prise comptoir	41	278
Prise cuisinière	21	140
Prise demi-commandée	87	586
Prise double	230	1616
Prise laveuse	21	140
Prise micro-onde	21	140
Prise réfrigérateur	21	140
Prise salle de bain	26	179
Prise sècheuse	21	140
Prise étanche	23	163
Raccordement condenseur	21	145
Raccordement hotte	21	140
Raccordement lave-vaisselle	21	140
Raccordement ventilateur	5	62
Raccordement volet motorisé	2	14
Raccordement évaporateur	21	147
Sectionneur	21	148
Sortie câblo/informatique	21	140
Sortie informatique	8	55
Thermostat	59	398

E204

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1000W	3	14
Aéroconvecteur 1250W	4	25
Aéroconvecteur 1500W	10	71
Aéroconvecteur 2000W	5	38
Panneau de logement	21	140
Plinthe 1000W	29	232
Plinthe 1250W	7	47
Plinthe 1500W	1	6
Plinthe 300W	27	159
Prise comptoir	41	278
Prise cuisinière	21	140

Prise demi-commandée	87	586
Prise double	232	1616
Prise laveuse	21	140
Prise micro-onde	21	140
Prise réfrigérateur	21	140
Prise salle de bain	26	179
Prise sècheuse	21	140
Prise étanche	23	163
Raccordement condenseur	21	145
Raccordement hotte	21	140
Raccordement lave-vaisselle	21	140
Raccordement ventilateur	5	62
Raccordement volet motorisé	2	14
Raccordement évaporateur	21	147
Sectionneur	21	148
Sortie câblo/informatique	21	140
Sortie informatique	8	55
Thermostat	59	398

E205

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1000W	3	14
Aéroconvecteur 1250W	4	25
Aéroconvecteur 1500W	10	71
Aéroconvecteur 2000W	5	38
Panneau de logement	21	140
Plinthe 1000W	29	232
Plinthe 1250W	7	47
Plinthe 1500W	1	6
Plinthe 300W	27	159
Prise comptoir	41	278
Prise cuisinière	21	140
Prise demi-commandée	87	586
Prise double	230	1616
Prise laveuse	21	140
Prise micro-onde	21	140
Prise réfrigérateur	21	140
Prise salle de bain	26	179
Prise sècheuse	21	140
Prise étanche	23	163
Raccordement condenseur	21	145
Raccordement hotte	21	140
Raccordement lave-vaisselle	21	140
Raccordement ventilateur	5	62
Raccordement volet motorisé	2	14
Raccordement évaporateur	21	147

Sectionneur	21	148
Sortie câblo/informatique	21	140
Sortie informatique	8	55
Thermostat	59	398

E206

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1000W	1	14
Aéroconvecteur 1250W	4	25
Aéroconvecteur 1500W	10	71
Aéroconvecteur 2000W	7	38
Panneau de logement	21	140
Plinthe 1000W	28	232
Plinthe 1250W	7	47
Plinthe 1500W	3	6
Plinthe 300W	14	159
Plinthe 500W	13	26
Prise comptoir	41	278
Prise cuisinière	21	140
Prise demi-commandée	87	586
Prise double	231	1616
Prise laveuse	21	140
Prise micro-onde	21	140
Prise réfrigérateur	21	140
Prise salle de bain	26	179
Prise sècheuse	21	140
Prise étanche	22	163
Raccordement condenseur	21	145
Raccordement hotte	21	140
Raccordement lave-vaisselle	21	140
Raccordement ventilateur	5	62
Raccordement volet motorisé	2	14
Raccordement évaporateur	21	147
Sectionneur	21	148
Sortie câblo/informatique	21	140
Sortie informatique	8	55
Thermostat	59	398

E207

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1250W	3	25
Aéroconvecteur 1500W	5	71
Aéroconvecteur 2000W	3	38
Panneau de distribution	2	17
Panneau de logement	11	140

Plinthe 1000W	18	232
Plinthe 1250W	3	47
Plinthe 300W	13	159
Plinthe 500W	1	26
Prise comptoir	21	278
Prise cuisinière	11	140
Prise demi-commandée	43	586
Prise double	119	1616
Prise laveuse	11	140
Prise micro-onde	11	140
Prise réfrigérateur	11	140
Prise salle de bain	14	179
Prise sècheuse	11	140
Prise étanche	15	163
Raccordement condenseur	11	145
Raccordement hotte	11	140
Raccordement lave-vaisselle	11	140
Raccordement ventilateur	2	62
Raccordement volet motorisé	1	14
Raccordement équipement mécanique	1	28
Raccordement évaporateur	11	147
Sectionneur	11	148
Sortie câblo/informatique	11	140
Sortie informatique	1	55
Thermostat	30	398

E208

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur 1000W	1	14
Aéroconvecteur 1250W	1	25
Aéroconvecteur 1500W	4	71
Aéroconvecteur 2000W	3	38
Panneau de distribution	2	17
Panneau de logement	6	140
Plinthe 1000W	19	232
Plinthe 1250W	3	47
Plinthe 500W	12	26
Prise comptoir	13	278
Prise cuisinière	6	140
Prise demi-commandée	34	586
Prise double	82	1616
Prise laveuse	6	140
Prise micro-onde	6	140
Prise réfrigérateur	6	140
Prise salle de bain	12	179
Prise sècheuse	6	140

Prise étanche	8	163
Raccordement condenseur	6	145
Raccordement hotte	6	140
Raccordement lave-vaisselle	6	140
Raccordement ventilateur	6	62
Raccordement volet motorisé	1	14
Raccordement évaporateur	6	147
Sectionneur	6	148
Sortie câblo/informatique	6	140
Sortie informatique	5	55
Thermostat	26	398

E209

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Prise étanche	1	163
Raccordement équipement mécanique	1	28

E300

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire — à classer	187	325

E301

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire — à classer	119	325

E302

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie	6	33
Luminaire encastré urgence	17	94
Luminaire linéaire applique urgence	8	48

E303

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie	6	33
Luminaire encastré urgence	17	94
Luminaire linéaire applique urgence	8	48

E304

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie	6	33
Luminaire encastré urgence	17	94
Luminaire linéaire applique urgence	8	48

E305

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie	6	33
Luminaire encastré urgence	17	94
Luminaire linéaire applique urgence	8	48

E306

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie	6	33
Luminaire encastré urgence	17	94
Luminaire linéaire applique urgence	8	48

E307

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Enseigne sortie	3	33
Luminaire encastré urgence	9	94
Luminaire linéaire applique urgence	4	48
Luminaire — à classer	8	325

E308

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire linéaire applique urgence	4	48
Luminaire — à classer	11	325

E400

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Déclencheur manuel	5	36
Détecteur de fumée	22	106
Détecteur de fumée de gaine	4	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Détecteur fumée/CO	1	1
Klaxon	29	52
Module adressable	12	27
Relais adressable	5	31
Résistance fin de ligne	12	56
Supervision vanne gicleur	7	22

E401

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur fumée/CO	52	52
Déclencheur manuel	6	36
Détecteur de fumée	29	106

Détecteur de fumée de gaine	3	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	7	52
Klaxon/stroboscope	46	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	2	14
Relais adressable	4	31
Résistance fin de ligne	6	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E402

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	55	336
Déclencheur manuel	4	36
Détecteur de fumée	9	106
Détecteur de fumée de gaine	4	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	3	52
Klaxon/stroboscope	53	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	2	14
Relais adressable	2	31
Résistance fin de ligne	6	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E403

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	57	336
Déclencheur manuel	4	36
Détecteur de fumée	8	106
Détecteur de fumée de gaine	4	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	2	52
Klaxon/stroboscope	54	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	2	14
Relais adressable	2	31
Résistance fin de ligne	6	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E404

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	57	336
Déclencheur manuel	4	36

Détecteur de fumée	8	106
Détecteur de fumée de gaine	4	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	2	52
Klaxon/stroboscope	54	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	2	14
Relais adressable	2	31
Résistance fin de ligne	6	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E405

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	57	336
Déclencheur manuel	4	36
Détecteur de fumée	9	106
Détecteur de fumée de gaine	4	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	2	52
Klaxon/stroboscope	54	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	2	14
Relais adressable	2	31
Résistance fin de ligne	6	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E406

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	57	336
Déclencheur manuel	4	36
Détecteur de fumée	8	106
Détecteur de fumée de gaine	5	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	2	52
Klaxon/stroboscope	54	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	2	14
Relais adressable	3	31
Résistance fin de ligne	5	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E407

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	29	336

Déclencheur manuel	3	36
Détecteur de fumée	8	106
Détecteur de fumée de gaine	2	33
Détecteur débit gicleur	2	17
Klaxon	3	52
Klaxon/stroboscope	27	362
Module adressable	2	27
Panneau INX	1	14
Relais adressable	5	31
Résistance fin de ligne	6	56
Supervision vanne gicleur	2	22

E408

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur de fumée	24	336
Déclencheur manuel	2	36
Détecteur de fumée	5	106
Détecteur de fumée de gaine	3	33
Détecteur débit gicleur	1	17
Klaxon	2	52
Klaxon/stroboscope	20	362
Module adressable	1	27
Panneau INX	1	14
Relais adressable	6	31
Résistance fin de ligne	3	56
Supervision vanne gicleur	1	22

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Avertisseur de fumée	alarme	Avertisseur de fumée 120 V relié (AF) ; étiquette AF-<circuit>	E100 légende alarme (AF)
Avertisseur fumée/CO	alarme	Avertisseur de fumée et monoxyde de carbone 120 V (AF1) ; étiquette AF1-<circuit>	E100 légende alarme (AF1)
Aéroconvecteur 1000W	chauffage	Aéroconvecteur logement 1000 W (symbole rectangle + flèche en zigzag)	E100 légende chauffage (aéroconvecteur logement)
Aéroconvecteur 1250W	chauffage	Aéroconvecteur logement 1250 W	E100 légende chauffage (aéroconvecteur logement)
Aéroconvecteur 1500W	chauffage	Aéroconvecteur logement 1500 W	E100 légende chauffage (aéroconvecteur logement)
Aéroconvecteur 2000W	chauffage	Aéroconvecteur logement 2000 W	E100 légende chauffage (aéroconvecteur logement)
Aéroconvecteur commun	chauffage	Aéroconvecteur encastré ou en surface espace commun	E100 légende chauffage
Aérotherme	chauffage	Aérotherme (au plafond ou en applique) ; étiquette AG-x	E100 légende chauffage ; E103 tableau des aérothermes
Déclencheur manuel	alarme	Déclencheur manuel (DM)	E100 légende alarme (DM)
Détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée raccordé au panneau d'alarme (DF1)	E100 légende alarme (DF1)

Détecteur de fumée de gaine	alarme	Détecteur de fumée de gaine fourni et raccordé par électricien installé par ventilation (DF2)	E100 légende alarme (DF2)
Détecteur de mouvement	commande	Détecteur de mouvement infrarouge ou 360°	E100 légende éclairage
Détecteur débit gicleur	alarme	Détecteur de débit du système de gicleur (DD)	E100 légende alarme (DD)
Détecteur fumée/CO	alarme	Détecteur de fumée et monoxyde de carbone raccordé au panneau (DF3)	E100 légende alarme (DF3)
Détecteur thermique	alarme	Détecteur thermique raccordé au panneau d'alarme (TH)	E100 légende alarme (TH)
Enseigne sortie	secours	Enseigne pictogramme « running man » avec batterie intégrée (une face / deux faces / directionnelle)	E100 légende éclairage ; E101 tableau enseignes
Enseigne sortie avec phares	secours	Enseigne « running man » avec phares d'urgence combinés	E100 légende éclairage
Interrupteur	commande	Interrupteur (simple / 3 voies / 4 voies / gradateur)	E100 légende éclairage
Klaxon	alarme	Klaxon relié au panneau d'alarme incendie (K encadré) — relevé visuel (la lettre K sert aussi aux bulles d'axes et au mobilier)	E100 légende alarme (K)
Klaxon/stroboscope	alarme	Klaxon électrique/strobe relié au panneau d'alarme (KS) ; 15cd ou 185cd selon l'étiquette voisine	E100 légende alarme (KS)
Luminaire applique	luminaire	Luminaire à douille en applique	E100 légende éclairage
Luminaire applique urgence	luminaire	Luminaire à douille en applique raccordé sur l'urgence	E100 légende éclairage
Luminaire encastré	luminaire	Luminaire à douille encastré (cercle vide)	E100 légende éclairage
Luminaire encastré urgence	luminaire	Luminaire à douille encastré raccordé sur l'urgence (cercle plein)	E100 légende éclairage
Luminaire linéaire	luminaire	Appareil d'éclairage linéaire en surface ou encastré	E100 légende éclairage
Luminaire linéaire applique	luminaire	Appareil d'éclairage linéaire en applique	E100 légende éclairage
Luminaire linéaire applique urgence	luminaire	Appareil d'éclairage linéaire en applique raccordé sur l'urgence	E100 légende éclairage
Luminaire linéaire urgence	luminaire	Appareil d'éclairage linéaire raccordé sur l'urgence (demi-plein)	E100 légende éclairage
Luminaire plafonnier	luminaire	Luminaire plafonnier	E100 légende éclairage
Luminaire suspendu	luminaire	Luminaire suspendu simple	E100 légende éclairage
Luminaire — à classer	luminaire	Luminaire vu au plan dont le type n'est pas lisible — à confirmer (tableau des luminaires « À VENIR »)	relevé visuel
Module adressable	alarme	Module adressable de réception deux entrées (MA / MA-10)	E100 légende alarme (MA)
Module isolateur	alarme	Module isolateur de ligne (I)	E100 légende alarme (I)
Panneau INX	alarme	Panneau INX (alimentation de signalisation)	E100 légende alarme (INX)
Panneau de distribution	distribution	Panneau de distribution des communs (S/UE/UNE/PC/PP...)	E100 légende distribution ; E101 cédules
Panneau de logement	distribution	Panneau de distribution de logement 120/240 V 100 A (symbole panneau)	E100 légende distribution ; E101 panneaux types
Plinthe 1000W	chauffage	Plinthe chauffante 1000 W	E100 légende chauffage (plinthe)
Plinthe 1250W	chauffage	Plinthe chauffante 1250 W	E100 légende chauffage (plinthe)
Plinthe 1500W	chauffage	Plinthe chauffante 1500 W	E100 légende chauffage (plinthe)
Plinthe 2000W	chauffage	Plinthe chauffante 2000 W	E100 légende chauffage (plinthe)
Plinthe 300W	chauffage	Plinthe chauffante 300 W (étiquette de puissance + symbole plinthe vus)	E100 légende chauffage (plinthe)
Plinthe 500W	chauffage	Plinthe chauffante 500 W	E100 légende chauffage (plinthe)

Plinthe 750W	chauffage	Plinthe chauffante 750 W	E100 légende chauffage (plinthe)
Prise 208V lave-vitre	prise	Prise 208V 30A L6-30R twist-lock lavage de vitres à l'épreuve des intempéries	E100 légende prises
Prise comptoir	prise	Prise double pour comptoir 5-20R (circuits 10 et 12 prises comptoir)	E100 légende prises lignes 4 et 7 ; E101 cédules (10-12 PRISES COMPTOIR)
Prise cuisinière	prise	Prise électroménager 14-50R cuisinière 40A (circuit 1-3)	E100 légende prises (électroménager) ; E101 cédules (1-3 CUISINIÈRE)
Prise demi-commandée	prise	Prise double partie du bas contrôlée par interrupteur ; étiquette = circuit + lettre de l'interrupteur (ex. 21j)	E100 légende prises ligne 3
Prise double	prise	Prise double 5-15R/5-20R ; en logement l'étiquette est le no de circuit (17 coin repas, 19 salon, 21 chambres) ; les prises du circuit 23 et des communs sont relevées visuellement	E100 légende prises ligne 1 ; E101 cédules panneaux types 1.1 à 4
Prise laveuse	prise	Prise dédiée laveuse (circuit 7)	E101 cédules (7 LAVEUSE)
Prise micro-onde	prise	Prise dédiée micro-ondes (circuit 13 MICRO-ONDES 20A)	E101 cédules (13 MICRO-ONDES)
Prise réfrigérateur	prise	Prise dédiée réfrigérateur (circuit 11)	E101 cédules (11 RÉFRIGÉRATEUR)
Prise salle de bain	prise	Prise salle de bain (circuit 15 PRISES SALLE DE BAIN 20A) ; type DDFT à confirmer	E101 cédules (15 PRISES SALLE DE BAIN)
Prise sècheuse	prise	Prise électroménager 14-30R sècheuse 30A (circuit 2-4)	E100 légende prises (électroménager) ; E101 cédules (2-4 SÈCHEUSE)
Prise étanche	prise	Prise double à l'épreuve des intempéries avec boîtier de recouvrement (balcon/terrasse/extérieur/toit)	E100 légende prises (symbole encadré) ; note E202 prises balcons usage extrême
Projecteur à distance	secours	Projecteur simple ou double pour unité à batterie à distance	E100 légende éclairage
Raccordement condenseur	mecanique	Condenseur de climatisation CO-x (circuit 22-24 du panneau de logement)	E101 cédules (22-24 AIR CLIMATISÉ) ; E103 tableau des condenseurs
Raccordement hotte	prise	Raccordement de la hotte pour cuisinière (boîte H)	E100 légende prises (H)
Raccordement lave-vaisselle	prise	Raccordement lave-vaisselle (boîte LV)	E100 légende prises (LV)
Raccordement ventilateur	mecanique	Raccordement pour ventilateur (boîte V)	E100 légende prises (V)
Raccordement volet motorisé	mecanique	Raccordement volet coupe-feu/fumée motorisé (VCFFM) ou volet motorisé (VM)	E100 légende prises (VM) ; étiquette VCFFM au plan
Raccordement équipement mécanique	mecanique	Raccordement d'un équipement mécanique étiqueté au plan (V-x ventilateur / P-x pompe / B-x / AF-x etc.) ; libellé précisé en note	E200 bulles d'équipement ; E103 tableaux
Raccordement équipement — à classer	mecanique	Symbole ou bulle d'équipement vu au plan sans correspondance claire en légende — à confirmer	relevé visuel
Raccordement évaporateur	mecanique	Évaporateur de climatisation EV-x (alimenté par son condenseur selon note climatisation)	E202 note climatisation ; E103 tableau des évaporateurs
Relais adressable	alarme	Relais adressable (R)	E100 légende alarme (R)
Résistance fin de ligne	alarme	Résistance de fin de ligne (WW)	E100 légende alarme (WW)
Sectionneur	distribution	Sectionneur (en plan)	E100 légende distribution
Sortie câblo/informatique	telecom	Sortie de câblodistribution et informatique (boîtier cercle + triangle)	E100 légende communications
Sortie informatique	telecom	Sortie d'informatique (triangle)	E100 légende communications

Supervision vanne gicleur	alarme	Supervision de vanne du système de gicleur (DV)	E100 légende alarme (DV)
Thermostat	chauffage	Thermostat par entrepreneur en électricité (T dans un cercle)	E100 légende chauffage (T cercle)
Transformateur	distribution	Transformateur (en plan)	E100 légende distribution
Unité à batterie	secours	Unité à batterie avec projecteurs	E100 légende éclairage
Équipement alarme — à classer	alarme	Symbole d'alarme vu au plan sans correspondance claire — à confirmer	relevé visuel
Équipement salle électrique — à classer	distribution	Équipement de distribution étiqueté en salle électrique (lecture incertaine)	relevé visuel

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1714

Projet : Le Vallem – Riviera, rue de l'Aigle, Carignan (ÉQUIPE SP, dossier 2025-46). Fichier 01-PLANS.pdf, 44 feuilles, rév. 3 « émis pour construction 90 % » (18.02.2026). Deux tours : 140 logements du RDC au 8e, sous-sol de stationnement, salles électriques. **Aucun addenda ni export d'estimateur n'a été fourni.**

Méthode

- Classement** (feuilles-classement.csv) : 31 plans, 1 légende (E100), 2 tableaux (E101, E103), 7 schémas (E102, E106 à E111), 1 détail (E501) et 2 devis (E104, E105). Le vrai numéro et le titre de cartouche sont inscrits dans note. Échelle : 3/32 po = 1 pi ($\approx$ 1:128) ; E500 au 1:200.
- Nomenclature** (78 libellés), lue dans les légendes de E100 et les cédules de E101. Dans les logements, les prises portent le **numéro de circuit** du panneau type (1,3 = cuisinière, 2,4 = sècheuse, 7 = laveuse, 10/12 = comptoir, 11 = réfrigérateur, 13 = micro-onde, 15 = salle de bain, 17/19/21 = prises, lettre ajoutée = demi-commandée). Ces numéros servent de jetons.
- Occurrences texte** : extract_occurrences.py, suivi d'un contrôle par zooms. 78 faux positifs exclus (exclude=1) : marges et plan clé, numéros de E500, bulles d'axes des toits, AF-1/AF-2 (unités d'air frais), « 10 » dans une note DCC, lettres R sans adresse. Les klaxons « K » ne sont retenus que s'ils ont une adresse voisine.
- Occurrences visuelles** : prises du circuit 23 (intérieures ou étanches), chauffage (plinthe ou aéroconvecteur selon le symbole, puissance selon l'étiquette), sorties câblo/informatique, panneaux de logement, prises des communs, VCFFM, équipements du sous-sol (ventilateurs V-x, pompes, bouilloires, aérothermes, panneaux, transformateurs, sectionneurs), luminaires des communs (une marque par étiquette de circuit), raccordements tirés des cédules E101, et sectionneurs de condenseurs (note E100).
- Addenda** : aucun. **Estimateur** : aucun export, donc pas de comparaison.

Totaux : 7 385 marques (texte 4 950 + visuel 2 435)

Feuille	Marques	Feuille	Marques
E101 (cédules)	15	E300	187
E200	114	E301	119
E201	789	E302–E306	31 chacune
E202	810	E307	24
E203	819	E308	15
E204	821	E400	99
E205	819	E401	161
E206	820	E402–E406	144–146
E207	427	E407	90
E208	304	E408	69

Principaux totaux : prises doubles 1 616, demi-commandées 586, comptoir 278, étanches 163 ; 140 prises chacune pour cuisinière, sècheuse, laveuse, réfrigérateur et micro-onde ; 179 prises salle de bain ; 398 thermostats ; plinthes 470 ; aéroconvecteurs 150 ; 145 condenseurs, 147 évaporateurs, 148 sectionneurs ; 140 panneaux de logement ; 195 sorties télécom ; 467 luminaires, dont 325 à classer ; 33 enseignes ; alarme : 388 avertisseurs, 414 klaxons et klaxons/strobes, 140 détecteurs.

Non relevé ou limites

- Types des luminaires de E300, E301, E308 et de la salle de toit de E307 non lus (R-010). Interrupteurs, détecteurs de mouvement, unités à batterie et projecteurs non vus (R-011, R-012).
- Alarme : PAI, ANN, GSM, téléphones pompier, haut-parleurs et détecteurs CO/DN/DG/DA non relevés (R-014).
- Unifilaire (E102), génératrice (E104) et branchement HQ (E500) non comptés article par article (R-019, R-021).
- Tous les labels des deux fichiers d'occurrences existent dans `nomenclature.csv` (vérifié par script).
- Outil refusé : script `pymupdf` lancé par `uv run` en chemin absolu, et `sed`. D'où le relevé dégradé des types d'éclairage.

STATUT : À VÉRIFIER

Réserves

Réserves — S-1714 (Le Vallem – Riviera, Carignan · plans ÉQUIPE SP 2025-46, rév. 3 « émis pour construction 90 % » du 18.02.2026)

Outils : `extract_occurrences.py` et `zoom.py` ont fonctionné. **Refusés par la politique d'outils** : `sed` (lecture) et un script `pymupdf` lancé par `uv run` en chemin absolu (classement vectoriel des symboles d'éclairage). Conséquence : le type des luminaires de E300/E301/E308 n'a pas pu être lu automatiquement (voir R-010). Les filtrages ont été faits par petits scripts Python sans `pymupdf`.

#	Feuille	Objet	Question / décision prise
R-001	toutes	Addenda / export estimateur	Aucun addenda ni export Plan Expert de M. Dupuis dans le dossier : pas de <code>comparaison-estimateur.md</code> .
R-002	E101	Tableau des luminaires « À VENIR »	Aucun type de luminaire (A, B...) défini. Les luminaires sont relevés par forme de symbole ou « Luminaire — à classer ».
R-003	E201–E208	Prises du circuit 23	L'étiquette « 23 » sert à la fois aux prises intérieures et aux prises extérieures de balcon/façade. Classement fait à l'œil : symbole encadré sur mur extérieur ou balcon = « Prise étanche », le reste = « Prise double ». À confirmer : DDFT ou non.
R-004	E201–E208	Prise salle de bain (circuit 15)	La légende ne dit pas si elle est DDFT intégrée ou protégée au panneau (devis 4.4/4.8 : pas de double protection). Relevée sous un label unique.
R-005	E201–E208	Chauffage : plinthe ou aéroconvecteur	Classement fait sur la forme du symbole (rectangle long = plinthe ; boîtier et flèche en zigzag = aéroconvecteur). Les puissances viennent de l'étiquette voisine. Les étiquettes « 1500W/2000W » seules ont été relevées en visuel, pas par le texte.
R-006	E204	Étiquettes « UNITÉ » absentes	Les panneaux de logement de E204 ont été placés aux positions de E203, qui est le même plan type.
R-007	E201	« 4000kW » aux vestibules (S-10, S-12)	Probablement 4000 W. Relevé sous « Aéroconvecteur commun » ; le type exact reste à confirmer.
R-008	E201	Serpentins de conduit « SERPENTIN X KW » et « SERPENTIN 6.25 »	Puissance du premier non donnée ; son circuit n'a pas été trouvé dans les cédules.
R-009	E200	CA-1/BC-1/AB-1, CA-2/BC-2/AB-2	Lus comme des bancs de compteurs (rangées de boîtiers). Relevés sous « Équipement salle électrique — à classer ». À recouper avec E102.

R-010	E300, E301, E308 (+ salle de toit de E307)	Luminaires	325 luminaires relevés à raison d'une marque par étiquette de circuit (UE/S x.y-n), sous « Luminaire — à classer ». Types non lus (outil refusé, tableau des luminaires à venir). À classer par l'estimateur. Sur E300, des étiquettes à x < 1000 pt sont incluses : vérifier qu'aucune n'est dans la marge.
R-011	E302–E307	Enseignes de sortie	Le symbole cercle-X, avec tige ou flèches, est lu comme une enseigne « running man » (en applique ou directionnelle). La variante exacte (1 ou 2 faces, avec phare ou non) n'est pas déterminée. Les unités à batterie et les projecteurs ne sont pas visibles sur les zooms des étages types.
R-012	E302–E308	Interrupteurs et détecteurs de mouvement	Aucun vu sur les zooms des corridors et escaliers. Non relevés : à vérifier tuile par tuile.
R-013	E400–E408	Klaxons « K »	Retenus seulement quand une adresse d'appareil est voisine (x.y, 3.9K, WW...) : 52 retenus. Les « K » isolés présents à l'identique sur tous les étages (mobilier) sont écartés.
R-014	E400–E408	Alarme non relevée	Les symboles PAI, ANN, GSM, TÉLÉPHONE POMPIER, DG, DA, CO (détecteur CO), DN, NPE, S (gicleur), piézo-strobes et haut-parleurs ne sont pas relevés par le texte : ils sont absents de la nomenclature, faute d'avoir été repérés. À vérifier tuile par tuile. Les étiquettes AF/AF1/KS/DF sont relevées automatiquement et leurs faux positifs n'ont été contrôlés que par échantillon.
R-015	E207, E209	AF-1 / AF-2	Ce sont des unités d'air frais (circuits UNE-7,9,11 et UNE-13,15,17), pas des avertisseurs de fumée. Mots exclus, et chaque unité relevée une fois sous « Raccordement équipement mécanique ».
R-016	E200	Ventilateurs	Les lettres « V » des symboles sont écartées. Un ventilateur est compté par bulle V-x (22 bulles), pour ne pas compter deux fois.
R-017	E200	Condenseurs CO-0.75 (S1.1-30,32 / 34,36 / S2.1-39,41)	Relevés par le mot CO-0.75. Les étiquettes de circuit voisines ne sont pas comptées une deuxième fois.
R-018	E101	Raccordements pris dans les cédulas	Ascenseurs #1 et #2, consoles et cabines d'ascenseur, porte de garage, aérotherme AE-X 50 A (panneau S, introuvable en plan), génératrice, intercom, téléphonie, câblodistribution et transfos CO/TI sont posés sur E101. Le panneau piscine PC est « À CONFIRMER ».
R-019	E102	Unifilaire	Entrée 1200 A 347/600 V, disjoncteur principal, ATS et génératrice (« À VENIR ») : ces équipements ne sont pas comptés article par article. À chiffrer d'après E102/E104.
R-020	toutes	Sectionneurs de condenseurs	Selon la note condenseur de E100, chaque condenseur a un sectionneur fourni et raccordé par l'électricien. 145 sectionneurs ont été ajoutés, un par condenseur.
R-021	E500	Plan d'implantation (branchement HQ, massif, transformateur sur socle)	Non compté : conduits et massif à métrer (1:200). Tous les mots-étiquettes de E500 ont été exclus : ce sont des numéros du plan de site.
R-022	E309, E409	Plans de toit vides	Rien à relever. Les mots « H », « I » et « R » sont des bulles d'axes et ont été exclus.
R-023	E208	Prise UE2.2-14 dans la cage grise	Probablement une prise de puits d'ascenseur. Relevée sous « Prise double ».
R-024	E103	Tableaux d'équipements mécaniques	Pompes, aérothermes, évaporateurs, condenseurs et bouilloire. Non recoupés ligne par ligne avec les relevés en plan : les puissances sont à reprendre de E103.
R-025	E201	Évaporateurs EVG (gym, lounge, résidentiel commun, hall 2)	Relevés en visuel. Ils sont alimentés par CD-1/CD-2 (S2.1-31/33 et 35/37), eux-mêmes relevés sur E202 (toit du RDC).