

Rapport de métré (par plans) — S-1769

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E003	3	2
E004	3	3
E101	4	4
E201	8	3
E401	123	48
Total	141	59

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Artère panneau C — à métrer	distribution	1
Aéroconvecteur existant relocalisé	chauffage	1
Boîte alimentation porte (BA)	autre	1
Boîte de jonction porte (BJ)	autre	1
Boîtier protection station manuelle	alarme	1
Cercle gras — à classer	autre	1
Chauffage type A 1500W	chauffage	7
Chauffage type A 900W	chauffage	2
Commande éclairage (\$)	commande	4
Démol. applique	demolition	1
Démol. chauffage — à confirmer	demolition	1
Démol. luminaire encastré	demolition	5
Démol. prise	demolition	1
Démol. station manuelle	demolition	1
Détecteur de fumée	alarme	5
Détecteur de présence — à confirmer	commande	2
Enseigne sortie mur tête double	secours	1
Gradateur à glissière	commande	4
Interrupteur 200A F200A	distribution	1
Klaxon alarme-incendie	alarme	2
Luminaire A 2x2 30W	luminaire	18
Luminaire A1 2x2 40W	luminaire	4
Luminaire B encastré 6po 18W	luminaire	8
Luminaire B1 encastré 6po 12W	luminaire	3
Luminaire C applique ext.	luminaire	3
Luminaire D applique ext.	luminaire	2
Luminaire E encastré ext. 4po	luminaire	4
Luminaire F sous armoire	luminaire	1

Luminaire F1 sous armoire	luminaire	1
Luminaire G applique toilette	luminaire	1
Minuterie astronomique	commande	1
Panneau C 225A	distribution	1
Plancher chauffant zone	chauffage	2
Prise 15-20A DDFT @48po	prise	2
Prise double 15A	prise	1
Prise double 15A @48po	prise	10
Prise extérieure DDFT EI	prise	1
Prise micro-onde 5-20R	prise	1
Prise réfrigérateur	prise	1
Raccordement chauffe-eau CE-1	mecanique	1
Raccordement condenseur CD	mecanique	2
Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer	mecanique	1
Raccordement porte électrifiée	autre	1
Raccordement unité AC	mecanique	2
Raccordement échangeur d'air ECH	mecanique	2
Relais adressable porte (RA)	alarme	1
Relais bas voltage RT	chauffage	4
Remplacement borniers	distribution	1
Sectionneur 30A sans fusible	distribution	2
Serpentin électrique SE	mecanique	4
Sonde plancher chauffant	chauffage	1
Sortie data murale	telecom	1
Station manuelle existante relocalisée	alarme	1
Thermostat esclave plancher — à confirmer	chauffage	1
Thermostat maître plancher	chauffage	1
Thermostat unipolaire	chauffage	2
Unité urgence UA mur tête double	secours	1
Unité urgence UA mur tête simple	secours	2
Unité urgence UA plafond	secours	2

E003

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Détecteur de présence — à confirmer	2	2
Minuterie astronomique	1	1

E004

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte alimentation porte (BA)	1	1
Boîte de jonction porte (BJ)	1	1
Relais adressable porte (RA)	1	1

E101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Artère panneau C — à métrer	1	1
Interrupteur 200A F200A	1	1
Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer	1	1
Remplacement borniers	1	1

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire C applique ext.	3	3
Luminaire D applique ext.	1	2
Luminaire E encastré ext. 4po	4	4

E401

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur existant relocalisé	1	1
Boîtier protection station manuelle	1	1
Cercle gras — à classer	1	1
Chauffage type A 1500W	7	7
Chauffage type A 900W	2	2
Commande éclairage (\$)	4	4
Démol. applique	1	1
Démol. chauffage — à confirmer	1	1
Démol. luminaire encastré	5	5
Démol. prise	1	1
Démol. station manuelle	1	1
Détecteur de fumée	5	5
Enseigne sortie mur tête double	1	1
Gradateur à glissière	4	4
Klaxon alarme-incendie	2	2
Luminaire A 2x2 30W	18	18
Luminaire A1 2x2 40W	4	4
Luminaire B encastré 6po 18W	8	8
Luminaire B1 encastré 6po 12W	3	3
Luminaire D applique ext.	1	2
Luminaire F sous armoire	1	1
Luminaire F1 sous armoire	1	1
Luminaire G applique toilette	1	1
Panneau C 225A	1	1
Plancher chauffant zone	2	2
Prise 15-20A DDFT @48po	2	2
Prise double 15A	1	1
Prise double 15A @48po	10	10
Prise extérieure DDFT EI	1	1
Prise micro-onde 5-20R	1	1
Prise réfrigérateur	1	1

Raccordement chauffe-eau CE-1	1	1
Raccordement condenseur CD	2	2
Raccordement porte électrifiée	1	1
Raccordement unité AC	2	2
Raccordement échangeur d'air ECH	2	2
Relais bas voltage RT	4	4
Sectionneur 30A sans fusible	2	2
Serpentin électrique SE	4	4
Sonde plancher chauffant	1	1
Sortie data murale	1	1
Station manuelle existante relocalisée	1	1
Thermostat esclave plancher — à confirmer	1	1
Thermostat maître plancher	1	1
Thermostat unipolaire	2	2
Unité urgence UA mur tête double	1	1
Unité urgence UA mur tête simple	2	2
Unité urgence UA plafond	2	2

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Artère panneau C — à métrer	distribution	3#250MCM-AL ACWU90 (+1#4 CU vert C 2 po EMT) vers panneau C — longueur à métrer	E101 unifilaire existant modifié
Aéroconvecteur existant relocalisé	chauffage	Aéroconvecteur mural existant relocalisé (ER / EAR au démantèlement)	E001 légende aéroconvecteur + généralités ER
Boîte alimentation porte (BA)	autre	Boîte d'alimentation et de contrôle porte électrifiée	E004 détail B
Boîte de jonction porte (BJ)	autre	Boîte de jonction porte électrifiée	E004 détail B
Boîtier protection station manuelle	alarme	Fournir et installer un boîtier de protection compatible	E401 note plan éclairage (flèche vers station ER)
Cercle gras — à classer	autre	Cercle à trait gras hors légende au plan services	E401 plan services coin sud-ouest
Chauffage type A 1500W	chauffage	Appareil de chauffage type A Ouellet OPC 240 V 1500 W	E004 tableau chauffage type A ; E001 légende hexagone
Chauffage type A 900W	chauffage	Appareil de chauffage type A Ouellet OPC 240 V 900 W	E004 tableau chauffage type A
Commande éclairage (\$)	commande	Emplacement du ou des contrôles d'éclairage (\$ — mot 'S' vectoriel)	E001 légende contrôle d'éclairage ligne 1
Démol. applique	demolition	Applique murale existante à enlever (EE)	E401 démantèlement éclairage
Démol. chauffage — à confirmer	demolition	Appareil de chauffage existant à enlever (EE ; symbole flèche + boîte pointillée)	E401 démantèlement services
Démol. luminaire encastré	demolition	Luminaire encastré existant à enlever (EE)	E401 démantèlement éclairage
Démol. prise	demolition	Prise existante à enlever (EE)	E401 démantèlement services
Démol. station manuelle	demolition	Station manuelle existante à enlever (EE)	E401 démantèlement éclairage
Détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée Maple Armor FW511 raccordé à la boucle existante (note 3)	E001 légende alarme-incendie ; E004 tableau spécifications
Détecteur de présence — à confirmer	commande	Détection de présence exigée au devis 2.22 (corridors / toilette) — non dessinée	E003 devis art. 2.22 a) et d)
Enseigne sortie mur tête double	secours	Enseigne de sortie 1 côté au mur avec tête double (UA C;2)	E001 légende éclairage de secours ligne 4

Gradateur à glissière	commande	Gradateur à glissière captive 120 V (a/b)	E001 légende contrôle d'éclairage
Interrupteur 200A F200A	distribution	Interrupteur 200 A / F:200 A ajouté pour l'alimentation du panneau C	E101 note 1 + unifilaire existant modifié
Klaxon alarme-incendie	alarme	Klaxon d'alarme-incendie raccordé à la boucle existante (note 4)	E001 légende alarme-incendie
Luminaire A 2x2 30W	luminaire	Stanpro L3PNV panneau 2x2 encastré 30 W	E004 tableau luminaires type A ; E001 légende éclairage
Luminaire A1 2x2 40W	luminaire	Stanpro L3PNV panneau 2x2 encastré 40 W	E004 tableau luminaires type A1
Luminaire B encastré 6po 18W	luminaire	Stanpro Cometo Choice encastré 6 po 18 W	E004 tableau luminaires type B ; E001 légende encastré
Luminaire B1 encastré 6po 12W	luminaire	Stanpro Cometo Choice encastré 6 po 12 W	E004 tableau luminaires type B1
Luminaire C applique ext.	luminaire	LSI V-Locity small applique murale extérieure 36 W	E004 tableau luminaires type C ; E201 C
Luminaire D applique ext.	luminaire	Stanpro FLM applique murale extérieure encastrée 35 W	E004 tableau luminaires type D
Luminaire E encastré ext. 4po	luminaire	Stanpro LPDL encastré 4 po extérieur 9 W	E004 tableau luminaires type E
Luminaire F sous armoire	luminaire	Stanpro UCFL dessous armoire 10 W	E004 tableau luminaires type F ; E001 légende dessous d'armoire
Luminaire F1 sous armoire	luminaire	Stanpro UCFL dessous armoire 15 W	E004 tableau luminaires type F1
Luminaire G applique toilette	luminaire	Stanpro L2SNQ applique murale toilette 30 W	E004 tableau luminaires type G
Minuterie astronomique	commande	Minuterie astronomique pour éclairage extérieur (devis 2.22 b)	E003 devis art. 2.22 b)
Panneau C 225A	distribution	Panneau C neuf 120/240 V 225 A 84 circuits disj. princ. 200 A 2P	E101 cédule panneau C ; E401 plan
Plancher chauffant zone	chauffage	Plancher chauffant Ouellet OWC-M 240 V 11 W/pi ² — une zone ≤ 3600 W (note 2 : deux zones)	E401 note 2 ; E101 circuit 18/20
Prise 15-20A DDFT @48po	prise	Prise double 15-20 A 120 V GFI @ 48 po (comptoir C;7 C;8)	E001 légende prise de courant avant-dernière ligne
Prise double 15A	prise	Prise de courant double 15 A 120 V	E001 légende prise de courant ligne 1
Prise double 15A @48po	prise	Prise de courant double 15 A 120 V @ 48 po PLF	E001 légende prise de courant ligne 2
Prise extérieure DDFT EI	prise	Prise GFI à l'épreuve des intempéries (C;23)	E001 légende prise GFI + généralités EI ; E101 circuit 23
Prise micro-onde 5-20R	prise	Prise double 15-20 A 5-20R pour micro-onde (C;40)	E001 légende + E101 cédule circuit 40 MICRO-ONDE
Prise réfrigérateur	prise	Prise double 15 A pour frigo (C;17)	E001 légende + E101 cédule circuit 17 FRIGO
Raccordement chauffe-eau CE-1	mecanique	Chauffe-eau à raccorder CE-1 3000 W	E001 légende divers ; E101 circuits 35/37
Raccordement condenseur CD	mecanique	Raccordement condenseur mini-split CD-1 / CD-2	E401 plan ; E101 circuits 27/29 32/34 ; E004 détail A
Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer	mecanique	Départ MÉCANIQUE 15 A circuit 22 sans équipement identifié	E101 cédule circuit 22
Raccordement porte électrifiée	autre	Raccordement porte électrifiée / contrôle d'accès (C;25) selon détail B	E401 bulle B/E004 ; E101 circuit 25
Raccordement unité AC	mecanique	Raccordement unité intérieure mini-split AC-1 / AC-2 (3#12 TECK90 depuis condenseur)	E401 plan ; E004 détail A note 5
Raccordement échangeur d'air ECH	mecanique	Raccordement échangeur d'air ECH-1 / ECH-2 400 W	E401 étiquettes ; E101 circuits 19/21 24/26

Relais adressable porte (RA)	alarme	Relais adressable / filage vers panneau d'alarme existant pour porte électrifiée	E004 détail B
Relais bas voltage RT	chauffage	Relais bas voltage avec transformateur (RT a/b/c/d)	E001 légende appareil de chauffage
Remplacement borniers	distribution	Remplacer les borniers de raccordement du panneau de répartition existant (note 1)	E101 note 1
Sectionneur 30A sans fusible	distribution	Sectionneur 30 A sans fusible (condenseur)	E001 légende équipement et distribution ; E004 détail A note 6
Serpentin électrique SE	mecanique	Serpentin électrique à raccorder (SE-1 à SE-4)	E001 légende force motrice ; E101 circuits 36/38 39/41
Sonde plancher chauffant	chauffage	Sonde à installer dans la dalle (note 5)	E401 note 5
Sortie data murale	telecom	Sortie de téléphone/data au mur (note 7)	E001 légende communication
Station manuelle existante relocalisée	alarme	Station manuelle existante relocalisée (ER)	E001 légende station manuelle + généralités ER ; E401 plan
Thermostat esclave plancher — à confirmer	chauffage	Thermostat esclave 2e zone plancher chauffant (note 6)	E401 note 6
Thermostat maître plancher	chauffage	Thermostat maître du plancher chauffant (T M ; note 6)	E401 note 6
Thermostat unipolaire	chauffage	Thermostat unipolaire à raccorder (T)	E001 légende appareil de chauffage
Unité urgence UA mur tête double	secours	Luminaire d'urgence tête double au mur Stanpro série N 12 V	E001 légende secours ; E004 tableau spécifications
Unité urgence UA mur tête simple	secours	Luminaire d'urgence tête simple au mur Stanpro série N 12 V	E001 légende secours ; E004 tableau spécifications
Unité urgence UA plafond	secours	Luminaire d'urgence au plafond (tête simple/double/triple)	E001 légende secours dernière ligne ; E004 tableau spécifications SPSRS12-2L

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1769 CPE Soleil Souriant, agrandissement (St-Constant)

Date : 2026-09-22 · Entrée : 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf (7 pages, émission « Permis et soumission » du 7 mai 2026, révision 2, Larocque Cournoyer). Aucun addenda, aucun export estimateur.

Méthode

1. Classement des 7 pages sur les aperçus et les cartouches (feuilles-classement.csv). Numéros réels : E001 légende · E002/E003 devis · E004 tableaux et détails (250075EPER-p04) · E101 cédule panneau C + unifilaires (250075EPER-p05) · E201 localisation (250075EPER-p06) · E401 plans éclairage/alarme/services, démantèlement et réaménagement (nom provisoire E004).
2. Nomenclature (nomenclature.csv, 59 libellés) tirée de la légende E001, des tableaux de luminaires, de chauffage et de spécifications d'E004, de la cédule E101 et des notes d'E401.
3. Étiquettes texte : les plans sont presque entièrement vectorisés (sans texte) ; seul le symbole \$ sort comme mot « S » (4 occurrences sur E401, occurrences-texte.csv).
4. Relevé visuel tuile par tuile (E401 : r1c1–r3c3 ; E201 : r2c2–r2c3), coordonnées lues sur les règles (± 5 pt). Neuf = trait noir ; existant = gris/hachuré, non relevé ; démolition = mention EE.
5. Articles sans symbole au plan : cédule/unifilaire E101 (interrupteur 200 A, borniers, artère, circuit 22), détail B d'E004 (porte électrifiée), devis E003 art. 2.22 (minuterie astronomique, détection de présence), notes E401 (boîtier de protection, plancher chauffant en 2 zones, sonde, thermostats maître/esclave).
6. Appariement cédule ↔ plan pour ne pas compter deux fois (réserve R-018).

Totaux par feuille (141 marques)

feuille (cartouche)	marques	détail
E004 → E401	123	éclairage 37 (A 18, A1 4, B 8, B1 3, D 1, F 1, F1 1, G 1) · secours 6 · alarme 9 (détecteurs 5, klaxons 2, station ER 1, boîtier 1) · commandes 8 (\$ 4, gradateurs 4) · prises 16 · chauffage 21 (A 1500 W 7, A 900 W 2, aéroconvecteur ER 1, thermostats 4, sonde 1, plancher 2 zones, RT 4) · mécanique 11 (SE 4, CD 2, AC 2, CE-1 1, ECH 2) · distribution 3 (panneau C, 2 sectionneurs 30 A SF) · porte électrifiée 1 · data 1 · à classer 1 · démolition 9
250075EPER-p06 → E201	8	E 4, C 3, D 1 (éclairage extérieur C,33)
250075EPER-p05 → E101	4	interrupteur 200 A/F:200 A, remplacement des borniers, artère panneau C (à métrer), raccordement mécanique circuit 22
250075EPER-p04 → E004	3	porte électrifiée : BA, BJ, RA
250075EPER-p03 → E003	3	minuterie astronomique 1, détecteurs de présence 2 (à confirmer)
E001, E002	0	légende / devis

Chaque libellé des deux fichiers d'occurrences existe dans `nomenclature.csv` (vérifié par `cut ... | sort -u | comm :` : aucun libellé manquant, aucun libellé inutilisé).

Ce qui n'a pas pu être relevé ou reste incertain

- Linéaires non mesurés : artère 3#250MCM-AL vers le panneau C, 3#12 TECK90 des mini-splits, câbles de la porte électrifiée, surface du plancher chauffant (R-012, R-014, R-017).
- Circuit de la plinthe du corridor en conflit avec la cédule (R-002) ; doublon possible du luminaire D entre E401 et E201 (R-004) ; F, G, thermostat esclave et UA plafond lus en bord de tuile (R-005, R-011, R-024).
- Détecteurs de présence exigés au devis mais non dessinés : quantité provisoire (R-013).
- Pas de comparaison avec l'estimateur : aucun export fourni (R-020).

Limites

- Les outils `zoom.py`, `extract_occurrences.py` et `traits.py` n'ont pas pu être lancés (permission refusée dans cette session sans approbation) : pas de zoom de contrôle ni de lecture vectorielle neuf/existant ; distinction faite à l'œil (gris/hachuré). À relancer `extract_occurrences.py` et contrôler avec `zoom.py` avant de produire le `.qpl`.
- 28 réserves au total (`reserves.md`).

Réserves

Réserves — S-1769 CPE Soleil Souriant, agrandissement (26 montée Lasaline, St-Constant)

Noms de feuilles : E004 (nom provisoire de `prepare.py`) = **cartouche E401** ; 250075EPER-p04 = **cartouche E004** ; p02 = E002, p03 = E003, p05 = E101, p06 = E201. Les coordonnées sont en points PDF.

1. **R-001 — toutes feuilles — noms de feuilles.** `prepare.py` a nommé la page 7 « E004 » (bulle de détail) alors que le cartouche indique E401 ; la vraie E004 est la page 4 (250075EPER-p04). Les CSV gardent les noms provisoires (clés des fichiers) ; les vrais numéros sont dans `feuilles-classement.csv`. À corriger dans le `.qpl` si on affiche les numéros.
2. **R-002 — E401 (1256,480) — plinthe du corridor 140.** Étiquette lue « A 1.5 C,40,42d ». Or la cédule du panneau C met le MICRO-ONDE sur le circuit 40, rien sur le 42, et le CHAUFFAGE CORRIDOR 140 (1500 W) sur 28/30. Plinthe relevée (1500 W) ; circuit à confirmer par l'ingénieur.
3. **R-003 — méthode — outils non exécutables.** `uv run releve/zoom.py`, `extract_occurrences.py`, `traits.py` et toute commande de recadrage ont été refusés (pas d'approbation possible). Lecture faite sur les tuiles 3×4 et les aperçus seulement (≈ 5 pt de précision). `occurrences-texte.csv` a été écrit à la main selon la même règle que le script (fullmatch du `jeton_regex S` sur les mots des feuilles `plan`) : 4 mots « S » = symboles \$ sur E401. À relancer `extract_occurrences.py` pour contrôle ; il doit redonner les mêmes 4 lignes.

4. **R-004 — E401 (402,541) / E201 (1260,629) — luminaire D.** Un D noir apparaît sur E401 hors de l'agrandissement (entre deux ailes existantes) et un D C,33 sur E201 au coin nord de l'agrandissement. Les deux sont relevés ; s'il s'agit du même appareil, retirer celui d'E401 (compter 1 D, sur E201).
5. **R-005 — E401 (640,405) et (640,552) — luminaires F et G.** Lus en bord de tuile r1c1, partiellement coupés (« F C, » et « G »). Types à confirmer.
6. **R-006 — E401 (543,537) et démantèlement (543,1171) — enseigne de sortie.** Noire, sans mention EE/ER, présente sur les deux plans : considérée comme existante à conserver, NON relevée. Idem pour les appareils gris de la zone existante (phares, \$ à (554,554)) et le \$ noir voisin de la station « F EE » (553,1188) du démantèlement : non relevés.
7. **R-007 — E401 — station manuelle.** « EAR » (546,1121) au démantèlement = « ER » (569,414) au réaménagement : comptée une fois (station existante relocalisée), avec le boîtier de protection de la note. La station « F EE » (545,1188) est comptée en démolition.
8. **R-008 — E401 — aéroconvecteur.** « EAR » (1225,1186) au démantèlement services = « ER » (1249,344) au réaménagement : compté une fois. Symbole (rectangle + flèche) rapproché de « aéroconvecteur mural encastré » de la légende : à confirmer.
9. **R-009 — E401 (1244,719) — cercle à trait gras hors légende** au coin sud-ouest du plan services : relevé sous « Cercle gras — à classer ».
10. **R-010 — E401 (1227,1121) — démantèlement services, « EE » avec flèche et boîte pointillée.** Relevé sous « Démol. chauffage — à confirmer » (même symbole que l'aéroconvecteur EAR voisin).
11. **R-011 — E401 — plancher chauffant, commandes.** Thermostat maître « T M » (1442,412) et sonde (1424,412) lus. Le thermostat esclave (1397,581) a été lu en bord de tuile (renvoi note 6) : à confirmer. La note 6 annonce deux zones mais une seule sonde est dessinée (note 5) : 2e sonde à confirmer.
12. **R-012 — E401 note 2 — plancher chauffant OWC-M.** Compté comme 2 zones (la note le demande, ≤ 3600 W par zone ; la cédule donne 4500 W sur 18/20). Surface (pi²) à métrer : non mesurée.
13. **R-013 — E003 art. 2.22 — détection de présence.** Le devis exige une détection de présence pour les corridors (a) et la toilette (d), sans symbole au plan. Relevé 1 + 1 « Détecteur de présence — à confirmer » ; quantité réelle à fixer. Minuterie astronomique (b) : 1 relevée. Dodos 136/138 (c) : gradateurs a/b relevés au plan (4).
14. **R-014 — E004 détail B / E401 — porte électrifiée (C,25 contrôle d'accès).** Relevés : raccordement porte (plan), BA, BJ, RA (détail). Clavier, gâche, bouton poussoir, ouvre-porte = « par d'autres » (légende), non relevés. Le fournisseur du verrou anti-panique B-P n'est pas précisé. Câbles C1/C2/C3 : à métrer.
15. **R-015 — E401 — échangeurs d'air ECH-1 (1309,462) et ECH-2 (1323,571).** Étiquettes seulement, sans symbole : le raccordement est posé sur l'étiquette.
16. **R-016 — E101 cédule circuit 22 « MÉCANIQUE » 15 A,** sans puissance ni équipement au plan : relevé « Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer ».
17. **R-017 — E101 / E004 — éléments linéaires à métrer.** Artère 3#250MCM-AL ACWU90 (+ 1#4 CU vert, C 2 po EMT) du panneau de répartition 600 A existant vers le panneau C : tracé absent, longueur non mesurée (1 marque « à métrer »). Alimentations mini-split 3#12 TECK90 (détail A notes 4-5) : à métrer.
18. **R-018 — E101 ↔ E401 — appariement cédule ↔ plan (pas de double comptage).** Circuits 1/3 éclairage, 2 batterie UA, 4/6/8/5/7 prises, 9-16 et 10/12 chauffage, 17 frigo, 19/21 ECH-1, 23 prise extérieure, 25 contrôle d'accès, 27/29 CD-1, 31 prise corridor, 33 éclairage extérieur (E201), 35/37 CE-1, 39/41 SE-1/SE-2, 18/20 plancher, 24/26 ECH-2, 28/30 chauffage corridor, 32/34 CD-2, 36/38 SE-3/SE-4, 40 micro-onde : déjà relevés au plan, non recomptés sur E101. Seuls le circuit 22 (R-016), l'interrupteur 200 A, les borniers et l'artère sont posés sur E101.
19. **R-019 — E101 — panneau C** dessiné sur l'unifilaire modifié et au plan E401 : compté une fois (E401).
20. **R-020 — estimateur.** Le dossier *estimateur/* est vide : pas d'export Plan Expert de M. Dupuis, donc pas de *comparaison-estimateur.md*.
21. **R-021 — addendas.** Aucun fichier d'addenda reçu (1 seul PDF « PERM_SOUM » du 2026-05-07, révision 2).
22. **R-022 — existant hors travaux.** Le bâtiment hachuré gris d'E401 et le bâtiment gris d'E201 (panneau d'alarme FW106, interrupteur principal 600 A/F:600 A existants) ne sont pas relevés.
23. **R-023 — E401 note 7 (1290,637).** Renvoi « emplacement exact de la boîte de sortie » dont la cible n'a pas été identifiée sur la tuile ; une seule sortie data dessinée (1336,460). Autre sortie possible à confirmer.
24. **R-024 — E401 (724,605) — UA au plafond.** Nombre de têtes non lisible sur la tuile.
25. **R-025 — E401 (1370,534) C,8 et (1279,713) C,7 — prises.** Symbole noir à barre croisée, rapproché de « prise 15-20 A GFI @ 48 po » (circuits P/D/T « comptoir » de la cédule). À confirmer.
26. **R-026 — démolition.** Aucune mention « par le bailleur / par autres / par HQ » : les 9 éléments EE sont en famille *demolition*, chiffrés par DR.
27. **R-027 — échelles.** Échelles impériales : 1/8 po = 1 pi (≈ 1:96) pour E401, 1/16 po = 1 pi (≈ 1:192) pour E201.
28. **R-028 — devis E002/E003.** Texte vectorisé (non extractible) ; seuls les articles 2.15 (raccordements de mécanique) et 2.22 (contrôle d'éclairage) ont été lus sur tuiles pour les articles sans symbole.