

Rapport de métré (par plans) — S-1897

Généré le 2026-10-05 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
A801	66	14
Total	66	14

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
APPLIQUE MURALE	luminaire	3
DETECTEUR FUMEE	alarme	5
ENCASTRE	luminaire	11
INT	commande	12
INT 3 VOIES	commande	1
LUMINAIRE SUSPENDU	luminaire	1
PLAFONNIER DETECTEUR MOUVEMENT	luminaire	4
PLINTHE	chauffage	10
PRISE	prise	1
PRISE COMPTOIR	prise	5
PRISE CONTROLEE INTERRUPTEUR	prise	7
RACCORD DIRECT VRC	mecanique	1
THERMOSTAT	chauffage	4
VENTILATEUR	mecanique	1

A801

Libellé	Ce plan	Tous les plans
APPLIQUE MURALE	3	3
DETECTEUR FUMEE	5	5
ENCASTRE	11	11
INT	12	12
INT 3 VOIES	1	1
LUMINAIRE SUSPENDU	1	1
PLAFONNIER DETECTEUR MOUVEMENT	4	4
PLINTHE	10	10
PRISE	1	1
PRISE COMPTOIR	5	5
PRISE CONTROLEE INTERRUPTEUR	7	7
RACCORD DIRECT VRC	1	1
THERMOSTAT	4	4
VENTILATEUR	1	1

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
APPLIQUE MURALE	luminaire	Applique murale - salle d'attente (legende d'eclairage)	A-801 legende d'eclairage ligne 4
DETECTEUR FUMEE	alarme	Detecteur de fumee D.F.E. (hors legende - R-001)	A-801 symbole triangle D.F.E. au plan; absent des legendes
ENCASTRE	luminaire	Encastré slim (legende d'eclairage)	A-801 legende d'eclairage ligne 1
INT	commande	Interrupteur hauteur standard	A-801 legende electrique ligne 6
INT 3 VOIES	commande	Interrupteur 3 voies hauteur standard	A-801 legende electrique ligne 7
LUMINAIRE SUSPENDU	luminaire	Luminaire suspendu (legende d'eclairage)	A-801 legende d'eclairage ligne 2
PLAFONNIER DETECTEUR MOUVEMENT	luminaire	Plafonnier detecteur de mouvement DM (legende d'eclairage)	A-801 legende d'eclairage ligne 3
PLINTHE	chauffage	Plinthe electrique	A-801 legende electrique ligne 10
PRISE	prise	Prise electrique hauteur standard	A-801 legende electrique ligne 1
PRISE COMPTOIR	prise	Prise electrique hauteur comptoir PC	A-801 legende electrique ligne 2
PRISE CONTROLEE INTERRUPTEUR	prise	Prise electrique controle par interrupteur C	A-801 legende electrique ligne 4
RACCORD DIRECT VRC	mecanique	Raccord direct VRC (hors legende - R-001)	A-801 symbole VRC sous-sol; absent des legendes
THERMOSTAT	chauffage	Thermostat T	A-801 legende electrique ligne 5
VENTILATEUR	mecanique	Ventilateur VENT. (raccordement)	A-801 legende electrique ligne 8

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1897 BR Sorel, A-801

- Modèle réellement exécuté : session interactive Claude (Cowork, identifiant configuré claud-opus-5-5) tenant lieu d'agent ; aucun agent imbriqué lancé.
- Source : 3030 existant et 3036 suite 101 à 106_26-08-27_EF (1).pdf, page 29/33 (A-801 rév. 16, 2026-08-26) — copie dans INBOX.
- Méthode : prepare.py réel → lecture des légendes (éclairage, électrique) → relevé visuel des deux plans (RDC, sous-sol) sur rendus 110/200 dpi, chaque symbole revérifié au zoom → nomenclature.csv (14 libellés, colonnes code/materiel/portee/modele/prescription remplies depuis la légende) → occurrences-visuel.csv.
- Aucune étiquette texte d'appareil (jeton_regex vide) : 0 occurrence texte ; les 5 mots « PC » de mots.csv coïncident avec les 5 prises comptoir relevées.
- Total : 66 repères / 14 familles sur 1 feuille ; 9 réserves (R-001 à R-009), dont 3 identifications à revalider (*).
- Non relevé : P.E. et prise sur cabinet (M) — en légende, non dessinés (R-005).
- Pas de relevé d'estimateur fourni pour S-1897 : aucune comparaison possible (vérification « pas pire que l'estimateur » incomplète).

Réserves

Réserves — S-1897 BR Sorel, feuille A-801 (unité type A)

R-001 — A-801 : symboles D.F.E. (triangle, 5) et VRC (1) présents au plan, absents des légendes électrique et d'éclairage — relevés sous libellé « hors légende », portée A PRECISER ; avertisseur autonome ou détecteur relié au réseau : non tranché par le plan. R-002 — A-801 RDC W.C. 103A : prise comptoir au lavabo partiellement masquée par le dessin du lavabo — identification à revalider (). R-003 — A-801 RDC séjour 101A : prise classée hauteur standard — type à confirmer (). R-004 — A-801 RDC sous la poutre (salle à manger / séjour) : prise contrôlée par interrupteur ou standard — glyphe « C » ambigu (). R-005 — A-801 : PANNEAU ÉLECTRIQUE (P.E.) et PRISE ÉLECTRIQUE SUR

CABINET (M) figurent dans la légende électrique mais aucun symbole n'est dessiné sur les deux plans (RDC, sous-sol) — vérifié tuile par tuile ; non relevés. R-006 — A-801 : plan électrique « schématique, à titre de coordination et d'information seulement » (note) ; case MÉC./ÉLEC. vide (pas d'ingénieur électrique) ; tampon « PLAN PAS POUR CONSTRUCTION ». R-007 — A-801 : quantités = une unité type A ; l'unité type B est en miroir (titre de la feuille) — aucune multiplication par le nombre d'unités sur cette feuille (renvoi au nombre d'unités du projet, 59 logements selon AN25004E, à confirmer). R-008 — A-801 : aucun circuit ni puissance (W) indiqué au plan ; plinthes « WATT À VALIDER PAR ÉLECTRICIEN » (légende). R-009 — Sources : aucun devis électrique dans 01_SOURCES ; la directive dc03 porte sur l'entrée électrique (3030/3020), hors A-801 — aucune prescription ajoutée.
