

CA-H3-V1.0控制器MODBUS通讯协议

zehnder

功能码	寄存器	参数名称	数据解释
04	0x0000	室内温度	-50~400对应: -5.0~40.0℃
04	0x0001	室内湿度	0~990对应: 0~100.0%
04	0x0002	室外温度	-15~40对应: -15~40℃
04	0x0003	PM2.5检测	0~999ug/m ³ (选配)
04	0x0004	CO2检测	400~5000ppm (选配)
04	0x0005	VOC检测	0-优;1-良;2-轻度;3-中度;4-重度 (选配)
04	0x0006	滤网报警	0-正常 1-报警
04	0x0007	防冻报警	0-正常 1-报警
06	0x0000	滤网报警复位	1-报警复位
03/06	0x0001	模式切换	0-自动 (带PM2.5传感器时有效)、1-新风、 2-无、3-睡眠、4-旁通、5-防冻
03/06	0x0002	风速切换	1-低速、2-中速、3-高速
03/06	0x0003	开/关机	0-关机 1-开机
03/06	0x0004	增压继电器	0-关闭 1-开启
03/06	0x0005	混风继电器	0-关闭 1-开启

1. 通讯参数设置请查看设备说明书用户参数设置;
2. 灰色部分为无效参数;