

# Régulation Groupe R - CPY

Capteurs utilisés :

$T_{by-pass\ BF}$  : Boucle 1 : RCP 035 MT  
Boucle 2 : RCP 050 MT  
Boucle 3 : RCP 062 MT

$T_{by-pass\ BC}$  : Boucle 1 : RCP 032 MT  
Boucle 2 : RCP 047 MT  
Boucle 3 : RCP 059 MT

Pression 1ère roue turbine : GRE/GSE 024 MP ou GRE/GSE 023 MP

CNP : RPN 010 MA RPN 020 MA RPPN 030 MA RPN 040 MA

GAR:  
Température moyenne  
du fluide primaire ( $T_{moy}$ )

Consigne:  
 $T_{réf}$  : Evolutive en  
fonction de la charge

GP:  
Déséquilibre P1/P2

GR:  
Réactivité

OR:  
Groupe R

Blocage extraction  
manuelle et  
automatique :

- C1
- C2
- C3
- C4
- C11
- P4

Blocage extraction  
automatique :

- C20
- Droite de blocage du GR

Blocage insertion  
automatique :

- C12

