



ALLSEG EXTINTORES LTDA

CNPJ: 50.224.182/0001-52

Nº de Registro INMETRO: VERITAS/POEX/BR005/2023

PÓ QUÍMICO BC - Teor de produto inibidor: 95%

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE


MARCA: ALLSEG

Certificamos que os produtos relacionados neste documento, estão em conformidade com a Norma ABNT NBR 9695:2012, VERSAO CORRIGIDA 2014.

Este documento acompanha a Nota Fiscal. Armazenar em local com temperatura entre - 10°C a + 80°C, com umidade relativa do ar máxima 80%. As embalagens lacradas não devem estar em contato direto com o solo, utilizando-se paletes, com altura no mínimo de 10 cm do solo. Mantenha-o em local seguro e protegido, validade de 5 Anos a partir da data de fabricação, desde que armazenado dentro das condições citadas.


Cliente: Extellpp Equipamentos E Extintores Ltda

CNPJ: 57.954.570/0001-38

Certificado Nº: 0021		Ano: 2024		Nota Fiscal Nº: 00.021	
Lote	Bateladas Utilizadas 	Quantidade			
002/24			5000		
50[10 un], 51 [10 un], 52 [10 un], 53 [10 un], 54 [10 un], 55 [10 un], 56 [10 un], 57 [10 un], 58 [10 un] e 59[10 un]					
Data de Fab.:		28/03/2024		Volume	100 barricas

PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO.

CLASSE



MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Evitar quedas e rupturas na embalagem
- Empilhamento máximo 2 barricas
- Umidade relativa máxima 80%
- Faixa de temperatura: -10°C a +80°C
- Não deixar em contato com chuva e em locais umidos

LIQUIDOS INFLAMAVEIS



EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



ESTE PRODUTO TEM GARANTIA DE 5 ANOS DESDE QUE ATENDIDAS AS INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Para sua segurança, consulte a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISQP) disponibilizada pelo fabricante.

Responsável Técnico: Cleber Renato Fernandes

CRQ nº 04471212 IV Região / SP