

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 111 Quibor	FECHA: 16-04-24	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL



NOMBRE(S) PERSONAL:

Rafael torres

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

INVERSIONES JG 2010.C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☐
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☐	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☐	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☐
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☐	☐
							☐	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)		L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V							TABLERO DE ALIMENTACION 208 V			
	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V										

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
NO EXISTE EQUIPO UPS EL MISMO FUE RETIRADO EN EL AÑO 2022 Y NO A SIDO REEMPLAZADO (RESTITUIDO). EL TABLERO BY PASS SE ENCUENTRA 100% OPERATIVO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Jonathan Cor Santos</i>	Gerente de Servicios E	<i>[Firma]</i>	 

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345