

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
-----------------------	--------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	---


ESTADO FISICO		OBSERVACION:
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realiza inspección a equipo UPS encontrando operativo.
- Se realiza prueba para comprobar su funcionalidad arrojando un tiempo de respaldo de 5min.
- Se recomienda mantenimiento y cambio de baterías.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELO
Edgar Diaz	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345