



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 113 BARAZA	FECHA: 03/04/24	VISITA N°: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X MART	MODELO: OPT-T10-10K	SERIAL: 83922309500401	CAPACIDAD: 10	FASES: 02
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Ing. Edwin G. Padilla
Tec. Terson Lindo

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Envases BG. 2010-C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

09:58 Am.

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Instalación de UPS 10 KVA. X MART Adecuación sistema bypass. Desincorporación de UPS 12 KVA. BATON						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)		L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	220	223	217	3.11	4.25		TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	240		
	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	125	129	127	24°C.				120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,011	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,011
-----------------------------------	-------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	-------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2		03/04/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo UPS OPERATIVO 10 KVA.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
* Desinstalación de UPS 12 KVA EATON S/N BC506FB303 * Instalación de UPS 10 KVA XMAXT S/N 83922309500401 * Instalación de Sistema bypass completo. (Caja Control, Conmutador 63Amp, 3 breakers 2 X 50 Amp, 1 barra de tierra, 1 barra de Neutro, 40 mts cable #6, 20 conectores de 90 #6, 4 conectores 1-1/2" ENT, 1,5 mts tubería 1-1/2" corrugada, cable N° 12 23,5 mts.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Edgar Diaz	Gte de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Respaldada.

Gerente Servicios = 01

Tesoreria = 01

Taquillas = 08

Gerente de Negocios = 01

Ejecutivo PYME = 01

Asesor de Negocios = 03

RACK = 01

IRS - OFICINA ZANAZA



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 113 8 AVAZA

FECHA 03/04/24

VISITA N°: 01

MARCA SMART MODELO

KVA 10 KVA

MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM
SERIAL 83922309500401		

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (84V)	PZA	20
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	3
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	1
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	40
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	1
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	20
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	1
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
20	CONECTORES PVC	PZA	51
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	1
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	4+2 = 6
23	RAMPLUG	PZA	1
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	20+6 = 26
28	TIRRAP	PZA	1
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	10
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	5

Cable #12

23,5 mts.



Banco de
Venezuela

Fecha de solicitud:

03/04/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:

N° de SAKI:

Oficina 0113 Zaraza

Galpones de Catia

Tipo de solicitud

☐ Traslado

☐ Donación

☒ Desincorporación

☐ Sustitución o Solicitud

☐ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	UPS12KVA	1	MARCA: BATON, MODELO 9155-12 S/N: BC506FBB03
2	MODULO AUXILIAR DE BATERIA	1	MARCA: BATON, MODELO PW9155EBM64 S/N: BC513JA13
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante

Responsable por el Almacén de Catia

Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad

Responsable por la Empresa Transportista

Responsable por la Unidad u Oficina receptora

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

APE.546 (V1. 05-23)

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

Uso Interno