



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Área de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 114 VALENCIA	FECHA: 25/01/25	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	✓	NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TOVAR	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	✓	EMPRESA: INVERSIONES I.G. 2010, CA.	
		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION: ADECUACION DE CANALIZACIONES Y TABLEROS DE AREA DE CHILLERS AZOTCA.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- MANTENIMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TRANSFORMADOR EN SECO.
- MANTENIMIENTO DEL BREAKER PRINCIPAL DEL CUARTO ELECTRICO INCLUYENDO EL GABINETE DONDE SE ENCUENTRA ESTE.
- MANTENIMIENTO, AJUSTES, LIMPIEZA DEL TABLERO PARA ALIMENTACION DE LOS CHILLERS Y BOMBAS.
- MANTENIMIENTO, AJUSTES, LIMPIEZA Y PINTURA DEL TABLERO SECUNDARIO.
- MANTENIMIENTO, LIJADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE CAJA

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
FRANCISCO SILVA	GTE SS66		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

DE PASO DE 0,60 x 0,50 x 0,20 cm.

25/01/25