



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
121 SAN CASIMIRO	07/04/26	—

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
EATON	9355-15	BE432JBA23	15KVA	3

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TORRES EMPRESA: INVERSIONES Ig 2010 HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	—	—	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		X	OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXION DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERINOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	211	210	209					209,2	209,2	209,5
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	121	120					120,9	120,6	121,2

CORRY (V)	0,2	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	0,2
		L1	L2	L3			

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		30/06/25		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAJ	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	SAT CORRECTO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
MEDIANTE LA INSPECCION REALIZADA SE OBSERVO QUE EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO, CON LA SALVEDAD SEGUN NOS CUENTA LA GERENTE QUE EL EQUIPO CUANDO SE DESCARGAN LAS BATERIAS SE APAGA. ESTO ES MOTIVADO A QUE LAS BATERIAS ESTAN DAÑADAS, YA QUE EN ULTIMO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DATA DEL 30/06/2025

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Concepción Vitero	Tesoroero		121-San Lorenzo

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.

