



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

145. BELLA VISTA.

FECHA:

10-09-24.

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

EATON.

MODELO:

9355-30

SERIAL:

BG 382 KXX06.

CAPACIDAD:

30KVA.

FASES:

3.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

✓ Rafael toran.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

JNV. JG 2010. E.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXION DE RED AL RACK	✓	siempre

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	197.3	196	196	7.6	3.2	4.5		208	208	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	114	114	116					120	120	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
		L1	L2	L3		
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
18	06		10-09-24	108.		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS					
ESTATUS DEL SAI						
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:					
	OPERATIVO.					
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)						
EQUIPO UPS MARCA Eaton de 30 KVA SE REALIZO						
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.						
DESINSTALACION DE 108 BATERIAS 12V 9Ah.						
SUMINISTRO E INSTALACION DE 108 BATERIAS 12V 9Ah.						
FALTA REALIZAR ADECUACION DE CATA DE CONTROL BY PAYS.						
INSTALAR BREAKENT. DE 3x100, SELECTOR DE 63 AMP, Y CABLEA						
DO.						
CUENTA CON DOS BREAKENT DE 3x100 FI.						
EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS						
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO		FIRMA	SELLO	
Betzabel Ruiz		Gerente				

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

DE TRABAJO.

• 3 PLANTAS

• 1 AGENCIA -

