



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 152 GUACARA	FECHA: 04/07/25	VISITA N°: —
--	---------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO: 9PX	SERIAL: G211H02093	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2
--------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		EMPRESA: INVERSIONES D.G. 2010, CA
		HORA DE INICIO: 3:00 PM
		HORA DE CONCLUSION: 3:50 PM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		X	OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	229	—	—	0,47	0,67	—		241	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	132	133	—	—				120	120	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	92	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,2
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	170 Min	04/07/25	20	127,6 V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
X					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
12%	SAI CORRECTO EQUIPO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. LIMPIEZA y SOPLADO.
- DESMANTELACION DE 20 BATERIAS 12V 9AH DAÑADAS
- INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V 9AH NUEVAS, SUMINISTRADAS POR EL BANCO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Henry Urbina	Gerente Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

152 - OFICINA GUACARA