



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

ODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 156 SOCOPO	FECHA: 27/05/25	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 91SS-10	SERIAL: BES11FBBOS	CAPACIDAD: 10 KVA	FASES: 2
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
☐ INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro Tovar
☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Inv. IG 2019, CA.
☐ ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
UENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
IRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	✓	
ILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
OPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

NO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realiza inspección de UPS por falla de Baterías desconectadas.
- Se procedió a verificar los fusibles del equipo encontrando 2 (dos) fusibles dañados y a su vez reemplazados.
- Se procedió a encender nuevamente al UPS y al equipo arrojó las siguientes fallas: Desviación no disponible, Falla en test de Baterías y Falla en Precarga.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Luisa Galíndez	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

156 - OFICINA SOCOPO