



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 165- ARAURE.	FECHA: 26-06-24.	VISITA Nº:
---	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9PXTFN211	SERIAL: G211402022	CAPACIDAD: 11KVA	FASES: 2
------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Foran
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	EMPRESA: Inversiones JG 2010
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRIC			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☐	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☐	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☒	☐
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☐	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☐	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Equipo UPS marca Eaton de 11 KVA, no cuenta con base de altura; presencia de alarma por batería, requiere de adecuación de tablero de control.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Naida Lucana	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	<i>[Sello]</i>

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

