



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 317 Puerto Cabello	FECHA: 10/04/24	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE432JBA17	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Tovar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: X Inversiones IG 2010, C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 7:40 am HORA DE CONCLUSION: 9:30 am

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 222	L2-L3 (V) 226	L3-L1 (V) 223	L1 (Amp) 4.27	L2 (Amp) 4.23	L3 (Amp) 6.13	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 209	L2-L3 (V) 209	L3-L1 (V) 210
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 128	L2-N (V) 130	L3-N (V) 130	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 121	L2-N (V) 120	L3-N (V) 121

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
		6.6				6.6

CHEQUEO DE BANCO DE BATERÍAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	440 m		23	98,2 v.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
ORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
ORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
5 %	100 % Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Desincorporación de conmutador por falla en la salida de la carga.
- Suministro e instalación de conmutador de 63 Amp.
- Sustitución de 23 Baterías 12 v. 9 AH. por falla de corriente, debido a picos de corriente altos por la RED. (Corpoelcc).

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Felipe Suarez</i>	Cte de Servicios	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

