



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                            |                           |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><b>328 Machiques</b> | FECHA:<br><b>12-09-24</b> | VISITA Nº: |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

| INFORMACION DEL EQUIPO UPS |         |         |            |        |
|----------------------------|---------|---------|------------|--------|
| MARCA:                     | MODELO: | SERIAL: | CAPACIDAD: | FASES: |

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:<br><b>Rafael toro</b><br>EMPRESA:<br><b>Inv. I.G. 2010 C.A.</b><br>HORA DE INICIO:      HORA DE CONCLUSION: |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                                                                                                                                 |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO |                                                                                                                                 |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA |                                                                                                                                 |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO                |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS |                          |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------|----|----|
|                                                    | SI | NO |                                                | SI | NO                     |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                                  |    |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   |    |                        | DETERIORO EN CARCASA     |    |    |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                       |    |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          |    |                        | PRESENCIA DE ALARMAS     |    |    |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                          |    |    | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                |    |                        | OPERATIVIDAD DE PANTALLA |    |    |
| SOORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)         |    |    | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM |    |                        | OPERATIVIDAD DE TECLAS   |    |    |
| OBSERVACION:<br><b>Inspeccion de aterramiento.</b> |    |    |                                                |    |                        | TARJETA INTERFASE        |    |    |
|                                                    |    |    |                                                |    |                        | CONEXIÓN DE RED AL RACK  |    |    |

| REGISTRO DE VALORES           |           |           |           |                           |          |          |                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |           |           |           | PANTALLA UPS              |          |          | VALORES DE TABLERO T-COM      |           |           |           |
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  |

|                                   |                           |    |    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------------|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) |
|                                   | L1                        | L2 | L3 |                                   |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

| PORCENTAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|-------------------------|----------------------------------------|
|                         |                                        |

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se Realiza Inspección al sistema de aterramiento.
- La AGENCIA NO CUENTA CON BUEN SISTEMA DE ATERRAMIENTO.
- El Aterramiento existente desde el tablero de medición hasta el tablero principal de la oficina.
- SON 3 CABLES Nº 10 con una distancia de 30 mts que estan conectados a la linea de tierra del transformador.
- Se necesita Boma de tierra y cable Nº 2.

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO            | FIRMA          | SELLO |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------|
| CRISTELA MARTINEZ             | COTÉ DE SERVICIO | <i>[Firma]</i> |       |

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

