



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

350 LA VICTORIA

FECHA:

06/01/26

VISTA Nº:

—

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

EATON

MODELO:

9355-15

SERIAL:

BE425J8120

CAPACIDAD:

15 KVA

FASES:

3

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RAFAEL TOVAR

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

INVERSIONES Ig 2019 CA

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

X

HORA DE INICIO:

2:00 PM

HORA DE CONCLUSION:

2:30 PM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	—	—	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXION DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	220	220	223	—	—	—		209	208	209
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	129	121	128					121	120	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

PAG: 2 DE 2

TEMPERATURA POR FASE (°C)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

Nº BATERIAS POR BANCO

Nº DE BANCOS

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

TIEMPO DE RESPALDO

FECHA DE INSTALACION

CANTIDAD DE BATERIAS
DAÑADAS

VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE
BATERIA (V)

NORMAL

ESTADO FISICO

ABULTADAS / FISURADAS

OBSERVACION:

PORCETAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

ESTATUS DEL SAI

SAI OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

EL EQUIPO PRESENTA FALLA SEGUN PANTALLA
POR ALTA TEMPERATURA
SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345



Banco de Venezuela

SSO - OFICINA LA VICTORIA
AV. VICTORIA