



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

363. SAN ANTONIO.

FECHA:

06-10-25.

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

EATON.

MODELO:

9155-10.

SERIAL:

BE511FB02.

CAPACIDAD:

10 KVA.

FASES:

2.

MOTIVO DE LA VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Rafael Toranzo

EMPRESA:

INVERSIONES JS.

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

	SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓	
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

	SI	NO
EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓	
EXISTENCIA CONMUTADOR	✓	
EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓	
IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓	

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO
DETERIORO EN CARCASA		✓
PRESENCIA DE ALARMAS		✓
OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
TARJETA INTERFASE		
CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

OBSERVACION:

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	205.	-	-	5.6	6.	-		209	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	119	116	-					121	120.	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		06-10-25.	64.	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipos UPS DE 10 KVA. MARCA EATON.
- SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 BATERIAS 12V. 9AH.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EL RACK.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Agencia 363	gerente integral		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

SEDE OFICINA SAN ANTONIO
DEL TACHIRA CARRERA 9