



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA N°:
390, Colonia Toros, Pragua	01/07/24	01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
EATON	9PK6K	Sa: 5205 P25015 EBM=6216630044 TX=6230F17009	6 KVA	02

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	X	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Ing. Edwin Gustavo Padilla
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		Tec. Tiro Lindo
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		EMPRESA:
		Enventuras EG. 2010. C.A.
		HORA DE INICIO:
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS	X	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Baterías Lomadas, UPS operativo no respalda por deficiencia de baterías.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	206							205		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	119	116		21°C				108	108	

Ampere Con Pinza: L1=2.95 Amp. L2=3.95 Amp.

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
0,17		L1	L2	L3	0,17	
22°		22°				
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
15	3	—	—	45		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS				
		Baterías dañadas 45 de 12V 4.5AH.				
ESTATUS DEL SAI						
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:					
—						
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)						
* Realizar Cambio de baterías						
* Realizar Mantenimiento						
* Colocar base ups Normalizada						
* Construcción Sistema bypass completo						
* Colocar Tapa de 8" x 8"						
* Barras de Tierra en Tablero T-Rom.						
* Revisar Tomas de Tequilla 01 — hay 1 dañado.						
* Cuenta con Planta Eléctrica operativa 32 KVA.						
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO		FIRMA		SELLO
Héctor Navarro		Jefe de Servicios				

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Respaldo:

1 Gerente de Servicios.

1 Tesorero

5 Tequillas

2 Atenciones al cliente

1 Rack

1 Gerente de Negocios

2 Asesores de Negocios.



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 390. Colonia TOVAR

FECHA 01/07/24

VISITA N°: 01

MARCA EATON MODELO 9PK6K

KVA _____

	MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM
SERIAL	6205F25015	6230F17009	6216G30044

VISITA DE:
INSPECCIÓN (X)

ESTATUS DEL EQUIPO:

baterías donadas.

INSTALACIÓN ()

MATERIALES REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (O MATERIAL PARA STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (4.5) AH SUMINISTRADAS POR ()	PZA	45
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	2
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1 6 KVA.
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	1
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	2
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	30 mts.
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	18
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
20	CONECTORES PVC	PZA	1
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	51
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	1
23	RAMPLUG	PZA	4
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	1
28	TIRRAP	PZA	51
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	51
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	51