



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 Gerencia de Área de Mantenimiento
 Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CÓDIGO Y NOMBRE DE LÍNEA O SERVIDOR	FECHA	UNITS Nº
441-Mercados Cella 21	28.10.24	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO UPS

MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD	BASES
HGE	EXT-RT	1C5127058	11 KVA	

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACIÓN DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCIÓN DE VISITA

(1) INSPECCIÓN GENERAL

(2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Tirso Lindo

EMPRESA

Inversiones I.G. 2010 C.A

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSIÓN:

CHEQUEO FÍSICO DEL CUARTO ELÉCTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS		CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO	SI	NO
BUENA ILUMINACIÓN	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA	✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	✓
FILTRACIÓN EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPTIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓
SOPOORTE BASE DEL EQUIPO (ACTUAL MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACIÓN DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓
OBSERVACIÓN				TABLITA INTERFASE			
				CONEXIÓN DE RED AL RACK			
Ups. Operativo 100%							

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERIORES ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACIÓN 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACIÓN 208 V	200	-	-	2.28	4.20	-	208 V	240	-	-
	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACIÓN 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
TABLERO DE ALIMENTACIÓN 120 V	115	118	-				120 V	120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		11	12	13		

1.22

1.22

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2		22/10/24	—	123V
ESTADO FÍSICO		OBSERVACION			
NORMAL					
ABULTADAS / FERRUGINOSAS					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Mantenimiento General.
- Cambio de Baterías (20 Baterías 12V 9.44.)
- Revisión y Soplado de equipo Ups de 11KVA
- Ups Operativo 100%.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FECHA	SILLO
Gloria Syoza	Gerente Servicios (e)	22/10/24	

Contacto en caso de fallas eléctricas: 0212-4014345

