



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

496 Valle de la Pascoa

FECHA:

03/07/25

VISITA N°:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Xmart

MODELO:

OPT-T10-06K-ISO
TX-UL

SERIAL:

B3622309500669

CAPACIDAD:

6 KVA

FASES:

2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

✓

NOMBRE(S) PERSONAL:

Padro tovar

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Inv. IG 2010, CA

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

SI

NO

SI

NO

SI

NO

BUENA ILUMINACION

✓

EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS

✓

DETERIORO EN CARCASA

✓

AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO

✓

EXISTENCIA CONMUTADOR

✓

PRESENCIA DE ALARMAS

✓

FILTRACION EN EL AMBIENTE

✓

EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO

✓

OPERATIVIDAD DE PANTALLA

✓

SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)

✓

IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM

✓

OPERATIVIDAD DE TECLAS

✓

OBSERVACION:

TARJETA INTERFASE

CONEXIÓN DE RED AL RACK

✓

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	234			4.85	3.73			240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	137	135						120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		03/07/2025	20	254
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ✓	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realiza mantenimiento y soplado de equipo UPS xmart de 6KVA.
- Desinstalación de 20 baterías 12V 9AH.
- Instalación de 20 baterías 12V 9AH, suministradas por el banco.
- El equipo respalda: 1 Rack, 1 Tesorero, 1 Gerente de Servicio, 1 Gerente de Negocios, 6 Taguillas, 2 ATC, 4 Asesor de Negocios, 1 Gerente de Agropecuaria.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- Se recomienda la instalación de equipo supresor de Pico, el edificio cuenta con buen sistema de aterramiento.