



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
698 AV. MIRANDA SAN FERNANDO.	25-03-25	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Xant	OPT332T10-20K-208-110.	541: 8521230950076. E341: 45202309500144. E342: 45202309500162	20 KVA.	3

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Jose Toran Pedro Toran Luis Lopez
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Inversiones JB, 2010, CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO		✓	EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION: NO CUENTA CON AIRE. el ups.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	227	217	230	3.2	2.4	2.3		207	207	207
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	133	126	128					119	119	119

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
				D

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
2	20		25-03-25	40	257
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS X MARCA DE 20 KVA
- SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS-
- DESINSTALACION E INSTALACION DE 40 BATERIAS 12V. 9H.
- EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO: 1 RACK, 1 GTE DE SERVICIOS, 1 TESORERO, 1 PINE, 3 TAQUILLAS, 2 ATC, 1 GTE DE NEGOCIOS Y 4 ASESORES DE NEGOCIOS.
- EL CUANTO DEL EQUIPO UPS NO CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Perez Silva Luis Jose 0.120.092.356	Gerente Servicios(E)		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

609 - OFICINA AV. MIRANDA
SAN FERNANDO DE LA OROPE