



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

859. Las AMERICAS AERIDA.

FECHA:

4-4-24.

VISITA N°:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Xant.

MODELO:

OPT-110-06K
ISOIX-UL.

SERIAL:

83622309500473.

CAPACIDAD:

6 KVA.

FASES:

2.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Rafael Jovani

EMPRESA:

✓ INVERSIONES JG. 2010 E.A.

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	192	-	-	4.6	4.9	-		237	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	112.2	110.3	-					118.4	118.4	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	0	L1	L2	L3		0

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
DESINCORPORACION DE UPS MARCA EATON DE 6 KVA.
INSTALACION DE EQUIPO UPS MARCA XNANT DE 6 KVA.
ADECUACION DE CAYA DE CONTROL BY PARS.
DESINCORPORACION DE CABLES RIGIDOS EN CAYA DE CONTROL:
SUPLENISTO E INSTALACION DE:
• 1 CONMUTADOR DE 63 AMP.
• 3 BREAKER DE 2X50 HOR.
• 1 BARRA NEUTRO
• 1 BARRA TIERRA

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Luis C. Ruiz Davila	GERENTE DE SERVICIOS		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 25 METROS DE CABLE DE DOS COLORES Multifilar No 6.
- 3 METROS DE TUBO CORRUGADO DE 1" (METALICO).
- 4 CONECTORES ENT DE 1".
- 20 TIRZA.
- 14 CONECTORES DE OTOS No 6.
- 42 CONTINENTES DE THERMO EN COTIBLE.

- 2 Conexiones Turbulan de No 6.
- E/ Equipo us Xant. de Extra. Res para los siguientes puestos de trabajo.
- 1 Rack.
- 1 Tesorero
- 1 Gerente de Servicios.
- 4 Taguillas.
- 1 Ate.
- 1 Gerente de Negocios.
- 1 Ejecutivo de Negocios
- 1 Asesor de Negocios.



Banco de
Venezuela

Fecha de solicitud:

4.4.2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:

N° de SAKI:

859 MERIDA Huila Americas

Tipo de solicitud

☒ Desincorporación

☒ Traslado

☐ Donación
☐ Otro motivo (explique brevemente):

☐ Sustitución o Solicitud

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	U.P.S	1	Plataforma de Gravedad Tipo: UPS
2			Marca: KATON
3			Modelo: 90X6000, Serial G205D29077
4			Color Negro
5			Código del Bien: BDV:0113367
6		1	Transformador Serial
7			G236D37126
8		1	Modelo de Batería Señal
9			G216D30006
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

859 - OFICINA MERIDA Huila Americas

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante

Responsable por el Almacén de Catia

Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales

UH09069

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad

Responsable por la Empresa Transportista

Responsable por la Unidad u Oficina receptora

Firma, NM y Sello

Firma y Sello

Firma, NM y Sello

APE 546 (V1. 05-23)

GOBIERNO Bolivariano
de Venezuela

Uso Interno