



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS											
CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 333 Amacay Plaza						FECHA: 10-05-24		VISITA Nº:			
INFORMACION DEL EQUIPO UPS											
MARCA: Eaton		MODELO: 9PX6K		SERIAL: G205D28031		CAPACIDAD: 6 KVA		FASES: 2			
MOTIVO DE LA VISITA						INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA					
1) INSPECCION GENERAL						NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TOVAR					
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO						EMPRESA: INVERSIONES JG 2010 C.A.					
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA						HORA DE INICIO:		HORA DE CONCLUSION:			
CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS				CHEQUEO DEL ESTADO UPS				
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA					✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS					✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓				
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓				
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE					✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		✓			
REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 211	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —	L1 (Amp) 1.39	L2 (Amp) 4.21	L3 (Amp) —	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 246	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 123	L2-N (V) 120	L3-N (V) —	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 123	L2-N (V) 123	L3-N (V) —	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3	147 minutos	10-05-24	45	190 V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
MANTENIMIENTO y SOPLADO DE EQUIPO UPS DE 6 KVA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 4.5AH.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE ALFAMA PARA EQUIPO UPS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR TABLERO BY PAYS y T-COP.
EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUERTOS DE TRABAJO.
1 RACK, 6 taquillas, 2 AT, 1 Gerente de Servicio, 1 Gerente de Negocios y 4 Gerente o Asesores de Negocios.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Caran Alvarz	Gerente de Servicios		