



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia: 422 Av. Lara						Fecha: 15-02-2024		Visita N°: 03			
Información del Equipo UPS											
Marca: Eaton		Modelo: 9355-15		Serial: BG464JBA09		Capacidad: 15 kVA		Fases: 3			
Motivo de la Visita						Información del Personal / Tiempo de Ejecución de Visita					
1) Inspección General						Nombre(s) Personal: Tirso Lindo Arístido Morales					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						Empresa: Inversiones IG 2010 CA					
4) Asistencia de Emergencia						X		Hora de Inicio: 2:20 PM		Hora de Conclusión: 3:00 PM	
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Buena Iluminación	X		Existencia Tablero de Bypass	X		Deterioro en Carcasa			X		
Aire Acondicionado Operativo	X		Existencia Conmutador	X		Presencia de Alarmas			X		
Filtración en el Ambiente		X	Existencia Tablero Interrumpido	X		Operatividad de Pantalla	X				
SopORTE Base del Equipo (Altura Min. 15 cm)		X	Identificación de Breaker en el Tableros T-COM	X		Operatividad de Teclas	X				
Observación:						Tarjeta Interfase		X			
						Conexión de Red al Rack		X			
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	212	212	212	2,99	5,57	4,64		208	208	209	
Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	Temperatura Ambiente (°C)			Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	122	124	124					121	120	121	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
	0,83					0,83

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	461 min			220
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100% OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
Equipo UPS Operativo.	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Antonio Serradas	Gerente de Servicios	[Firma]	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

