

BULETIN DE VERIFICARE SI MASURARE INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

NR. 213 din 14.04.2026

Client: Gabriel Marciuc , Adresa: Linia de centura nr 50, vila N46, B1, 005, Stefanestii de jos, Ilfov, 077175

Obiectivul: VERIFICARE PRIZĂ DE PĂMÂNT-LOCUINȚĂ

Data verificarilor/masuratorilor 14.04.2026

Verificarea/masurarea instalatiilor de legare la pamant.

Starea solului	Foarte Umed	Umiditate Medie	Uscat
Verificarea coeficientului Ψ in functie de starea solului	$\Psi=1.5$	$\Psi=1.3$	$\Psi=1.1$

	p.p.nr.1	p.p.nr.2	p.p.nr.3	p.p.nr.4	p.p.nr.5	p.p.nr.6
Valoarea rezistentei de dispersie masurata (Ω)	2.00					
Starea solului	Umiditate medie					
Valoarea coeficientului Ψ	1.30					
Valoarea rezistentei de dispersie calculata in functie de starea solului (Ω)	2.90					
Concluzii-corespunde (da/nu)	DA					

Prezentul buletin de verificari este valabil 1 an de la data efectuării măsurătorii. Valabil pana la 14.04.2027.

Aparat de masura folosit: Peak Tech 2700,SN 240923330, Metrologizare 19.09.2024

Beneficiar,

Verificat,

Sorin Profir

Gabriel Marciuc

Aut.ANRE 21840/12.06.2024,21841/12.06.2024

