R. XV DE NOVEMBRO

TR. IMPERADOR

AV. CAFE FO

R. NAPOLEAO GIROTTO

N

3X70(70) Q

3X35(35) Q

3 x 1C XLPE

3 x 02 CA

3X02(02) CA

3X20(20) CA

08976
5609548352-3-45

08977

02478
5603522954-3-45

E/S

CHP-DN3CF
S1
ATERR.TEMP

CH-NSCF- ~~TTPR~~ TTPR
~~3-45 kVA~~
3-75KVA-13,8KV
ST1

C1
S3N-SI-3
ATERR.TEMP

44837
5654011077-3-75

08193

P8193
5699119769-3-15

88978

09102
5610450495-3-45

LOCALIZAÇÃO

Circuito No.: 8940853061

TRANSFORMADOR INSTALADO
No. Copel:
Marca:
No. de Fábrica:
Potência (kVA): 75
Impedância (Ohms):
Ano de Fabricação:
Taps:

TRANSFORMADOR RETIRADO
No. Copel:
Potência (kVA): 45

Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

Pronet	LOCAL: RDU- PEROLA		OSE: 01.20263673771749
	CLIENTE: ADRIANO VALERIO FRANCO		ODI:
	OBRA: P4969-01.20263673771749		ODD:
PROJETO: 1719159			ODS:
PROJETISTA: Lucas - 326864	DATA: 28/03/2026	RESPONSÁVEL TÉCNICO: WESLEY ORTIZ DE OLIVEIRA:09757925985 Assinado de forma digital por WESLEY ORTIZ DE OLIVEIRA:09757925985 Dados: 2026.03.30 10:23:00 -03'00'	☐ SOLICITAR ALINHAMENTO
FISCAL:	DATA: 28/03/2026		☐ AVISAR:
CADASTRO:	ESCALA: 1:1.000	WESLEY ORTIZ DE OLIVEIRA CREA: 175922/D	
EMPREITEIRA:	REF:		
	FOLHA: UNICA		

A3