



Ficha de Tramitação de Processo

Dados do Processo

Protocolo	Data Solic.	Centro de Custo	Área	Estágio Atual
01.20264056811595	17.04.2026	DFD003940	STPPVI	B - Solicitação Respondida
Responsável	Tipo Processo		Tipo Solic.	Valor Part. Financeira
JEFERSON DE AZEVEDO	Atendimento ao consumidor - Contrato		AC	0,00
Contrato	AES	Empreiteira		
Carta / Ofício		Estante / Armário	Prateleira / Gaveta	Caixa / Pasta

Dados do Solicitante

Nome	Bairro
ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE TERRA BOA	CENTRO
Endereço para correspondência	CEP
R PRES KENNEDY, 908 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO, ,	87240-000
Município / UF	Fone
TERRA BOA / PR	
E-mail	Celular
asilo.terraboa@hotmail.com	(44)98403-0158

Dados da Obra

Endereço da obra	Município / UF
R PRES KENNEDY, 908 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO, ,	TERRA BOA / PR

Assunto


Tipo de totalizacao efetuada: Cliente-Valor do debito : R\$ 1550.09-Registro gravado por: T383705 em: 17-04-2026.NAO HA DEB VENTROCA DE PADRAO C/ AUMENTO DE CARGA PARA 3X200A. PADRAO JA ESTA PRONTO.*** NECESSARIO LEVANTAMENTO EM CAMPO ***
REDE NAO COMPORTA
A/C: 3x200A 220V
TR NO LOCAL: 3-75kVA GD NO CT
CARREGAMENTO: 107,77%
MENOR TENSÃO: 131,1
CARGA SIMULADA: 65kVA
PS: 489910443
Posto: 8 940853123
UC REFERENCIA:17424720
ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE TERRA BOA
(44)98403-0158
ANALISADO CONCREMAT
T377398
NR PRT: (1)

Obras incluídas no processo

Projeto	ODI/ODS	ODD	Tipo de Obra	Programa Orçamentário	Estágio	Data Estágio	Título da Obra
1724663	I-26-1676102		Projeto	DG001170348230000	AES	30.04.2026	terceirização de Projeto
1724663	I-26-1676103	D-26-1017001	Investimento	DG001170548350000	AMOP	13.05.2026	TROCA DE TRANSFORMADOR

Tramitações

TP	Dt Tramit.	Func. Origem	Func. Destino	Mudou p/ estágio	Observações
A	20.04.2026			P - Pré-Cadastro	
A	20.04.2026			A - Solicitação em Estudo	
T	20.04.2026	RICARDO ALEXANDRE DE ARAUJO FILHO	ENEAS JUSTINO		Aguardando resposta.



Dados do Processo

Carta / Ofício Estante / Armário Prateleira / Gaveta Caixa / Pasta

[illegible]