



Ficha de Tramitação de Processo

Dados do Processo

Protocolo	Data Solic.	Centro de Custo	Área	Estágio Atual
01.20264127888234	24.04.2026	DFD000805	STPUMU	B - Solicitação Respondida
Responsável	Tipo Processo		Tipo Solic.	Valor Part. Financeira
JEFERSON DE AZEVEDO	Atendimento ao consumidor - Contrato		AC	0,00
Contrato	AES	Empreiteira		
Carta / Ofício	Estante / Armário	Prateleira / Gaveta	Caixa / Pasta	

Dados do Solicitante

Nome	Bairro
WELINGTON SCHIAVO	RURAL
Endereço para correspondência	CEP
EST PAO DE ACUCAR, 4 - AP 0061 CTO0000001, , AP 0061	87212-899
Município / UF	Fone
CIANORTE / PR	4436314540
E-mail	Celular
welington@escritoriobrasilmb.com.br	997384001

Dados da Obra

Endereço da obra	Município / UF
EST PAO DE ACUCAR, 4 - AP 0061 CTO0000001, , AP 0061	CIANORTE / PR

Assunto

INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 3X125A # 220/127 V.

\\V\\

///\\

Tipo de totalizacao efetuada: Cliente-Valor do debito : R\$ 130.8-Registro gravado por: C050220 em: 24-04-2026.fasfdanalise de rede p ra ac 3x125

welington@escritoriobrasilmb.com.br

nao autoriza repasse as empreiteiras.

NECESSARIO IR A CAMPO

NR PRT: (1)

OFIC IO:

REDE NAO COMPORTA

AC 3*125127/220V

TR DE 3*30KVA

POTENCIA DO DISJUNTOR MAIOR DO QUE A DO TRANSFORMADOR

PS: 1981797

Posto: 82362C5516

CLIENTE: 78484782-WELINGTON SCHIAVO

ZONA: RURAL.

ANALISADO CONCREMAT


T383224 PATRICK.

Obras incluídas no processo

Projeto	ODI/ODS	ODD	Tipo de Obra	Programa Orçamentário	Estágio	Data Estágio	Título da Obra
1724680	I-26-1676602		Projeto	DG001180349210000	CONC	17.05.2026	terceirização de Projeto
1724680	I-26-1676603	D-26-1033201	Investimento	DG001170548350000	AMOP	14.05.2026	REFORÇO

Tramitações

TP	Dt Tramit.	Func. Origem	Func. Destino	Mudou p/ estágio	Observações
A	24.04.2026			P - Pré-Cadastro	
A	24.04.2026			A - Solicitação em Estudo	Processo incluído em 24/04/2026



Dados do Processo

Carta / Ofício Estante / Armário Prateleira / Gaveta Caixa / Pasta

[illegible]