



Circuito No.: 89408*0001

TRANSFORMADOR INSTALADO
No. Copel:
Marca:
No. de Fábrica:
Potência (kVA): 112,5
Impedância (Ohms):
Ano de Fabricação:
Taps:

ALIMENTADOR: 834080009 - Mineração - 34.5 kV
REFERÊNCIA ELÉTRICA: 8940847951

CHAVE: 8940847948
Consumidores Residenciais: 3
Consumidores Comerciais: 6
Consumidores Industriais: 0

UC RECLAMANTE: 106615580
CARLOS ALBERTO DE
OLIVEIRA MACHADO
LIG 3X200A COM GD

47951
5654223305-3-112.5

2 ATERRAMENTO
TEMPORÁRIO

111,0 m
3 x 04 CAA

1
N1
NSCF-TTPR
3-112,5 kVA
*0001
Fase ABC
X: 208378
Y: 7340034

3
ATERRAMENTO
TEMPORÁRIO

	PROJETO: 1728163I	SIM	NÃO SE APLICA
LEVANTAMENTO	1 Foi realizado agendamento prévio com o consumidor?		X
	2 No dia do levantamento o consumidor estava presente ou alguém indicado por ele?		X
	3 Projeto está dentro de polígono de preservação ambiental?		X
	4 Houve recente supressão de vegetação no local?		X
	5 O projeto será elaborado para uma GD (geração distribuída)?		X
	6 A entrada de serviço está pronta?		X
	7 Foi indicado o local da ES com estaca?		X
	8 Autorização(ões) de passagem de todas propriedades envolvidas pela obra (apenas rural)		X
	9 Termo de anuência para corte de árvores (todas propriedades envolvidas pela obra)		X
	10 Fotos (relevantes para a elaboração do projeto e com referências)	X	
	11 Local possui acesso de caminhão?	X	
	12 Foi verificado se o alimentador é exposto?	X	
ANÁLISE DE REDE	13 Carregamento e dimensionamento do transformador e centro de carga (apresentar cálculos efetuados)	X	
	14 Verificação de capacidade de corrente do cabo	X	
	15 Dimensionamento de estruturas	X	
PROJETO	16 Indicação de ângulos, vãos e coordenadas dos postes	X	
	17 Numeração de estruturas	X	
	18 Indicação de estruturas, cabos, tensões	X	
	19 Indicação de transformador, fases e tensões (inclusive CONSUMIDORES e LUMINÁRIAS)	X	
	20 Indicação de propriedades do solicitante ou terceiros		X
	21 Indicação cargas existentes ligadas	X	
	22 Indicação das informações dos solicitantes (nome e entrada de serviço/demanda contratada)	X	
	23 Existe indicação com as coordenadas geográficas da ES ou da estaca onde será a futura ES		X
	24 Indicação rios, cercas, matas e etc...		X
	25 Indicação de referência elétricas	X	
LEGENDA	26 Indicação de empresas compartilhadoras	X	
	27 Legenda preenchida corretamente	X	
	28 Postes conferidos com o desenho?	X	
ORÇAMENTO	29 Cabos conferidos com desenho?	X	
	30 Transformador conferido com o desenho?	X	
	31 As tarefas gerais foram orçadas?	X	
	32 Cavas dos postes	X	



Coordenadas em UTM SAD69(x,y):
208375, 7340027

Coordenadas em WGS84(lat,long):
-24.025447,-53.867434

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

☐ Aprovado ☐ Aprovado com Ressalvas ☐ Reprovado

Obs: _____

Antes de Construir entrar em contato com a Fiscalização
A partir desta data este Projeto terá validade de _____ meses

Data: ____/____/____
ODI: _____
Proj: _____

AS 3 REGRAS DE OURO SEE

- Distância de segurança
- Planejar o corte da árvore
- Cuidar uns dos outros

AS 7 REGRAS DE OURO COPEL PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA

ATENÇÃO, ELETRICISTA: SE LIGAR A SEGURANÇA A GENTE NUNCA DESLIGA

COPEL

REGRA 1: DIRETO DE RECUSA

REGRA 2: COMUNICAR

REGRA 3: TESTAR

REGRA 4: ATERRAR

REGRA 5: CORDA DE VIDA

REGRA 6: ESTAR TEMPORÁRIO

REGRA 7: ESTAR TEMPORÁRIO

* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

 COPEL	LOCAL: RDR - FRANCISCO ALVES		OSE: 01.20264367568796
	CLIENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO		ODI: I-26-1956502
	OBRA: 01.20264367568796		ODD:
	MELHORIA NT		ODS:
PROJETO: 1728163I	UC: 106615580		
PROJETISTA: 807007	DATA: 20/05/2026	APROVAÇÃO:	☐ SOLICITAR ALINHAMENTO ☐ AVISAR:
FISCAL:	DATA: 20/05/2026		
CADASTRO:	ESCALA: 1:1.000		
EMPREITEIRA:	REF:		
	FOLHA: 01/01	MARCELO DE OLIVEIRA LEMOS	
		CREA: PR221621D	