

AVIS SUR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE



2^{ème} avis

Demande déposée le : 30/06/2025 00:00:00

Numéro : PC 013 006 25 00006

Nom du demandeur : GRANDE TERRE

Adresse des travaux : LA GRAND' TERRE

à AUREILLE (13930)

Références cadastrales : AI 103, AI 116

A - **EAU PLUVIALE**

Il est émis un avis :

- ☒ Favorable : Voir réserves ci-dessous
- ☐ Défavorable :
- ☐ Demande de pièces complémentaires :

Les eaux de pluie de l'opération seront gérées et infiltrées sur la parcelle conformément au projet pluvial présenté en pièces complémentaires.

Selon le plan local d'urbanisme de la commune, pour les opérations d'aménagement dont la surface d'apport des eaux pluviales est inférieure à 1 hectare, c'est le zonage des eaux pluviales qui définit les règles à appliquer pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Au vu des caractéristiques du projet, le dimensionnement des ouvrages doit relever d'un dimensionnement basé sur l'application de la méthode dite des pluies. Cette méthode nécessite l'étude du bassin versant intercepté par le projet au même titre que les projets relevant d'une instruction de la DDTM 13.

L'opération d'aménagement présente une emprise (y compris surfaces non imperméabilisées) qui est comprise entre $1\,000\text{ m}^2 < \text{foncier} < 10\,000\text{ m}^2$, de ce fait, il est nécessaire de réaliser un traitement collectif (infiltration/ rétention) avec dimensionnement des ouvrages hydrauliques sur la base de la pluie journalière vingtennale.

Aucune surverse de sécurité ou de trop plein vers le réseau pluvial collectif n'est acceptée. Cependant, tout ouvrage de rétention des eaux pluviales doit disposer d'une surverse adaptée en surface vers le terrain du pétitionnaire (et non pas vers le réseau public d'assainissement des eaux pluviales).

En aucun cas les eaux de pluie ne doivent être rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Fait à Saint-Rémy, le 23 décembre 2025

**Le Directeur des services Eau-
Assainissement – Pluvial de la
CCVBA**

Gérard BEREZIAT

