

Colonel Jean-Luc BECCARI

Groupelement CENTRE,
le 01/08/2025

Chef de corps
Directeur départemental des services
d'incendie et de secours
des Bouches-du-Rhône

Avis technique

Dossier suivi par : Lieutenant MATHERON Jérôme
Mail instructeur : jmathero@sdis13.fr
Tél Instructeur : 0486515785
N° Établissement : 13006-000771
N° DOSSIER SDIS : 2025-002819
Groupelement CENTRE - Service Prévention

Objet : Etude sur une demande de permis de construire. Cette dernière portera sur l'accessibilité des structures aux engins de secours et sur la défense extérieure contre l'incendie. Cette présente étude n'est pas menée au titre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, notamment par rapport au risque feu de forêt.

Réf. : Consultation de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles en date du 31/07/2025.

COMMUNE	RAISON SOCIALE	CLASSEMENT
AUREILLE	LOTISSEMENT GRANDE TERRE	LOTISSEMENT
ADRESSE	N° Permis de construire et Date	DEMANDEUR
RUE NEUVE 13930 AUREILLE	PC - 13006 25 00006 Demande du 30/06/2025	Mr DORNE Laurent (SCCV GRANDE TERRE)

.../...

DESCRIPTIF:

Le présent projet concerne la construction d'un lotissement composé de 18 habitations individuelles en simple rez-de-chaussée et R+1 maximum, sur un terrain d'une superficie totale de 5517 m².

Le projet est desservi par la rue Neuve Grand Terre au Sud-Ouest du terrain mais aussi par le stade au Nord-Est.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES

- ⇒ Code de la construction et de l'habitation, articles R.111.1 à R.111.19.
- ⇒ Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-Du-Rhône (Arrêté préfectoral du 08 avril 2022).

DOCUMENTS EXAMINES

- Une demande de permis de construire en date du 30/06/2025.
- Différents plans constitutifs du permis d'aménager réalisés par M. CHAUVET architecte DPLG à Marseille et datés du 12/06/2025.
- Notice de présentation et programme des travaux.

AVIS

Après examen du dossier, la réalisation du projet appelle les observations suivantes, sous réserve du respect des réglementations en vigueur :

- 1) Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage doivent respecter chacun en ce qui le concerne, les dispositions des textes susvisés complétées par les dispositions suivantes.
- 2) Le terrain d'assiette devra être accessible en permanence par une voie utilisable par les engins de secours.
- 3) Les lots devront être accessibles en permanence depuis la voie publique par une voie utilisable par les engins de secours (cf article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).
Voie utilisable par les engins de secours, CF article 4 A de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié.
L'accès à l'habitation, aux engins de secours et de lutte contre l'incendie, doit pouvoir être possible, depuis le domaine public, par une voie d'une largeur de 3 mètres bandes de stationnement exclues.
Cette voie devra avoir les caractéristiques suivantes :
 - force portante calculée pour un véhicule de 130 kilo newtons (dont 40 kilo newtons sur l'essieu avant et 90 kilo newtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres).
 - rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
 - sur largeur $S = 15/R$ dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R, étant exprimés en mètres).
 - hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre ;
 - pente inférieure à 15%.

4) Les cheminements piétonniers desservant les différentes entrées des bâtiments depuis les places de stationnement extérieures devront être stabilisés et avoir une largeur minimale de 1,80 mètre de large sans marches afin de permettre le passage facile et en tout temps de l'échelle à coulisse portable, et du dévidoir à main des sapeurs-pompiers.

5) Les voies en cul de sac ayant une distance de plus de 30 mètres devront être terminées par une aire de retournement. Cette aire de retournement devra permettre à un véhicule de type poids lourd d'effectuer une manœuvre de retournement.

6) Le portail devra permettre l'accès d'un engin de lutte contre l'incendie. Un système d'ouverture rapide de ce portail d'entrée, donnant accès à la résidence, devra être mis en place en concertation avec le service Prévision des sapeurs-pompiers d'Eyguières, afin que la distribution des secours, à l'intérieur de la résidence, ne soit pas empêchée ou retardée.

7) S'assurer que la défense extérieure contre l'incendie soit conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) des Bouches-du-Rhône. Son dimensionnement devra avoir à minima les caractéristiques suivantes :

Débit : 60 m³/h

Quantité d'eau : un minimum de 120 m³ sur plusieurs sources

Durée : 2 h

Distance PEI/risque : jusqu'à 200 m.

8) Le demandeur devra s'assurer que les réseaux d'alimentation en eau sont en capacités suffisantes pour fournir les débits à la défense incendie de l'ouvrage.