

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axxion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 08 – MENUISERIES INTERIEURES

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP
1	29/06/2026	Modifications suite MAJ plans architecte

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES	5
01.2.1 Règlementation - Normes.....	5
01.2.1.1 Documents de référence contractuels	5
01.2.1.2 Textes officiels - acoustique.....	9
01.2.1.3 Règlementations concernant les matériaux et produits.....	9
01.2.1.4 Classification des moyens anti-effraction	11
01.2.1.5 Nuisances de chantier	12
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	12
01.2.2.1 Fournitures et matériaux.....	12
01.2.2.2 Protection des bois.....	14
01.2.2.3 Protection des ouvrages, accessoires mettaliques	14
01.2.2.4 Dimensions des éléments constitutifs	15
01.2.2.5 Echantillons.....	15
01.2.2.6 Eléments modèles	15
01.2.2.7 Accessoires de manoeuvre - clés - combinaisons	15
01.2.2.8 Tenue au feu	16
01.2.2.9 Règles d'exécution	16
01.2.2.10 Pose et fixations	16
01.2.2.11 Habillages - couvre joints.....	17
01.2.2.12 Recoupement des vantaux de portes en partie basse	17
01.2.2.13 Parements stratifiés, lamifiés, replaqués, etc.	17
01.2.2.14 Articles de ferrage - quincailleries.....	17
01.2.2.15 Protection et nettoyage des ouvrages finis	18
01.3 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX	18
01.3.1 Pour les villas.....	18
01.3.1.1 Huisseries pour cloisons et murs	18
01.3.1.2 Bloc-porte d'entrée des villas	19
01.3.1.2.1 Villas en accession à prix maîtrise (PM)	20
01.3.1.2.2 Villas en accession libre (LIBRE).....	20
01.3.1.3 Bloc-Porte de communication	21

01.3.1.3.1 Bloc-Porte de communication alvéolaire isoplane - Dimensions : 0,83 x 2,04m	21
01.3.1.3.2 Bloc-Porte de communication alvéolaire postformée - Dimensions : 0,83 x 2,04m	21
01.3.1.4 Portes coulissante en saillie.....	22
01.3.1.4.1 Portes coulissante alvéolaire isoplane - Dimensions : 0,83 x 2,04m	22
01.3.1.4.2 Portes coulissante alvéolaire postformée - Dimensions : 0,83 x 2,04m	23
Détalonnage de porte intérieure.....	23
01.3.1.5 Porte de placard	24
01.3.1.5.1 Placard de largeur inférieure à 1.00m.....	24
01.3.1.5.2 Placard de largeur supérieure à 1.00m	24
01.3.1.6 Trappe de visite - Dimensions 500x500mm.....	24
01.3.2 Ouvrages divers	25
01.3.2.1 Blocs boîtes aux lettres (20 cases)	25
01.3.2.2 Signalétique	26
01.3.2.2.1 Signalétique des locaux divers	26
01.3.2.2.2 Signalétique des villas.....	26
01.3.2.3 Habillages et divers	26
<u>01.4 OPTION</u>	<u>27</u>
01.4.1 Aménagements de placards.....	27
01.4.1.1 Pour placard de largeur inférieure à 1.00m	27
01.4.1.2 Pour placard de largeur supérieure à 1.00m	27

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de menuiseries intérieures pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La fourniture et pose d'huisseries pour cloisons et murs
- La fourniture et pose de toutes les portes d'entrée des villas
- La fourniture et pose de toutes les portes de communication
- La fourniture et pose de toutes les portes des placards
- La fourniture et pose des trappes de visite des combles perdus
- La fourniture et pose des boîtes aux lettres avec panneau indicateur des noms
- Autres travaux divers selon spécifications et localisations

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier
- le transport à pied d'œuvre
- le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu
- la pose
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires
- l'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception
- les échafaudages nécessaires, le cas échéant

- et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution ; ainsi que :

Descriptif des menuiseries intérieures proposées

Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :

- le type et le modèle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant ;
- les largeurs des montants et traverses ;
- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;
- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages,
- et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie

- le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries coulissantes ;
- le ou les systèmes de manœuvre, de fermeture et de condamnation ;
- la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques et autres

- copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 Règlementation - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU	Intitulé	Normes
DTU 36.2	Menuiserie en bois	NF P21-202
DTU 31.1	Charpentes en bois	NF P21-203
DTU 36.3	Escaliers en bois et garde-corps associés	NF P21-220
DTU 34.1	Ouvrages de fermeture pour baies libres	NF P 25-201-1 et 2
DTU 39	Vitrerie	NF P 78-201-1 et 2
DTU 51.3	Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois	NF P 63-203-1 et 2
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments	NF P 74-201-1 et 2
DTU 37.1	Menuiseries métalliques	NF P 24-203-1 et 2

Indice de classement	Titre de la norme
Protection et préservation des bois	
NF X 40-001	Protection - Terminologie
NF X 40-102	Produits de préservation des bois - Produits pour bois massif
	Étiquetage informatif pour utilisateurs professionnels
NF X 40-501	Protection - Les termites - Protection contre les termites en France
NF EN 351-2	Préservation - Traitement préventif - Directives
NF EN 351-1	Traitement préventif - Attestation
NF EN 335-2	Définition des classes - Spécifications minimales de préservation à titre préventif
Généralités - Nomenclature - Définition	
NF B 50-001	Bois - Nomenclature
NF B 50-002	Bois - Vocabulaire
NF B 50-003	Bois - Vocabulaire (seconde liste)
NF B 50-004	Contreplaqué - Vocabulaire
NF B 50-005	Bois - Parquets, lambris et frises - Vocabulaire
NF EN 335-1	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 1: Généralités (indice de classement: B 50-100-1)
NF EN 335-2	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 2: Application au bois massif (indice de classement: B 50-100-2)
NF EN 335-3	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 3: Application aux panneaux à base de bois (indice de classement: B 50-100-3)
NF B 50-100-4	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 4: Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques
NF B 50-101	Bois et ouvrages en bois - Préservation - Traitement préventif - Directives pour la vérification des caractéristiques des bois en fonction des risques biologiques

Méthodes d'essais du bois et des panneaux	
NF B 51-001	Caractéristiques technologiques et chimiques des bois
NF B 51-002	Caractéristiques physiques et mécaniques des bois
NF EN 324-1	Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1: Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur (indice de classement: B 51-240-1)
NF EN 324-2	Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2: Détermination de l'équerrage et de la rectitude des bords (indice de classement: B 51-240-2)
NF EN 315	Contreplaqué - Tolérances sur dimensions (indice de classement: B 51-351)
Menuiseries en bois	
NF B 53-510	Bois de menuiserie - Nature et qualité
NF B 52-001-4	Règles d'utilisation du bois dans les constructions
NF P 23-101	Terminologie
NF EN 942	Classification de la qualité esthétique et définition des caractéristiques du bois dans les produits de menuiserie massive
NF B 54-090	Bois - Lambris - Définitions générales des rôles des lambris - Spécifications
NF B 54-091	Bois - Lambris - Lames traditionnelles de lambris en pin maritime
PR B 53-635	Ébauches et profilés en bois pour menuiserie
NF EN 13-307	
Panneaux à base de bois - Aspects généraux	
NF B 54-200	Panneaux décoratifs plaqués bois
NF B 54-201	- définition et classification
XP B 54-202	- aspect des faces - spécifications
Contreplaqué	
NF B 54-150	Classification - Désignation
NF B 54-160	D'usage général - Caractéristiques dimensionnelles
NF B 54-161	Panneaux extérieurs - Spécifications
NF EN 313-1-2	Classification et terminologie
NF EN 635-1-2-3	Classification selon l'aspect des faces
Panneaux de particules et de fibres	
NF B 54-100	Définition - Classification
NF B 54-110	Caractéristiques dimensionnelles
NF B 54-111	Usage en milieu sec - Spécifications
NF B 54-112	Usage présentant des risques d'exposition à l'humidité - Spécifications
NF B 54-113	À surfaces mélaminées - Spécifications
NF EN 309	Définition et classification
NF EN 316	Définition - Classification et symboles
NF EN 633	Panneaux de particules liées au ciment - Définition et classification
Escaliers en bois	
NF P 21-210	Terminologie
Portes	
NF P 01-005	Dimensions des portes à vantaux battants
ED P 20-310	Guide pour les performances de résistance à l'effraction des blocs-portes
XP P 20-315	Performances des portes et blocs-portes
NF P 50-512	Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux
NF P 20-514	Comportement des vantaux placés entre 2 climats différents
NF P 20-520	Mesurage des défauts de planéité locale des vantaux
NF P 23-300	Dimensions des vantaux de portes intérieures
NF P 23-301	Blocs-portes palières - Caractéristiques générales

NF P 23-302	Portes planes intérieures - Caractéristiques générales
NF P 23-303	Portes planes intérieures de communication - Spécifications
NF P 23-304	Portes planes intérieures palières - Spécifications
NF P 23-307	Vantaux plans de portes palières performantes - Spécifications
FD P 23-444	Portes de cave
NF P 23-501	Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu - 1 d'heure
NF P 23-502	Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu - 1 heure
Résistance à l'effraction	
NF P 26-306	Blocs-portes paliers - Spécifications minimales Définissant le niveau 1 de résistance à l'effraction
NF P 20-311	Spécifications techniques de résistance à l'effraction par des moyens destructifs des blocs-portes munis de leurs accessoires
NF P 20-511	Méthodes d'essais de résistance à l'effraction par moyens destructifs de blocs-portes munis de leurs accessoires
NF P 20-320	Définition des performances associées aux rôles Niveaux de résistance à l'effraction des blocs-portes
ENV 1627-1 ENV 1628-1 ENV 1629-1	Normes concernant la résistance à l'effraction des portes d'entrée vitrées
Articles de ferrage - Quincaillerie	
NF P 26-101/301/314/315/409/412/414/428/431 et 432	Serrures de bâtiment - Dispositifs antipanique
NF P 26-313/405/410 et 411	Béquilles et accessoires
NF P 26-306	Paumelles
NF P 26-102/@S0@C13/@S0@C33 et XP P 26-429	Crémones - crémones multipoints - crémones verrous
NF P 26-430	Ferrures oscillo-battants dites crémones OB
NF P 26-316	Ferme-porte à freins - Spécifications
NF P 26-317	Pivots à frein hydraulique au sol
NF P 26-318	Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée. Prescriptions et méthodes d'essais
NF P 26-319	Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes. Prescriptions et méthodes d'essais
NF P 26-320	Dispositifs de sélection des vantaux. Prescriptions et méthodes d'essais
NF P 26-427	Montures et accessoires pour portes coulissantes et pliantes suspendues
NF P 26-401	Pattes à scellement
NF P 26-402	Équerres
NF P 26-403	Verrou à entailler et à gâche plate
NF P 26-304/@S0@C39 et 312	Articles de quincaillerie
NF P 26-418	Penture à col élargi
NF P 26-419	Penture sans col

NF P 26-420/@S0@C41 et 422	Morillons et piton porte-cadenas
NF P 26-315	Dispositifs antipanique
NF P 27-401	Pièces d'appui et seuils en fonte
NF P 27-815	Chevilles métalliques à expansion
NF E 25-XXX	Visserie - Boulonnerie
Vitrierie	
NF B 32-002	Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté
NF B 32-003	
NF P 78-301	
NF P 78-302	Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté
NF B 32-500	
NF P 78-303	
NF P 78-304	
NF P 78-305	
NF P 78-455	Vitrages isolants
NF P 78-331	Mastics à l'huile de lin
NF P 78-101	Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire
Protection contre la	corrosion des ferrures et autres éléments accessoires en métal ferreux
NF A 36-321	Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation
NF A 91-121	
NF EN 22063	Revêtements métalliques et inorganiques - projection thermique zinc aluminium et alliages
NF A 91-201	Métallisation par projection d'une couche de zinc
Produits pour joints	vitrierie - miroiterie
NF P 85-101	Constructions immobilières
NF EN 26-927	Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire
NF P 85-411	Profilés pour garnitures d'étanchéité - menuiserie en bois
NF P 85-412	Produits pour joints - Garniture d'étanchéité - menuiserie bois
NF P 85-304	Mastics du type élastomère ou du type plastique ou mastics préformés
	Marquage - Livraison - Stockage
NF P 85-530	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrierie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications
NF P 85-540	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrierie - Mastics obturateurs du type élastique - Spécifications
NF P 85-541	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrierie - Mastics obturateurs du type plastique - Spécifications
NF P 85-550	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrierie - Mastics en bandes préformées - Spécifications
NF P 85-56	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrierie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples - Spécifications
XP P 85-600	Produits pour joints - Produits de collages utilisés en vitrage extérieur collé (VEC) - Spécifications
Garde-corps	
NF P 01-012	Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps Essais des garde-
NF P 01-013	corps - Méthodes et critères
Boîtes aux lettres	
NF P 01-012	Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers

NF D 27-404	Boîtes aux lettres à ouverture totale pour installation intérieure - Prescriptions et essai
NF D 27-405	Boîtes aux lettres à ouverture totale pour installation extérieure - Prescriptions et essai
et toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés, et plus particulièrement à l'annexe 6 du DTU 36.1.	

Autres textes et documents

Devront également être respectées, les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas où ils peuvent être applicables à tous ou à certains ouvrages du marché.

Règles professionnelles

- Règles UNPVF.
- Règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints du SNJF.
- Cahier des charges type pour le traitement des bois d'usage.
- Cahier des charges rédigé par le Syndicat national des applicateurs de préservation du bois en partenariat avec le Centre technique du bois.

01.2.1.2 Textes officiels - acoustique

Code de la construction et de l'habitation, article R. 111-1.

Bâtiments d'habitation

- Circulaire n° 2000-5HCC 1 du 28 janvier 2000.
- Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par rapport aux arrêtés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire n° 98-57 du 5 mai 1998 relative à l'application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d'habitation neufs.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.
- Arrêté du 28 octobre 1994.
- NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

Textes officiels - Classement au feu - Résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et la résistance au feu, devront répondre aux textes en vigueur à ce sujet.

01.2.1.3 Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'« Avis technique », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procès-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « procès-verbaux d'essais » peuvent être exigés de l'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure Atex. Ces « agréments » ou « procès-verbaux d'essais » peuvent être délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le LNE, le bureau Véritas, etc.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant l'objet d'une « marque NF », d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante. Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

Marque NF

- Contreplaqués :
 - NF-CTB-S : pour emploi en milieu sec ;
 - NF-CTB-H : pour emplois en milieu présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité ;
 - NF-CTB-X : pour emploi à l'extérieur ;
 - NF-M1 et M2 : concernant la réaction au feu ;
 - NF-CTB-RH : pour emploi de panneaux MDF en intérieur présentant des risques d'humidification.

Marque NF-SNFQ

- Articles de quincaillerie et de ferrage.

Certification AIMCC

- Vantaux de portes planes : NF-CTB, n° 01-07 ;
- Blocs-portes intérieurs : NF-CTB, n° 01-113 ;
- Produits de traitement du bois : CTB-P+, n° 05.08 ;
- Bois traités : CTB-P+, n° 05.07 ;
- Panneaux de particules pour usages d'humidité temporaire : CTB-H, n° 05.01 ;
- Panneaux de particules pour usages en milieu sec : CTB-S, n° 05.01 ;
- Panneaux de contreplaqué pour emplois extérieurs : NF-CTB-X, n° 01.06 ;
- Articles de quincaillerie : NF-quinc., n° 01.08 ;
- Serrures de bâtiment : A2P, n° 20.01.

Labels et autres

- Faste : Blocs-portes intérieurs - Classement des performances au feu, acoustiques, de stabilité et de perméabilité à l'air, thermiques et à l'effraction.
- Acerfeu : Résistance au feu.
- A2P 1 à 3* : Système de prévention contre le vol et l'incendie.
- Cekal : Vitrages isolants.
- GTFI : Produits de traitement ignifugé.
- SNJF : Matériau pour joints de calfeutrement.
- Euroclasses : Classement des matériaux selon leur réaction au feu.

Marque « NF - Blocs-portes intérieurs » - Classement Faste

Les blocs-portes intérieurs à mettre en œuvre devront être admis à la marque « NF-Blocs-portes intérieurs » avec classement Faste de niveaux exigés.

Les cinq lettres du classement Faste ont la signification suivante :

F : FEU Classement de résistance au feu

- PF degré pare-flamme
- CF degré coupe-feu
- Valeur exprimée en fraction d'heure.

A : ACOUSTIQUE

- Indice d'affaiblissement acoustique
- Valeur exprimée en décibels (A).

S : STABILITÉ

- Mesure (blocs-portes placés entre les climats II de la norme NF P 20-514 de la flèche concave sur les montants et vérification des fonctionnalités d'usage
- Valeur exprimée en millimètres.

T : THERMIQUE

- Coefficient de transmission thermique
- Valeur exprimée en $WC.m^2$.

E : EFFRACTION

- Résistance du bloc-porte à l'effraction
- Valeur exprimée en minutes.

Boîtes aux lettres

Les boîtes aux lettres à installer devront être titulaires de la marque « NF Boîtes aux lettres », ou à défaut avoir fait l'objet d'une demande de la marque en cours d'instruction.

En complément des normes NF D 27-404 et NF D 27-405, cette marque établit 3 classifications :

- résistance à l'effraction : classe E (minimum obligatoire) ;
- résistance à la corrosion ;
- boîtes extérieures : classes A - B et C.

Dans le cadre de ces classifications, les boîtes aux lettres à installer devront toujours justifier des classes suivantes :

- résistance à l'effraction : classe E ;
- résistance au vandalisme : classe V3 (résistance maximale) ;
- résistance à la corrosion ;
- boîtes extérieures : classe C (résistance maximale).

01.2.1.4 Classification des moyens anti-effraction

Les portes, les serrures et verrous ainsi que les vitrages ont fait l'objet de classification de leur résistance à l'effraction.

Serrures et verrous

Cette classification s'applique à la résistance intrinsèque de la serrure ou du verrou non monté sur une porte. Elle s'applique aux serrures et verrous de bâtiment à mortaises ou en applique, à un ou plusieurs pènes, à sûreté intégrée ou rapportée et susceptible de résister à l'ouverture illicite par des méthodes destructives ou non destructives.

Ces serrures et verrous font l'objet de la marque A2P ou NF (A2P, assurance, prévention, protection).

Le classement définit trois catégories par des étoiles en fonction de leur résistance croissante à toute tentative anormale, cette résistance étant appréciée suivant des critères définis par les règles techniques du règlement de la marque A2P :

- A2P - 1 étoile ;
- A2P - 2 étoiles ;

— A2P - 3 étoiles.

Portes palières et portes de maisons individuelles

Classification des résistances à l'effraction selon les normes
Selon normes NF P 20-306 - NF P 20-311 - NF P 20-320

Niveau	Temps de résistance à l'effraction
1	5 minutes
2	10 minutes
3	12 minutes
4	15 minutes
5 (ou A)	20 minutes
B	

Selon certification du CTBA - Centre technique du bois et de l'ameublement, dans son classement Faste, résistance à l'effraction représentée par la lettre « E ».

Lettre «E»	Temps de résistance à l'effraction
5	5 minutes
10	10 minutes
12	12 minutes
A	15 minutes
B	20 minutes

01.2.1.5 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.2.2.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et spécifications suivantes :

Nature et qualité des bois massifs

Les bois utilisés pour les menuiseries faisant l'objet du présent lot devront répondre au moins aux classifications d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les normes, notamment :

- NF B 52-001-4 et NF B 52-001-5 ;
- NF B 53-510.

Choix d'aspect (selon norme NF B 53-510 - Chapitre III)

Les choix des bois utilisés seront déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de finition et devront correspondre au moins à ceux fixés dans le tableau ci-après :

Essences	Conditions d'emplois et de définition des faces		
	Visibles	Peintes	Cachées
Sapin - Épicéa NF B 53-502	Classe B	Classe C	Classe D
Pins	Sans nœud	Menuiserie fine	Menuiserie commune
Mélèze	1 ^{er} choix	Menuiserie	Menuiserie
Résineux d'importation	Choix au moins équivalent aux précédents, suivant l'essence et les conditions d'emplois		
Feuillus durs NF B 53-501	Classe A	Classe B	Classe C
Feuillus tendres	Choix	Bons bois	Bons bois
Feuillus d'importation	Choix au moins équivalent aux précédents suivant l'essence et les conditions d'emplois		

Caractéristiques physiques (selon norme NF B 53-510 - Chapitre V)

Humidité

Tous les bois seront pour l'usinage, amenés à l'état d'humidité compatible avec l'emploi considéré, soit $(15 \pm 2) \%$.

Pour les éléments collés, l'humidité doit être abaissée à un taux permettant de garantir un collage satisfaisant, en général inférieur à 15 %. Au départ du lieu de fabrication, le bois des menuiseries devra avoir un état hygrométrique au plus égal à 18 %.

Durabilité

Les bois utilisés pour les menuiseries extérieures devront présenter une bonne durabilité naturelle ou assurée par un traitement reconnu efficace. Caractéristiques technologiques (selon norme NF B 53-510 - Chapitre IV)

Les caractéristiques technologiques ci-après demeurent impératives, quel que soit le choix d'aspect.

Résineux

Les résineux devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à :

- 5 mm et une texture forte pour usages extérieurs ;
- 7 mm pour usages intérieurs.

Feuillus

Les feuillus à structure hétérogène (chêne, châtaignier, orme, etc.) devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5 mm. Les feuillus à structure homogène (hêtre, peuplier) devront présenter une structure douce et ne seront ni pelucheux, ni chanvreux.

Épaisseurs des bois massifs

Les épaisseurs finies des bois massifs ne devront en aucun cas être inférieures à celles indiquées au DTU 36.1 - Article 2.11, selon qu'ils sont corroyés 1 ou 2 parements.

Nature et qualité des panneaux dérivés du bois

Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des panneaux dérivés du bois devront être au moins égaux aux spécifications des DTU et répondre aux normes les concernant énumérées en tête du présent document.

Produits verriers

Les produits verriers devront répondre aux différentes normes énumérées à l'article 5.8 de la norme NF P 23-305.

Fers et aciers

Les aciers employés, le cas échéant, pour précadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes les concernant.

Ferrages - Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes devra être matérialisée par la marque NF - SNFQ poinçonnée par le fabricant. Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF - SNFQ - 1 ou A 2 P Serrures.

Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en alliage léger, en acier cadmié ou en inox.

Joints et garnitures souples

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des joints titulaires du label SNJF.

01.2.2.2 Protection des bois

Protection insecticide et fongicide. La protection insecticide et fongicide n'est pas obligatoire dans tous les cas.

L'entrepreneur aura toutefois implicitement à sa charge l'application d'un produit de traitement adapté, dans tous les cas où cette protection est nécessaire selon spécification du DTU et normes :

- DTU 36.1 - Article 3.1 ;
- norme NF P 23-305 - Annexe 2.

Couche d'impression

Le CCTP précise ci-après si une couche d'impression, une première couche de vernis ou une couche d'imprégnation, selon le cas, est à appliquer sur les menuiseries par le présent lot, ou si le présent lot n'a aucune couche à sa charge.

Dans le cas où le présent lot doit appliquer une couche préparatoire en atelier sur les menuiseries, le produit employé devra être compatible avec les couches de finition qui seront réalisées par l'entrepreneur de peinture. L'entrepreneur du présent lot aura à prendre contact en temps voulu à ce sujet avec l'entrepreneur de peinture. Dans le cas où aucune couche préparatoire n'est à appliquer sur les menuiseries en atelier par le présent lot, celui-ci devra néanmoins appliquer une couche de protection sur toutes les parties d'ouvrages non accessibles après coup. Toutes les pièces de ferrage et articles de quincaillerie, sauf ceux en métal traité ou métal non oxydable, devront être livrés par le présent lot, munis d'une couche primaire de protection contre la corrosion.

01.2.2.3 Protection des ouvrages, accessoires métalliques

Selon spécifications ci-après, au présent document, les éléments accessoires, renforts, etc. en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon le cas par :

- peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 2,5 ;
- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 91-201 ;

- galvanisation, répondant à la norme NF A 91-121, masse nominale du revêtement par face 300 grammes par mètre carré.

01.2.2.4 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-après au CCTP sont des dimensions minimales. Ces sections et dimensions sont à vérifier par l'entrepreneur sur la base des critères ci-dessous, qui devra mettre en œuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire. Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront être déterminées par l'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont à déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

- des dimensions de l'ouvrage ;
- du type du ou des ouvrants ;
- du type et du nombre des ferrages et des fixations ;
- de l'utilisation de l'ouvrage ;
- des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage ;
- des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ;
- de la position de l'ouvrage.

01.2.2.5 Echantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage et de quincaillerie qu'il envisage de mettre en œuvre. Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, bâtis, portes, etc.), l'entrepreneur devra présenter les documentations techniques des fournisseurs.

01.2.2.6 Éléments modèles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle. La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'œuvre de l'élément modèle.

01.2.2.7 Accessoires de manoeuvre - clés - combinaisons

Accessoires de manoeuvre :

L'entrepreneur du présent lot aura à livrer au maître d'ouvrage toutes les clés et accessoires de manoeuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- les clés pour les serrures ;
- les clés à carré pour les batteuses et autres ;
- etc.

Nombre de clés à fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-après, à fournir 3 clés. L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'à la réception des travaux.

Combinaisons de serrures

C'est l'entrepreneur du présent lot qui aura à sa charge la mise au point de la combinaison de serrures. Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maître d'ouvrage.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge de coordonner avec les entrepreneurs des autres lots concernés les commandes des serrures et cylindres devant entrer dans la combinaison de serrures.

01.2.2.8 Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en vigueur. Dans l'hypothèse d'ouvrages ne possédant pas de procès-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait être acceptée, l'entrepreneur aurait à sa charge les essais à effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors être entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur le planning d'exécution.

La mise en œuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et pare-flammes de degré 1 et 1 heure, devra être effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83. La mise en œuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra être effectuée en stricte conformité avec les spécifications de l'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés aux « commentaires » de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas où la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, l'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire l'objet d'un PV de classement.

01.2.2.9 Règles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées ci-avant. Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques doivent être chassées à une profondeur d'au moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-après pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou les multivitrages seront posés par parclores. Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables ou protégées contre l'oxydation, ou par clippage inoxydable. Les parclores seront toujours de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront à poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles ou avec les parties, dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de l'épaisseur des couches de peinture devant être appliquées sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), l'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

01.2.2.10 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1, articles 5.811, 5.822, 5.823, 5.824, 5.84 et 5.85 ne devront en aucun cas être dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront être déposés

et reposés correctement. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros œuvre ;
- dans le cas de parements de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre apparente ne pourra être admise pour ces parements ;
- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état ;
- en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

La planéité des ouvrages devra répondre aux prescriptions du DTU 36.1, articles 5.86 et 5.882. En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître d'œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

01.2.2.11 Habillages - couvre joints

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. Ces éléments seront toujours de mêmes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

01.2.2.12 Recouplement des vantaux de portes en partie basse

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes nécessaires, en fonction du principe de ventilation des locaux prévu. Aucun supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.

01.2.2.13 Parements stratifiés, lamifiés, replaqués, etc.

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc. devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite. Les coupes, ajustages, joints, etc. devront être très soigneusement réalisés et proprement finis. Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré. Tous les parements revêtus en stratifié, lamifié, placage, devront être garantis par l'entrepreneur contre les déformations, si minimes soient-elles.

Il appartiendra donc à l'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles à cet effet lors de la fabrication, par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revêtements dits de contrebalancement, etc. Pour assurer une finition très soignée, les ajustages des revêtements aux angles et arêtes vives seront réalisés à joints vifs, les revêtements étant chanfreinés afin que l'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

01.2.2.14 Articles de ferrage - quincailleries

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-après au présent document par un numéro de référence de la nomenclature ci-après du présent article. Avant toute commande, l'entrepreneur devra proposer à l'approbation du maître d'œuvre les modèles et type d'articles de ferrage et de quincaillerie qu'il envisage d'utiliser. Ces articles devront répondre aux spécifications ci-après.

Le maître d'œuvre aura toujours le droit de refuser les articles proposés s'ils ne répondent pas aux prescriptions et spécifications du présent CCTP. Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;
- la fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation ;
- les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage. Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la ou les gâches correspondantes.

01.2.2.15 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la réception. Cette protection pourra être constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un vernis ou par tout autre moyen efficace. Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois tels que huisseries, bâtis, etc. devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces. Nettoyage de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
- le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
- l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

01.3 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte de l'étude acoustique et ses annexes jointes au dossier

01.3.1 Pour les villas

01.3.1.1 Huisseries pour cloisons et murs

Toutes les huisseries métalliques seront en acier laminé à chaud, de 1er choix, d'une épaisseur de 15/10ème de mm.

Elles seront, après préparation de surface, revêtues en usine d'une laque polyester brune cuite au four à 180° C et apte à recevoir sur chantier une peinture de finition.

Les huisseries seront composées de :

- 3 paumelles doubles "standard" en acier roulé pour portes de distribution intérieures
- Amortisseurs caoutchouc par vantail, posés en usine ou feuillure avec joint isophonique ou coupe-feu suivant localisation
- Traverses basses d'écartement détachables, démontage à prévoir au présent lot après scellement complet
- Sur chaque montant en partie basse, côté cloison, équerre en tôle pour fixation sur les dalles brutes.
- Boîtiers de protection des pènes avec empennages découpés suivant serrures adoptées par type de porte.
- Pattes à scellement (à fournir au lot "cloisons")
- 1 trou à la base de l'un des montants pour les huisseries des portes donnant accès aux pièces humides pour fixation du fil de liaison équipotentielle.
- 1 trou de gâche haute avec carter pour éventuelles portes à 2 vantaux.

La hauteur des huisseries devra tenir compte des réservations pour les revêtements divers et ventilation. Toutes les huisseries incorporées dans les murs maçonnés seront équipées au présent lot d'un mannequin d'écartement, afin d'éviter toute déformation.

Toutes les huisseries de distributions incorporées dans les cloisons seront fournies au lot "CLOISONS/DOUBLAGE", qui est chargé de leur pose et leur scellement.

Livraison des huisseries à chaque niveau :

- à l'entrepreneur de plâtrerie de l'ensemble des huisseries à incorporer dans les cloisons et autres ouvrages du plaquiste
- à l'entrepreneur de gros-oeuvre de l'ensemble des huisseries à incorporer dans les murs et autres ouvrages de gros-oeuvre.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- L'ensemble des huisseries, trappes, etc...à implanter dans les ouvrages dépendant des lots Plâtrerie et Gros-oeuvre.

01.3.1.2 Bloc-porte d'entrée des villas

Fourniture et pose de portes d'entrée, à un vantail métallique à âme pleine. Profil d'huisserie métallique à gorge avec joint élastomère feu, isophonique.

Les blocs portes seront de type antieffraction BP1 modèle, ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 de chez MALERBA ou techniquement équivalent, titulaire d'un avis technique CSTB. et constituée de la façon suivante :

- Huisserie : Huisserie métallique, à profil normalisé.
 - Feuillure de 33 x 15mm avec joint d'étanchéité à l'air
 - En acier galvanisé 15/10e, pré-peint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
 - Seuil à la Suisse en aluminium avec joint caoutchouc à comprimer.
 - Fixation des huisseries : 8 pattes de doublage soudées. Conformément au DTU 36.1 pour la liaison de doublage à l'huisserie.
 - Fiche anti-dégondage.
 - Gâche avec carter soudé.

Quincaillerie :

- Quatre paumelles en acier à bord plat de 130 par vantail anti-dégondable, dont 2 rapprochées en partie haute avec cache paumelle.
- Joints thermo-gonflants gainés en périphérie de l'huissierie suivant réglementations et normes.
- Garniture :
 - Villas en accession à prix maîtrisé : Ensemble sur plaques longues pour porte d'entrée -> Aileron de tirage fixe côté extérieur et poignée libre côté intérieur, de type Atlanta finition aluminium aspect argent de chez HOPPE ou similaire.
 - Villas en accession libre : Ensemble sur plaques longues pour porte d'entrée -> Aileron de tirage fixe côté extérieur et poignée libre côté intérieur, de type Atlanta finition aluminium aspect inox de chez HOPPE ou similaire.
- Serrure A2P* 3 Points (série 5900 SGN2 de chez VACHETTE) (par logement : 3 clés brevetées sur organigramme), et cylindre européen de type HDI+ de chez VACHETTE conforme aux normes françaises en vigueur et avec carte de propriété
- Butée de porte cylindrique en inox et caoutchouc noir
- Microviseur : Judas optique 200° en laiton poli
- Entrebâilleur rigide rabattable avec amortisseur de bruit, de type MOST de chez SOCONA ou équivalent
- Pour chaque porte d'entrée de logement, il sera prévu la mise en oeuvre d'un canon provisoire

Vantail :

- Le vantail à âme composite blindée d'épaisseur 52mm : parements en tôles d'acier galvanisé Z225 double face, d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy et joint intrusescant en traverse haute et montants
- Plinthe aluminium rejet d'eau en partie basse
- Finition du parement :
 - Lisse côté intérieur : à peindre (à la charge du lot peinture)
 - Habillage bois par panneau rapporté SYLVER ref. 700R, côté extérieur : à peindre (à la charge du lot peinture)
- Isolation acoustique : $Rw+C$ 445B(A) (-1;-5) selon PV AC 98-018/1
- Performance thermique : U_d : 1.60 W/m².K
- Ergots anti-dégondage
- Effraction : A2P (BP1) selon certificat 4.60
- Dimension de passage : 0,93x2,10m

Nota : L'effort d'ouverture des portes sera inférieur à 50 N.

01.3.1.2.1 Villas en accession à prix maîtrise (PM)**Localisation:**

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des portes d'entrée extérieures des villas en accession à prix maîtrisé (P1)

01.3.1.2.2 Villas en accession libre (LIBRE)

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des portes d'entrée extérieures des villas en accession libre (P1B)

01.3.1.3 Bloc-Porte de communication**01.3.1.3.1 Bloc-Porte de communication alvéolaire isoplane - Dimensions : 0,83 x 2,04m**

Fourniture et pose de bloc-porte étiqueté A+, à un vantail en bois à âme alvéolaire isoplane à recouvrement, finition isogil prépeinte, de type 1V ALVEO REC de chez MALERBA ou équivalent, composé de la façon suivante :

Huisseries métal :

- L'épaisseur des huisseries sera calculée suivant l'épaisseur des cloisons et murs devant les recevoir.
- Celles-ci seront profilées dans une tôle en feuillard pliée et formée aux galets, conformément à la norme P 24.401. Elles seront à simple ou double feuillure, sans talon.
- Huisserie métallique de type traditionnel pour portes à chants droits

Ouvrant :

- Portes à âme alvéolaire à recouvrement 3 faces (26x10mm), épaisseur 40 mm, deux faces panneaux de fibres de bois dur.
- Dimensions des portes 1 vantail : 0,83 x 2,04m (autres selon plans)
- Détalonnage des portes de 1 cm pour le passage d'air prévu à l'article ci-après

Quincaillerie :

- Béquille double sur plaques de type Atlanta de chez HOPPE ou similaire, finition aluminium aspect argent
- 3 paumelles doubles de 140 y compris bouchons de paumelles.
- 1 serrure à pêne dormant demi-tour dans les chambres.
- 1 serrure à condamnation et décondamnation extérieure pour les WC, salles de bains et salles d'eau et becs de cane simples pour les autres pièces
- Butoir de sol cylindrique inox et caoutchouc noir
- L'extrémité de la béquille doit être située à 0.40m au moins d'un angle rentrant ou d'un obstacle gênant la manœuvre

Nota : L'effort d'ouverture des portes sera inférieur à 50 N.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Portes de communication dans toutes les villas en accession à prix maîtrisé (P2)

01.3.1.3.2 Bloc-Porte de communication alvéolaire postformée - Dimensions : 0,83 x 2,04m

Fourniture et pose de bloc-porte étiqueté A+, à un vantail en bois à âme alvéolaire isoplane à recouvrement, finition isogil prépeinte, de type 1V ALVEO POST REC de chez MALERBA ou équivalent, composé de la façon suivante :

Huisseries métal :

- L'épaisseur des huisseries sera calculée suivant l'épaisseur des cloisons et murs devant les recevoir.
- Celles-ci seront profilées dans une tôle en feuillard pliée et formée aux galets, conformément à la norme P 24.401. Elles seront à simple ou double feuillure, sans talon.
- Huisserie métallique de type traditionnel pour portes à chants droits

Ouvrant :

- Portes à âme alvéolaire à recouvrement 3 faces (26x10mm), épaisseur 40 mm, deux faces panneaux de fibres de bois dur.
- Dimensions des portes 1 vantail : 0,83 x 2,04m (autres selon plans)
- Détalonnage des portes de 1 cm pour le passage d'air prévu à l'article ci-après

Quincaillerie :

- Béquille double sur plaques de type Atlanta de chez HOPPE ou similaire, finition aluminium aspect inox
- 3 paumelles doubles de 140 y compris bouchons de paumelles.
- 1 serrure à pêne dormant demi-tour dans les chambres.
- 1 serrure à condamnation et décondamnation extérieure pour les WC, salles de bains et salles d'eau et becs de cane simples pour les autres pièces
- Butoir de sol cylindrique inox et caoutchouc noir
- L'extrémité de la béquille doit être située à 0.40m au moins d'un angle rentrant ou d'un obstacle gênant la manœuvre

Nota : L'effort d'ouverture des portes sera inférieur à 50 N.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Portes de communication dans toutes les villas en accession libre (P2P)

01.3.1.4 Portes coulissante en saillie**01.3.1.4.1 Portes coulissante alvéolaire isoplane - Dimensions : 0,83 x 2,04m**

Fourniture et pose d'un ensemble bloc-porte coulissante en saillie, étiqueté A+, à un vantail en bois à âme alvéolaire isoplane, finition isogil prépeinte, de type 1V ALVEO REC de chez MALERBA ou équivalent, composé de la façon suivante :

- Rail haut en aluminium suspendu
- Pose en applique sur le support mural
- Fixation par chevilles
- Encoffrement du mécanisme, en partie haute, en bois finition stratifié

Coulissant :

- Portes à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm, deux faces panneaux de fibres de bois dur.
- Dimensions des portes 1 vantail : 0,83 x 2,04m (autres selon plans)
- Détalonnage des portes de 1 cm pour le passage d'air prévu à l'article ci-après

Quincaillerie :

- Chariot en suspente comprenant un galet roulant
- Bouton de poignée saillant, dans la même série que les béquilles de portes de communication (L'extrémité doit être située à 0.40m au moins d'un angle rentrant ou d'un obstacle gênant la manœuvre - La poignée de porte devra être facilement préhensible et manoeuvrable par une personne en situation d'handicap.)
- Ferrure complète.
- Serrure à condamnation et décondamnation extérieure
- Guide de porte au sol en aluminium

Ensemble compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en jeu,

Nota : L'effort d'ouverture des portes sera inférieur à 50 N.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnets de menuiseries intérieures :

- Portes coulissantes dans toutes les villas en accession à prix maîtrisé (P3)

01.3.1.4.2 Portes coulissante alvéolaire postformée - Dimensions : 0,83 x 2,04m

Fourniture et pose d'un ensemble bloc-porte coulissante en saillie, étiqueté A+, à un vantail en bois à âme alvéolaire isoplane, finition isogil prépeinte, de type 1V ALVEO POST REC de chez MALERBA ou équivalent, composé de la façon suivante :

- Rail haut en aluminium suspendu
- Pose en applique sur le support mural
- Fixation par chevilles
- Encoffrement du mécanisme, en partie haute, en bois finition stratifié

Coulissant :

- Portes à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm, deux faces panneaux de fibres de bois dur.
- Dimensions des portes 1 vantail : 0,83 x 2,04m (autres selon plans)
- Détalonnage des portes de 1 cm pour le passage d'air prévu à l'article ci-après

Quincaillerie :

- Chariot en suspente comprenant un galet roulant
- Bouton de poignée saillant, dans la même série que les béquilles de portes de communication (L'extrémité doit être située à 0.40m au moins d'un angle rentrant ou d'un obstacle gênant la manœuvre - La poignée de porte devra être facilement préhensible et manoeuvrable par une personne en situation d'handicap.)
- Ferrure complète.
- Serrure à condamnation et décondamnation extérieure
- Guide de porte au sol en aluminium

Ensemble compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en jeu,

Nota : L'effort d'ouverture des portes sera inférieur à 50 N.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnets de menuiseries intérieures :

- Portes coulissantes dans toutes les villas en accession libre (P3P)

Détalonnage de porte intérieure

Réalisation du détalonnage des portes de distribution intérieure de logements, de 10 à 20mm à définir par le maître d'oeuvre suivant indication du BET, pour assurer une bonne circulation d'air dans le cadre de mise en place d'une VMC :

- Rabotage des portes de cuisines de manière à assurer une section de ventilation sous les portes de 210 cm² (A confirmer par le BET)
- Rabotage des portes de chambres, séjour, salles de bains et WC, de manière à assurer une section de ventilation sous les portes de 140 cm² (A confirmer par le BET)
- Rabotage des portes intermédiaires de manière à assurer une section de ventilation sous les portes de 280 cm² (A confirmer par le BET)

Nb : Prévoir un détalonnage des portes de 1 cm pour le passage d'air. Si une cuisine est accessible par une seule porte, celle-ci sera détalonnée de 2cm. Si une salle d'eau équipée d'un appareil à gaz est accessible via une seule porte, celle-ci sera détalonnée de 2cm

Les travaux de détalonnage seront réalisés méticuleusement, de façon propre de manière à n'avoir pas de reprise de peinture. Le cas échéant les reprises éventuelles de peinture seront à la charge du présent lot.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Concerne l'ensemble des portes intérieures à détalonner pour assurer le bon fonctionnement de la ventilation

01.3.1.5 Porte de placard

Placard de plus de 1.00 m de large :

- Fourniture et pose de portes coulissantes du type INITIAL de chez SOGAL, ou équivalent , panneaux de couleur et profils assortis au choix du MOA, épaisseur 10 mm.
- Rails de suspension fixés au plafond.
- Rail guide fixé au sol.
- Vantaux interchangeables, constitués d'un cadre en acier avec remplissage en panneaux pleins revêtus sur les deux faces pour assurer leur équilibrage.
- Tétons de guidage télescopiques pour compenser les éventuelles différences de niveau du revêtement de sol.
- Boutons de manœuvre.
- Tampons caoutchouc pour amortir les vantaux.
- Joints rigides de rattrapage des plinthes sur toute la hauteur.
- Les vantaux vont de sol à plafond.

Placard de moins de 1.00 m de large :

- Fourniture et pose de façade de placards ouvrants à la Française, en panneaux dito ci-dessus mais pivotants, fermeture par loqueteaux magnétique et bouton de tirage.
- Joints de rattrapage des plinthes sur toute la hauteur.
- Les vantaux vont de sol à plafond.

01.3.1.5.1 Placard de largeur inférieure à 1.00m**Localisation:**

Selon plans de l'architecte :

- Placards <1.00m dans toutes les villas

01.3.1.5.2 Placard de largeur supérieure à 1.00m**Localisation:**

Selon plans de l'architecte :

- Placards >1.00m dans toutes les villas

01.3.1.6 Trappe de visite - Dimensions 500x500mm

Fourniture et pose de trappes d'accès aux ouvrages techniques situés dans les plénums de faux-plafonds, comprenant :

- Bâti dormant en bois sans joint isophonique, avec trous soyés pour fixation par vissage :
 - Livré avec pré peinture polymérisée au four ;
 - Pose à recouvrement dans l'épaisseur de l'ouverture, compris tous accessoires nécessaires.
- Fixation par vissage.
- Pose à recouvrement dans l'épaisseur de l'ouverture, compris tous accessoires nécessaires et réhausse de hauteur suffisante pour tenir l'isolation en combles
- Portillon en médium de 22 mm finition par deux couches de peinture glycérophtalique satinée à charge du lot peinture et panneau de laine de roche 24mm
- Ferrage: batteuse BRICARD manœuvrable par clé à carré.
 - Dimensions nominales H x L : 500mmx500mm

Localisation:

Selon plans de l'architecte et du BET fluides :

- Selon les besoins des lots techniques pour accéder aux VMC situées en combles des villas (P6)

01.3.2 Ouvrages divers

01.3.2.1 Blocs boîtes aux lettres (20 cases)

Fourniture et installation de blocs de boîtes aux lettres conforme aux normes des P.T.T. et comprenant au minimum une case par logement + 1 pour le SYNDIC :

- Coffre en tôle électrozingué et pliée. Épaisseur 10/10^{ème}
- Équerres de renfort d'angle 15/10^{ème} soudées
- Boîtes aux lettres de type anti-vandalisme
- Cadre d'ouverture totale équipé d'un système de condamnation multipoints anti-vandale et de protège-gonds en acier, en tube soudé carré 16x16mm et tôle pliée électrozingué épaisseur 15/10^{ème}
- Portillons en tôle électrozingué et pliée épaisseur 12/10^{ème} condamnées par un pêne rotatif toute hauteur anti-vandale et équipées d'un porte étiquette inaccessible de l'extérieur. Les angles soudés. Plis de renfort sur les fenêtres d'introduction.
- Alvéole de hauteur 260 x largeur 260 x profondeur 340 mm, équipée d'un porte étiquette.
- Axes d'ouverture totale et des portillons en acier inoxydable de 6 mm de diamètre avec cylindre PTT.
- Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou.
- Tableau indicateur des noms incorporé dans l'ensemble boîte aux lettres.
- Finition par laquage poudre polyester cuite au four, teintes aux choix de l'architecte
- Dimensions selon le nombre de cases souhaité

Matériel conforme à la norme NF D 27.405

- La pose sera conforme aux règles d'accessibilité pour les PMR.
- Travaux comprenant toutes sujétions de réalisation et de pose, et conformes aux plans, coupes, et dessins de détails.
- Coordination à assurer avec les services P.T.T.
- Fixation sur piétement métallique conforme aux préconisations du fabricant et suffisamment dimensionné pour soutenir les blocs boîtes aux lettres, compris scellement des pieds dans dallage béton

Référence : Au choix de l'architecte dans la gamme "DUNE" proposée par SIRANDRE

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Blocs de boîtes aux lettres extérieures à poser à l'entrée de l'opération

01.3.2.2 Signalétique**01.3.2.2.1 Signalétique des locaux divers**

Fourniture et pose de plaquettes en gravoply (PVC semi-rigide très résistant), de couleur, gravées :

- Texte gravé sur le dessus de la plaque : indication de l'usage du local.
- Plaque signalétique munie d'un adhésif double face pour une fixation sur tout support lisse et propre.
- Épaisseur 1,5 mm.
- Dimensions 40x170mm

Les choix de couleur devront être contrastés pour les personnes déficientes visuelles, et conformes à la réglementation en vigueur.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Local OM :
 - Affichage du planning de ramassage des déchets et encombrants par type
 - Sur mur au-dessus de chaque bac : signalétique avec pictogramme et consignes de tri
 - Sur chacun des bacs : autocollants avec pictogramme et consignes de tri

01.3.2.2.2 Signalétique des villas

Fourniture et pose de plaquettes en plexiglass, gravées :

- Texte gravé sur le dessus de la plaque : indication de numéro de villa
- Plaque signalétique munie d'un adhésif double face pour une fixation sur l'hubriserie de la porte d'entrée à hauteur de vue
- Épaisseur 1,5 mm.
- Dimensions 30x30mm

Le choix de couleur du texte devra être contrasté pour les personnes déficientes visuelles, et conformes à la réglementation en vigueur, et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des villas

01.3.2.3 Habillages et divers

L'Entrepreneur devra sans limitation, tous les habillages nécessités par la pose de ses ouvrages et qui ne seraient pas explicitement décrits au présent ou figurés sur les plans (chambranles - baguettes - chants plats - quart de rond, etc.) ainsi que tous les menus ouvrages qui seront nécessaires pour obtenir une prestation d'ensemble achevée dans les règles de l'Art.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Raccord entre cloison de distribution ou doublages intérieur.

- Etc...

01.4 OPTION

Option relative aux aménagement intérieurs des placards

01.4.1 Aménagements de placards

Aménagements intérieurs de placards constitués selon le cas par :

- Étagères en panneaux mélaminés blanc de 19mm d'épaisseur, compris chants plaqués
- Séparations verticales, le cas échéant
- Supports des étagères à crémaillères et tasseaux bois dur
- Tringle penderie : en tube d'acier chromé ovale sur supports inox.

Les penderies et étagères seront fixées sur les panneaux bois verticaux (jamais sur les cloisons ou murs)

Placard <1.00m : Penderie avec tablette chapelière à 1.80m de hauteur + tringle

Placard >1.00m : Tablette chapelière à 1.80m de hauteur + tringle et 2/3 penderie + 1/3 étagères sur 4 niveaux

Placard >2.50m : dito ci-dessus avec penderie centrale et étagères de chaque côté

Compris toutes pièces, accessoires et sujétions de mise en oeuvre et de finition.

01.4.1.1 Pour placard de largeur inférieure à 1.00m

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Aménagements pour les placards <1.00m dans les villas

01.4.1.2 Pour placard de largeur supérieure à 1.00m

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Aménagements pour les placards >1.00m dans les villas