

NOTA DE SERVICIO



FECHA: 05 de agosto de 2025

CLIENTE: Público en general

DOMICILIO: Nochebuena 2522, Lomas de la primavera, 45066, Zapopan Jalisco.

TRABAJOS REALIZADOS:

Servicio de mantenimiento preventivo a aire acondicionado tipo minisplit de 1 tr, 12,000 BTU.

Datos técnicos: consumo de amperaje en rangos normales (7.8 amp), voltaje normal (117 v), ΔT normal (16°C).

Estado antes de mantenimiento: se encuentra un equipo instalado hace un poco más de 1 año con nivel de suciedad alto en condensadora por porlvo y suciedad, en unidad evaporadora se localiza turbina con nivel de suciedad 5/10.

Estado después de mantenimiento: Se limpia y deja un equipo plenamente funcional y limpio tanto en unidad evaporadora como en condensadora.

OBSERVACIONES:

Se recomienda realizar el mantenimiento en un periodo más corto debido a que por la ubicación de la condensadora es propensa a ensuciarse más de lo normal.


TÉCNICO RESPONSABLE

Ing. Juan Octavio Gallardo

✉ airesmrfrio@gmail.com

☎ 33 2978 0769



Av. Sebastián Bach 4978
Prados de Guadalupe, 45030
Zapopan, Jalisco.



www.mrfrio.mx