



CERTIFICATE



Certificate No. PCS 00002.02

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780

Phone: +62-21-7983666 ext. 1040; Fax: +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id


Menganugerahkan kepada Pabrik

Hereby grants to Factory

PT. EWINDO

Jl. Cimuncang No. 68, Desa/Kelurahan Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda **SNI** dan 

Product Certificate for the Use of Marking on:

PRODUK

(Product)

: Kabel Berinti Tunggal atau Multi Inti dapat Berbentuk Bulat atau Pipih
Fleksibel (Senur) Berpenghantar Tembaga Polos atau Dilapis atau
Berisolasi PVC (Polyvinyl Chloride) dengan Tegangan Pengenal
sampai dengan 450/750 V, Berselubung atau Tanpa Selubung
dengan atau Tanpa Konektor

TIPE / MODEL

(Type / Model)

: Lihat Lampiran

(See Attachment)

SPESIFIKASI

(Specification)

: Lihat Lampiran

(See Attachment)

MERЕК

(Brand)

: EWINDO

PERUSAHAAN

(Company)

: PT. EWINDO

Jl. Cimuncang No. 68, Desa/Kelurahan Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40192

PENANGGUNG JAWAB : KEIJI MATSUMURA

(Person in Charge)

Telah memenuhi standar : SNI 04-6629.5-2006

(Comply with standard)

Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai 450/750 V- Bagian 5:
Kabel Fleksibel (Kabel Senur)

Sertifikat ini berdasarkan skema yang terdiri dari: Audit Pabrik, Pengujian
Dan Pengawasan Berkala (Tipe 5)

This certificate is based on the scheme consists of: Factory Audit, Testing and Surveillance (Type 5)

PCA: 6351/SERCO-X/PCS/2023



Budi Utomo

Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 11/10/2023 sampai 10/10/2027

This certificate is valid from 2023/10/11 until 2027/10/10

05-Rev.00

Sertifikat ini diberikan tunduk pada syarat-syarat pada "Product Certification Agreement"
This certificate is granted Subject to the provisions on "Product Certification Agreement"

Issued date: 2023/10/11



4634262

SCI-2007A

Lampiran 1- Sertifikat No. PCS 00002.02

(Attachment 1 to Certificate No. PCS 00002.02)

Kabel Fleksibel Berinsulasi PVC (Flexible Cable With Insulated PVC)

No.	Tipe Kabel/Kode Penamaan (Type Of Cable/Name Code)	Ukuran (Size) (mm ²)	Tegangan Pengenal (Rated Voltage)
1	60227 IEC 52 / H03VVH2-F / CU/PVC/PVC-f	2 x 0.5-0.75	300/300 V
2	60227 IEC 52 / H03VV-F/ CU/PVC/PVC-f	2-3 x 0.5-0.75	300/300 V
3	60227 IEC 53 / H05VVH2-F/ CU/PVC/PVC-f	2 x 0.75-1.0	300/500 V
4	60227 IEC 53 / H05VV-F/ CU/PVC/PVC-f	2-3 x 0.75-2.5	300/500 V
5	60227 IEC 53 / H05VV-F/ CU/PVC/PVC-f	4 x 0.75	300/500 V
6	60227 IEC 56 / H03V2V2H2-F/ CU/PVC/PVC-f	2 x 0.5-0.75	300/300 V

