



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.  
REGISTROS DE PUENTES CNA II

Hoja N°: 1 de 1

Fecha: 10/11/2014

PUENTE N° A00538

Comp. afectado (KKS):  
KAG00DT001

Descripción Puenteo:  
DESC. XC21B

Ubicación: DBA23

Fecha: 13/3/14 Hora: 15:00

Realizado por: M. BARNEIX

Instrumentación A00538

Componente: KAG00DT001

Ubicación: DBA23.DB141

Motivo

Se desconecta señal XC21B en DBA23.DB141, para evitar oscilación de válvulas reguladoras.

Observaciones

Estado del Puenteo: Vigente

Instalación del Puenteo:

SIN DATOS Solicitante	 FISCHER, Gustavo Autorizó	BARNEIX, Mariano Realizó
--------------------------	---	-----------------------------

Retiro del Puenteo:

SIN DATOS Autorizó	SIN DATOS Retiró	SIN DATOS Verificó
-----------------------	---------------------	-----------------------

