

★★
43 지지물에 전선, 그 밖의 기구를 고정시키기 위해 완목, 완금, 애자 등을 장치하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 장주 ② 건주
③ 터파기 ④ 가선 공사

3해설 장주 : 지지물에 전선 및 개폐기 등을 고정시키기 위해 완목, 완금, 애자 등을 시설하는 것

★★
44 저압 가공 인입선의 인입구에 사용하는 부속품은?

- ① 플로어 박스 ② 링 리듀서
③ 엔트런스 캡 ④ 노멀 밴드

3해설 엔트런스 캡(우에사 캡)은 금속관 공사 시 금속관에 빗물이 침입되는 것을 방지하기 위해 사용하므로 인입구에 사용한다.

★★★
45 한 수용 장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 가공 전선
② 가공 지선
③ 가공 인입선
④ 연결 인입선

3해설 연결 인입선은 저압에 한한다.

★★
46 철근 콘크리트주의 길이가 16[m]이고, 설계 하중이 800[kg]인 것을 지반이 약한 곳에 시설하는 경우, 그 묻히는 깊이를 다음과 같이 하였다. 옳게 시공된 것은?

- ① 1[m] ② 1.8[m]
③ 2[m] ④ 2.8[m]

3해설 전체의 길이 14[m] 이상 20[m] 이하, 설계 하중 700[kg] 초과 1,000[kg] 이하의 철근 콘크리트 주 2.5+0.3[m] 이상 매설한다.

★★
47 배선에 대한 다음 그림 기호의 명칭은?

- ① 바닥 은폐 배선
② 천장 은폐 배선
③ 노출 배선
④ 지중 매설 배선

3해설 • 천장 은폐 배선 : _____
• 노출 배선 : - - - - -
• 바닥 은폐 배선 : - - - - -
• 지중 매설 배선 : - - - - -

★★★
48 합성수지관 상호 및 관과 박스와의 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 접착제를 사용하지 않는다.)

- ① 0.8 ② 1.2
③ 2.0 ④ 2.5

3해설 합성수지관 상호 및 합성수지관과 박스의 접속은 커플링을 이용하며, 관 삽입 깊이는 관 바깥지름에 1.2배 이상으로 한다(단, 접착제 사용 시 0.8배 이상).

★
49 EQ는 무엇의 심벌인가?

- ① 지진 감지기
② 변압기 용량
③ 누전 경보기
④ 전류 제한기

3해설 EQ는 지진 경보기로서, 지진(earthquake)의 영어 약자를 따서 사용한다.

★
50 공칭 단면적 8[mm²] 되는 연선의 구성은 지름 1.2[mm]일 때 소선수는 몇 가닥으로 되어 있는가?

- ① 3 ② 4
③ 6 ④ 7