

Tabele wydajności

Wydajność grzewcza WIM60X1 R14																										
LWT	CL	30			35			40			45			50			55			60			63			
Temperatura zewnętrzna [°C]		CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	
-25	nom	3.68	2.39	1.54	3.57	2.53	1.41	3.41	2.74	1.24	3.32	2.93	1.13	3.26	3.19	1.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-20	nom	4.74	2.28	2.08	4.52	2.42	1.86	4.46	2.60	1.72	4.40	2.85	1.54	4.26	3.14	1.36	3.75	3.52	1.07	/	/	/	/	/	/	/
-15	nom	5.21	2.20	2.37	5.10	2.33	2.19	5.03	2.53	1.98	4.91	2.77	1.77	4.62	3.06	1.51	4.46	3.41	1.31	3.77	3.49	1.08	/	/	/	/
-10	nom	5.82	2.07	2.81	5.72	2.26	2.52	5.61	2.42	2.32	5.37	2.69	2.00	5.15	2.98	1.73	4.93	3.24	1.52	4.19	3.33	1.26	/	/	/	/
-7	nom	6.03	1.96	3.07	5.94	2.17	2.74	5.87	2.31	2.54	5.64	2.58	2.19	5.36	2.88	1.86	5.04	2.90	1.74	4.43	3.09	1.43	/	/	/	/
2	nom	6.12	1.66	3.68	5.78	1.78	3.25	6.02	1.92	3.14	5.99	2.12	2.82	5.97	2.55	2.34	5.94	2.80	2.12	4.65	2.91	1.60	/	/	/	/
7	nom	6.18	1.27	4.88	6.02	1.34	4.50	6.03	1.62	3.73	6.00	1.74	3.45	5.99	2.06	2.91	5.85	2.15	2.72	4.78	2.58	1.85	/	/	/	/
15	nom	6.32	1.24	5.11	6.15	1.28	4.80	6.11	1.52	4.02	6.06	1.66	3.65	6.03	1.87	3.23	5.93	2.09	2.84	4.97	2.22	2.24	4.55	2.38	1.91	
20	nom	6.44	1.19	5.42	6.27	1.22	5.14	6.21	1.41	4.41	6.15	1.55	3.96	6.11	1.69	3.60	6.05	1.84	3.29	5.24	2.01	2.60	4.68	2.28	2.05	
25	nom	6.60	1.09	6.04	6.51	1.12	5.79	6.42	1.28	5.01	6.26	1.43	4.39	6.17	1.55	3.97	6.11	1.66	3.67	5.40	1.82	2.97	/	/	/	
35	nom	6.84	0.98	6.97	6.71	1.05	6.42	6.53	1.17	5.57	6.39	1.31	4.86	6.24	1.41	4.43	6.15	1.54	4.00	5.81	1.71	3.39	/	/	/	

Objaśnienie skrótów: LWT - Temperatura wody na wyjściu (°C); CL - Poziom wydajności; CAP - Całkowita moc grzewcza (kW); PI - Pobór mocy (kW);

Wydajność grzewcza WIM60X1 R14																									
LWT	CL	30			35			40			45			50			55			60			63		
Temperatura zewnętrzna [°C]		CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP
-25	max	4.56	2.70	1.69	4.30	2.86	1.50	4.01	3.10	1.30	3.89	3.31	1.18	3.72	3.54	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-20	max	5.07	2.58	1.97	4.83	2.74	1.76	4.77	2.93	1.62	4.70	3.22	1.46	4.47	3.49	1.28	4.16	3.98	1.05	/	/	/	/	/	/
-15	max	5.57	2.49	2.24	5.46	2.63	2.07	5.38	2.86	1.88	5.25	3.13	1.68	4.94	3.46	1.43	4.77	3.85	1.24	4.22	3.94	1.07	/	/	/
-10	max	6.23	2.34	2.66	6.00	2.56	2.35	5.86	2.74	2.14	5.75	3.04	1.89	5.51	3.37	1.63	5.28	3.66	1.44	4.48	3.76	1.19	/	/	/
-7	max	6.45	2.22	2.91	6.23	2.45	2.54	6.16	2.61	2.36	6.03	2.92	2.07	5.74	3.25	1.76	5.39	3.27	1.65	4.74	3.49	1.36	/	/	/
2	max	6.55	1.88	3.49	6.35	2.01	3.16	6.26	2.16	2.89	6.17	2.40	2.58	6.01	2.88	2.09	5.89	3.17	1.86	4.98	3.29	1.51	/	/	/
7	max	6.61	1.43	4.62	6.47	1.51	4.28	6.40	1.82	3.51	6.29	1.97	3.20	6.20	2.33	2.66	6.05	2.43	2.49	5.11	2.92	1.75	/	/	/
15	max	6.76	1.40	4.84	6.58	1.45	4.54	6.53	1.72	3.80	6.48	1.88	3.46	6.45	2.11	3.06	6.35	2.36	2.69	5.31	2.50	2.12	4.82	2.71	1.78
20	max	6.89	1.34	5.13	6.71	1.38	4.87	6.64	1.59	4.17	6.58	1.75	3.75	6.53	1.91	3.41	6.47	2.08	3.12	5.60	2.27	2.47	4.96	2.58	1.93
25	max	7.06	1.23	5.72	6.97	1.27	5.48	6.87	1.45	4.74	6.69	1.61	4.16	6.60	1.75	3.76	6.53	1.88	3.48	5.78	2.06	2.81	/	/	/
35	max	7.32	1.11	6.60	7.17	1.18	6.08	6.98	1.32	5.27	6.84	1.49	4.60	6.68	1.59	4.19	6.58	1.74	3.79	6.21	1.93	3.21	/	/	/

Objaśnienie skrótów: LWT - Temperatura wody na wyjściu (°C); CL - Poziom wydajności; CAP - Całkowita moc grzewcza (kW); PI - Pobór mocy (kW);

Wydajność chłodnicza WIM60X1 R14																						
LWT	CL	25			20			18			15			10			7			5		
Temperatura zewnętrzna [°C]		CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP
-5	nom	7.13	0.60	11.86	6.97	0.63	11.00	6.72	0.65	10.35	6.51	0.72	8.99	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	nom	7.01	0.66	10.68	6.91	0.71	9.80	6.52	0.72	9.06	6.32	0.79	8.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	nom	6.97	0.79	8.82	6.72	0.83	8.09	6.34	0.87	7.28	6.15	0.97	6.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	nom	6.94	0.95	7.30	6.68	1.00	6.68	6.30	1.05	6.00	6.12	1.17	5.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	nom	6.87	1.10	6.27	6.64	1.15	5.75	6.26	1.18	5.30	6.07	1.32	4.60	5.95	1.47	4.04	5.82	1.57	3.72	5.64	1.60	3.52
20	nom	6.63	1.12	5.91	6.39	1.18	5.40	6.03	1.21	4.98	5.85	1.35	4.33	5.73	1.51	3.80	5.61	1.61	3.49	5.43	1.64	3.31
25	nom	6.58	1.18	5.58	6.34	1.24	5.10	5.98	1.27	4.70	5.80	1.42	4.08	5.68	1.59	3.58	5.57	1.69	3.30	5.39	1.73	3.12
30	nom	6.35	1.22	5.20	6.12	1.29	4.75	5.77	1.32	4.38	5.60	1.47	3.80	5.48	1.64	3.34	5.46	1.75	3.12	5.20	1.79	2.91
35	nom	6.05	1.28	4.73	5.83	1.35	4.32	5.50	1.37	4.01	5.43	1.54	3.52	5.21	1.72	3.03	5.00	1.82	2.75	4.95	1.87	2.65
40	nom	5.78	1.30	4.46	5.57	1.37	4.08	5.25	1.40	3.76	5.10	1.56	3.26	4.99	1.74	2.86	4.89	1.85	2.64	4.73	1.90	2.49
45	nom	5.34	1.36	3.93	5.15	1.43	3.59	4.86	1.47	3.31	4.71	1.64	2.88	4.62	1.83	2.53	4.52	1.94	2.32	4.37	1.99	2.20
50	nom	4.62	1.47	3.14	4.46	1.55	2.88	4.20	1.59	2.65	4.08	1.77	2.30	3.99	1.98	2.02	3.91	2.10	1.86	3.78	2.15	1.76

Objaśnienie skrótów: LWT - Temperatura wody na wyjściu (°C); CL - Poziom wydajności; CC - Całkowita moc chłodnicza (kW); PI - Pobór mocy (kW);

Capacity tables

WIM60X1 R14 heating capacity																									
LWT	CL	30			35			40			45			50			55			60			63		
Outdoor air temperature [°C]		CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP
-25	nom	3.68	2.39	1.54	3.57	2.53	1.41	3.41	2.74	1.24	3.32	2.93	1.13	3.26	3.19	1.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-20	nom	4.74	2.28	2.08	4.52	2.42	1.86	4.46	2.60	1.72	4.40	2.85	1.54	4.26	3.14	1.36	3.75	3.52	1.07	/	/	/	/	/	/
-15	nom	5.21	2.20	2.37	5.10	2.33	2.19	5.03	2.53	1.98	4.91	2.77	1.77	4.62	3.06	1.51	4.46	3.41	1.31	3.77	3.49	1.08	/	/	/
-10	nom	5.82	2.07	2.81	5.72	2.26	2.52	5.61	2.42	2.32	5.37	2.69	2.00	5.15	2.98	1.73	4.93	3.24	1.52	4.19	3.33	1.26	/	/	/
-7	nom	6.03	1.96	3.07	5.94	2.17	2.74	5.87	2.31	2.54	5.64	2.58	2.19	5.36	2.88	1.86	5.04	2.90	1.74	4.43	3.09	1.43	/	/	/
2	nom	6.12	1.66	3.68	5.78	1.78	3.25	6.02	1.92	3.14	5.99	2.12	2.82	5.97	2.55	2.34	5.94	2.80	2.12	4.65	2.91	1.60	/	/	/
7	nom	6.18	1.27	4.88	6.02	1.34	4.50	6.03	1.62	3.73	6.00	1.74	3.45	5.99	2.06	2.91	5.85	2.15	2.72	4.78	2.58	1.85	/	/	/
15	nom	6.32	1.24	5.11	6.15	1.28	4.80	6.11	1.52	4.02	6.06	1.66	3.65	6.03	1.87	3.23	5.93	2.09	2.84	4.97	2.22	2.24	4.55	2.38	1.91
20	nom	6.44	1.19	5.42	6.27	1.22	5.14	6.21	1.41	4.41	6.15	1.55	3.96	6.11	1.69	3.60	6.05	1.84	3.29	5.24	2.01	2.60	4.68	2.28	2.05
25	nom	6.60	1.09	6.04	6.51	1.12	5.79	6.42	1.28	5.01	6.26	1.43	4.39	6.17	1.55	3.97	6.11	1.66	3.67	5.40	1.82	2.97	/	/	/
35	nom	6.84	0.98	6.97	6.71	1.05	6.42	6.53	1.17	5.57	6.39	1.31	4.86	6.24	1.41	4.43	6.15	1.54	4.00	5.81	1.71	3.39	/	/	/

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CAP - Total heating capacity (kW); PI - Power input (kW);

WIM60X1 R14 heating capacity																									
LWT	CL	30			35			40			45			50			55			60			63		
Outdoor air temperature [°C]		CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP	CAP	PI	COP
-25	max	4.56	2.70	1.69	4.30	2.86	1.50	4.01	3.10	1.30	3.89	3.31	1.18	3.72	3.54	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-20	max	5.07	2.58	1.97	4.83	2.74	1.76	4.77	2.93	1.62	4.70	3.22	1.46	4.47	3.49	1.28	4.16	3.98	1.05	/	/	/	/	/	/
-15	max	5.57	2.49	2.24	5.46	2.63	2.07	5.38	2.86	1.88	5.25	3.13	1.68	4.94	3.46	1.43	4.77	3.85	1.24	4.22	3.94	1.07	/	/	/
-10	max	6.23	2.34	2.66	6.00	2.56	2.35	5.86	2.74	2.14	5.75	3.04	1.89	5.51	3.37	1.63	5.28	3.66	1.44	4.48	3.76	1.19	/	/	/
-7	max	6.45	2.22	2.91	6.23	2.45	2.54	6.16	2.61	2.36	6.03	2.92	2.07	5.74	3.25	1.76	5.39	3.27	1.65	4.74	3.49	1.36	/	/	/
2	max	6.55	1.88	3.49	6.35	2.01	3.16	6.26	2.16	2.89	6.17	2.40	2.58	6.01	2.88	2.09	5.89	3.17	1.86	4.98	3.29	1.51	/	/	/
7	max	6.61	1.43	4.62	6.47	1.51	4.28	6.40	1.82	3.51	6.29	1.97	3.20	6.20	2.33	2.66	6.05	2.43	2.49	5.11	2.92	1.75	/	/	/
15	max	6.76	1.40	4.84	6.58	1.45	4.54	6.53	1.72	3.80	6.48	1.88	3.46	6.45	2.11	3.06	6.35	2.36	2.69	5.31	2.50	2.12	4.82	2.71	1.78
20	max	6.89	1.34	5.13	6.71	1.38	4.87	6.64	1.59	4.17	6.58	1.75	3.75	6.53	1.91	3.41	6.47	2.08	3.12	5.60	2.27	2.47	4.96	2.58	1.93
25	max	7.06	1.23	5.72	6.97	1.27	5.48	6.87	1.45	4.74	6.69	1.61	4.16	6.60	1.75	3.76	6.53	1.88	3.48	5.78	2.06	2.81	/	/	/
35	max	7.32	1.11	6.60	7.17	1.18	6.08	6.98	1.32	5.27	6.84	1.49	4.60	6.68	1.59	4.19	6.58	1.74	3.79	6.21	1.93	3.21	/	/	/

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CAP - Total heating capacity (kW); PI - Power input (kW);

WIM60X1 R14 cooling capacity																						
LWT	CL	25			20			18			15			10			7			5		
Outdoor air temperature [°C]		CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP	CC	PI	COP
-5	nom	7.13	0.60	11.86	6.97	0.63	11.00	6.72	0.65	10.35	6.51	0.72	8.99	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	nom	7.01	0.66	10.68	6.91	0.71	9.80	6.52	0.72	9.06	6.32	0.79	8.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	nom	6.97	0.79	8.82	6.72	0.83	8.09	6.34	0.87	7.28	6.15	0.97	6.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	nom	6.94	0.95	7.30	6.68	1.00	6.68	6.30	1.05	6.00	6.12	1.17	5.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	nom	6.87	1.10	6.27	6.64	1.15	5.75	6.26	1.18	5.30	6.07	1.32	4.60	5.95	1.47	4.04	5.82	1.57	3.72	5.64	1.60	3.52
20	nom	6.63	1.12	5.91	6.39	1.18	5.40	6.03	1.21	4.98	5.85	1.35	4.33	5.73	1.51	3.80	5.61	1.61	3.49	5.43	1.64	3.31
25	nom	6.58	1.18	5.58	6.34	1.24	5.10	5.98	1.27	4.70	5.80	1.42	4.08	5.68	1.59	3.58	5.57	1.69	3.30	5.39	1.73	3.12
30	nom	6.35	1.22	5.20	6.12	1.29	4.75	5.77	1.32	4.38	5.60	1.47	3.80	5.48	1.64	3.34	5.46	1.75	3.12	5.20	1.79	2.91
35	nom	6.05	1.28	4.73	5.83	1.35	4.32	5.50	1.37	4.01	5.43	1.54	3.52	5.21	1.72	3.03	5.00	1.82	2.75	4.95	1.87	2.65
40	nom	5.78	1.30	4.46	5.57	1.37	4.08	5.25	1.40	3.76	5.10	1.56	3.26	4.99	1.74	2.86	4.89	1.85	2.64	4.73	1.90	2.49
45	nom	5.34	1.36	3.93	5.15	1.43	3.59	4.86	1.47	3.31	4.71	1.64	2.88	4.62	1.83	2.53	4.52	1.94	2.32	4.37	1.99	2.20
50	nom	4.62	1.47	3.14	4.46	1.55	2.88	4.20	1.59	2.65	4.08	1.77	2.30	3.99	1.98	2.02	3.91	2.10	1.86	3.78	2.15	1.76

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CC - Total cooling capacity (kW); PI - Power input (kW);