

Collaudo 001 — Linea di riempimento

Collaudi Q3 — commesse in collaudo · 2026-09-15

Riferimento collaudo: CLD-2026-001

Tipo di collaudo: FAT (in fabbrica)

Commessa: RIE-89

Specifica di prova: SPC-2026-099 rev. B

Versione software collaudata: V3.7.7

Codice articolo PLC: 6ES7516-8GF30-0AB0

Blocco di libreria: MC_GearIn (PLCopen)

Esito delle prove

Prove eseguite: 16 su 16

Prove non superate: 0

Punti aperti: 0 — nessun punto aperto

Tempo ciclo misurato: 22.5 s (a contratto: 23.5 s)

Classe di esito: CE-1 (Collaudo chiuso)

Verifica e firme

Esito confermato dal tecnico di collaudo.

Firma del tecnico: R. Ceccoli

Firma del cliente: acquisita in sessione.

Nessun rilievo in corso di prova.

Scheda redatta da R. Ceccoli — bozza non firmata.